

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax

Подающий тр. расходомер
 Обратн. тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС ПРЭМ 40
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Термопреобр.
 КТППТ-05
 КТППТ-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:**
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{от.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср. час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$
 Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	20,71	10,30	0,000	-	-	20,02	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	20,60	10,30	0,000	-	-	19,92	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	20,78	10,30	0,000	-	-	20,15	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	20,48	10,30	0,000	-	-	19,79	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	20,42	10,30	0,000	-	-	19,70	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	19,85	10,30	0,000	-	-	19,17	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	18,71	10,30	0,000	-	-	18,08	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	19,20	10,30	0,000	-	-	18,56	5,60	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	62,81	10,30	32,440	-	-	62,55	5,60	32,080	-	0,26	0,360	0,00	0,00	0,00	0,034
02.10.15	24	-	64,57	10,30	124,020	-	-	64,37	5,60	123,620	-	0,20	0,400	0,00	0,00	0,00	0,063
03.10.15	24	-	68,08	10,30	104,270	-	-	61,58	5,60	104,510	-	6,50	-0,240	0,00	0,00	0,00	0,697
04.10.15	24	-	67,83	10,30	104,190	-	-	60,42	5,60	104,360	-	7,41	-0,170	0,00	0,00	0,00	0,796
05.10.15	24	-	65,42	10,30	59,980	-	-	55,94	5,60	59,870	-	9,48	0,110	0,00	0,00	0,00	0,614
06.10.15	24	-	67,12	10,30	125,900	-	-	46,58	5,60	123,810	-	20,54	2,090	0,00	0,00	0,00	2,692
07.10.15	24	-	67,50	10,30	118,620	-	-	42,96	5,60	117,100	-	24,54	1,520	0,00	0,00	0,00	2,984
08.10.15	24	-	67,09	10,30	104,960	-	-	40,30	5,60	103,650	-	26,79	1,310	0,00	0,00	0,00	2,868
09.10.15	24	-	67,60	10,30	90,810	-	-	38,27	5,60	89,480	-	29,33	1,330	0,00	0,00	0,00	2,718
10.10.15	24	-	65,87	10,30	84,000	-	-	36,76	5,60	82,880	-	29,11	1,120	0,00	0,00	0,00	2,489
11.10.15	24	-	67,05	10,30	96,150	-	-	39,32	5,60	94,990	-	27,73	1,160	0,00	0,00	0,00	2,718
12.10.15	24	-	67,19	10,30	91,410	-	-	42,78	5,60	90,260	-	24,41	1,150	0,00	0,00	0,00	2,304
13.10.15	24	-	67,54	10,30	128,140	-	-	43,97	5,60	126,760	-	23,57	1,380	0,00	0,00	0,00	3,089
14.10.15	24	-	68,03	10,30	130,020	-	-	44,79	5,60	129,060	-	23,24	0,960	0,00	0,00	0,00	3,073
15.10.15	24	-	68,82	10,30	129,030	-	-	45,23	5,60	128,520	-	23,59	0,510	0,00	0,00	0,00	3,074
16.10.15	24	-	69,16	10,30	130,680	-	-	45,66	5,60	130,010	-	23,50	0,670	0,00	0,00	0,00	3,112
17.10.15	24	-	68,46	10,30	130,210	-	-	45,30	5,60	129,460	-	23,16	0,750	0,00	0,00	0,00	3,055
18.10.15	24	-	68,44	10,30	131,130	-	-	45,84	5,60	130,000	-	22,60	1,130	0,00	0,00	0,00	3,023
19.10.15	24	-	67,90	10,30	118,680	-	-	44,74	5,60	116,260	-	23,16	2,420	0,00	0,00	0,00	2,864
20.10.15	24	-	67,47	10,30	108,660	-	-	42,17	5,60	108,000	-	25,30	0,660	0,00	0,00	0,00	2,783
21.10.15	24	-	62,84	10,30	48,590	-	-	40,26	5,60	44,370	-	22,58	4,220	0,00	0,00	0,00	1,269
22.10.15	24	-	65,21	10,30	54,460	-	-	39,96	5,60	52,590	-	25,25	1,870	0,00	0,00	0,00	1,452
Среднее	24,00	-	54,43	10,30	74,878	-	-	39,50	5,60	74,055	-	14,92	0,824	-	-	-	1,592
Итого	720,0	-			2246,350	0,000				2221,640	0,000		24,710	0,00	0,00	0,00	47,77

Ориентировочно до конца месяца(+) 928,813 913,744 15,069 22,57
Итого за октябрь 2015 : 3175,163 3135,384 39,779

Показания счетчиков на момент снятия данных: 70,35

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.09.15 20:00	49674,390	-	31211,070	-	0,000	0,000	2978,493	
23.10.15 04:00	51937,490	-	33449,260	-	0,000	0,000	3026,698	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____