

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТППР-05

КТППР-05

Tхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	20,56	10,30	0,000	-	-	19,88	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	20,56	10,30	0,000	-	-	19,88	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	20,56	10,30	0,000	-	-	19,88	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	20,56	10,30	0,000	-	-	19,88	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	20,56	10,30	0,000	-	-	19,88	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	20,56	10,30	0,000	-	-	19,88	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	20,56	10,30	0,000	-	-	19,88	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	20,56	10,30	0,000	-	-	19,88	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	62,86	10,30	46,610	-	-	62,59	5,60	44,990	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.15	24	-	64,90	10,30	155,110	-	-	64,61	5,60	154,930	-	0,27	1,620	0,00	0,00	0,00	0,118
03.10.15	24	-	68,31	10,30	135,500	-	-	55,08	5,60	135,170	-	0,29	0,180	0,00	0,00	0,00	0,068
04.10.15	24	-	68,02	10,30	133,780	-	-	56,95	5,60	133,980	-	13,23	0,330	0,00	0,00	0,00	1,835
05.10.15	24	-	66,42	10,30	71,630	-	-	54,98	5,60	71,920	-	11,07	-0,200	0,00	0,00	0,00	1,511
06.10.15	24	-	67,30	10,30	120,880	-	-	44,44	5,60	120,660	-	22,86	0,220	0,00	0,00	0,00	2,781
07.10.15	24	-	67,71	10,30	114,540	-	-	42,29	5,60	114,470	-	25,42	0,070	0,00	0,00	0,00	2,924
08.10.15	24	-	67,30	10,30	101,630	-	-	39,76	5,60	101,600	-	27,54	0,030	0,00	0,00	0,00	2,804
09.10.15	24	-	67,81	10,30	88,050	-	-	37,67	5,60	88,020	-	30,14	0,030	0,00	0,00	0,00	2,661
10.10.15	24	-	66,04	10,30	81,650	-	-	36,18	5,60	81,610	-	29,86	0,040	0,00	0,00	0,00	2,444
11.10.15	24	-	67,35	10,30	94,720	-	-	38,79	5,60	94,700	-	28,56	0,020	0,00	0,00	0,00	2,709
12.10.15	24	-	67,56	10,30	89,790	-	-	42,46	5,60	89,790	-	25,10	0,000	0,00	0,00	0,00	2,278
13.10.15	24	-	67,74	10,30	127,150	-	-	43,70	5,60	127,150	-	24,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,064
14.10.15	24	-	68,26	10,30	129,760	-	-	44,55	5,60	129,760	-	23,71	0,000	0,00	0,00	0,00	3,087
15.10.15	24	-	69,03	10,30	129,570	-	-	44,83	5,60	129,560	-	24,20	0,010	0,00	0,00	0,00	3,143
16.10.15	24	-	69,40	10,30	131,740	-	-	45,26	5,60	131,740	-	24,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,186
17.10.15	24	-	68,67	10,30	131,870	-	-	44,91	5,60	131,870	-	23,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,140
18.10.15	24	-	68,63	10,30	132,910	-	-	45,31	5,60	132,890	-	23,32	0,020	0,00	0,00	0,00	3,111
19.10.15	24	-	68,20	10,30	129,640	-	-	44,60	5,60	129,640	-	23,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,066
20.10.15	24	-	67,68	10,30	114,400	-	-	42,47	5,60	114,400	-	25,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,892
21.10.15	24	-	66,12	10,30	44,230	-	-	40,50	5,60	44,230	-	25,62	0,000	0,00	0,00	0,00	1,136
22.10.15	24	-	65,85	10,30	56,100	-	-	38,08	5,60	55,950	-	27,77	0,150	0,00	0,00	0,00	1,567
Среднее	24,00	-	54,85	10,30	78,709	-	-	38,97	5,60	78,634	-	15,89	0,074	-	-	-	1,679
Итого	720,0	-			2361,260	0,000				2359,030	0,000		2,230	0,00	0,00	0,00	50,38

Ориентировочно до конца месяца(+)

952,573

952,354

0,219

23,27

Итого за октябрь 2015 :

3313,833

3311,384

2,449

73,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.10.15 16:00	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	
23.10.15 09:00	2394,540	-	2392,310	-	0,000	0,000	51,244	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____