

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 43740
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до
 Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Tхв=0 C
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	24,40	10,20	0,000	-	-	23,67	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	24,40	10,20	0,000	-	-	23,67	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	24,40	10,20	0,000	-	-	23,67	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	24,40	10,20	0,000	-	-	23,67	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	24,40	10,20	0,000	-	-	23,67	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	24,40	10,20	0,000	-	-	23,67	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	25,15	10,20	0,000	-	-	23,67	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	24,53	10,20	0,000	-	-	24,42	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	24,26	10,20	0,000	-	-	23,81	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.15	24	-	66,75	10,20	34,220	-	-	23,53	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.10.15	24	-	68,87	10,20	134,630	-	-	66,59	5,60	33,330	-	0,16	0,890	0,00	0,00	0,00	0,000
04.10.15	24	-	68,52	10,20	130,090	-	-	63,48	5,60	133,470	-	5,39	1,160	0,00	0,00	0,00	0,812
05.10.15	24	-	67,08	10,20	71,130	-	-	58,70	5,60	127,870	-	9,82	2,220	0,00	0,00	0,00	1,420
06.10.15	24	-	67,91	10,20	120,900	-	-	55,26	5,60	71,590	-	11,82	-0,460	0,00	0,00	0,00	0,880
07.10.15	24	-	68,30	10,20	114,760	-	-	62,70	5,60	119,100	-	5,21	1,800	0,00	0,00	0,00	0,754
08.10.15	24	-	67,96	10,20	101,960	-	-	50,14	5,60	113,180	-	18,16	1,580	0,00	0,00	0,00	2,173
09.10.15	24	-	68,57	10,20	88,230	-	-	44,42	5,60	101,320	-	23,54	0,640	0,00	0,00	0,00	2,437
10.10.15	24	-	66,80	10,20	81,880	-	-	42,65	5,60	87,980	-	25,92	0,250	0,00	0,00	0,00	2,306
11.10.15	24	-	68,09	10,20	94,950	-	-	40,93	5,60	81,650	-	25,87	0,230	0,00	0,00	0,00	2,134
12.10.15	24	-	68,84	10,20	91,290	-	-	43,81	5,60	94,790	-	24,28	0,160	0,00	0,00	0,00	2,319
13.10.15	24	-	68,27	10,20	128,420	-	-	54,92	5,60	88,000	-	13,92	3,290	0,00	0,00	0,00	1,483
14.10.15	24	-	68,80	10,20	130,920	-	-	47,94	5,60	126,500	-	20,33	1,920	0,00	0,00	0,00	2,712
15.10.15	24	-	69,57	10,20	130,660	-	-	48,80	5,60	129,640	-	20,00	1,280	0,00	0,00	0,00	2,688
16.10.15	24	-	69,93	10,20	132,540	-	-	49,37	5,60	129,570	-	20,20	1,090	0,00	0,00	0,00	2,702
17.10.15	24	-	69,17	10,20	132,510	-	-	49,87	5,60	131,590	-	20,06	0,950	0,00	0,00	0,00	2,717
18.10.15	24	-	69,13	10,20	133,180	-	-	49,44	5,60	131,630	-	19,73	0,880	0,00	0,00	0,00	2,670
19.10.15	24	-	68,77	10,20	129,540	-	-	49,81	5,60	132,370	-	19,32	0,810	0,00	0,00	0,00	2,624
20.10.15	24	-	68,23	10,20	114,400	-	-	49,08	5,60	128,800	-	19,69	0,740	0,00	0,00	0,00	2,596
21.10.15	24	-	66,66	10,20	43,510	-	-	47,00	5,60	113,770	-	21,23	0,630	0,00	0,00	0,00	2,465
22.10.15	24	-	66,86	10,20	53,330	-	-	45,08	5,60	43,270	-	21,58	0,240	0,00	0,00	0,00	0,953
Среднее	24,00	-	55,11	10,20	73,102	-	-	42,36	5,60	53,080	-	24,50	0,250	0,00	0,00	0,00	1,322
Итого	720,0				2193,050	0,000		42,54	5,60	72,417	0,000	12,58	0,685	0,00	0,00	0,00	1,341

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Итого за октябрь 2015 :
 Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
06.10.15 21:00	472,320	-	466,870	-	0,000	0,000	3,734	
23.10.15 04:00	2205,450	-	2184,820	-	0,000	0,000	40,510	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Главный инженер (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Циркулярия по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке № _____ от _____
 Дата _____