

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 222791  
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Термопреобр.

**Тхв=0 C**  
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) **лето:**  
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс.= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	21,00	10,20	0,000	-	-	21,25	5,60	0,000	-	-0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	21,00	10,20	0,000	-	-	21,25	5,60	0,000	-	-0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	21,00	10,20	0,000	-	-	21,25	5,60	0,000	-	-0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	21,00	10,20	0,000	-	-	21,25	5,60	0,000	-	-0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	21,00	10,20	0,000	-	-	21,25	5,60	0,000	-	-0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	21,00	10,20	0,000	-	-	21,25	5,60	0,000	-	-0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	21,00	10,20	0,000	-	-	21,25	5,60	0,000	-	-0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	21,00	10,20	0,000	-	-	21,25	5,60	0,000	-	-0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	18,13	10,20	21,360	-	-	18,78	5,60	0,960	-	-0,65	20,400	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.15	24	-	68,00	10,20	74,990	-	-	59,76	5,60	68,337	-	8,24	6,653	0,00	0,00	0,00	0,384
03.10.15	24	-	68,00	10,20	74,990	-	-	59,76	5,60	68,337	-	8,24	6,653	0,00	0,00	0,00	1,204
04.10.15	24	-	68,00	10,20	74,990	-	-	59,76	5,60	68,337	-	8,24	6,653	0,00	0,00	0,00	1,204
05.10.15	24	-	68,29	10,20	131,770	-	-	49,99	5,60	131,250	-	18,30	0,520	0,00	0,00	0,00	1,204
06.10.15	24	-	67,95	10,20	192,530	-	-	49,84	5,60	188,910	-	18,11	3,620	0,00	0,00	0,00	2,514
07.10.15	24	-	68,61	10,20	219,930	-	-	49,31	5,60	215,560	-	19,30	4,370	0,00	0,00	0,00	3,705
08.10.15	24	-	68,29	10,20	196,030	-	-	46,34	5,60	191,920	-	21,95	4,110	0,00	0,00	0,00	4,475
09.10.15	24	-	68,92	10,20	169,770	-	-	43,54	5,60	165,960	-	25,38	3,810	0,00	0,00	0,00	4,505
10.10.15	24	-	67,13	10,20	157,440	-	-	40,16	5,60	153,850	-	26,97	3,590	0,00	0,00	0,00	4,488
11.10.15	24	-	68,42	10,20	182,410	-	-	43,13	5,60	178,560	-	25,29	3,850	0,00	0,00	0,00	4,786
12.10.15	24	-	69,79	10,20	114,230	-	-	46,55	5,60	115,680	-	23,24	-1,450	0,00	0,00	0,00	2,727
13.10.15	24	-	68,54	10,20	244,770	-	-	47,75	5,60	240,830	-	20,79	3,940	0,00	0,00	0,00	5,292
14.10.15	24	-	69,06	10,20	249,310	-	-	48,62	5,60	245,390	-	20,44	3,920	0,00	0,00	0,00	5,306
15.10.15	24	-	69,83	10,20	248,550	-	-	49,05	5,60	244,750	-	20,78	3,800	0,00	0,00	0,00	5,369
16.10.15	24	-	70,20	10,20	252,080	-	-	49,73	5,60	248,120	-	20,47	3,960	0,00	0,00	0,00	5,376
17.10.15	24	-	69,44	10,20	251,990	-	-	49,59	5,60	247,940	-	19,85	4,050	0,00	0,00	0,00	5,223
18.10.15	24	-	69,39	10,20	253,440	-	-	49,93	5,60	249,400	-	19,46	4,040	0,00	0,00	0,00	5,151
19.10.15	24	-	69,04	10,20	246,460	-	-	49,20	5,60	242,600	-	19,84	3,860	0,00	0,00	0,00	5,095
20.10.15	24	-	68,52	10,20	217,930	-	-	46,91	5,60	214,380	-	21,61	3,550	0,00	0,00	0,00	4,891
21.10.15	24	-	66,93	10,20	78,970	-	-	44,95	5,60	77,660	-	21,98	1,310	0,00	0,00	0,00	1,799
22.10.15	24	-	67,16	10,20	98,440	-	-	44,87	5,60	96,750	-	22,29	1,690	0,00	0,00	0,00	2,287
Среднее	24,00	-	54,19	10,20	125,079	-	-	40,58	5,60	121,849	-	13,60	3,230	-	-	-	2,713
Итого	720,0				3752,380	0,000				3655,480	0,000		96,900	0,00	0,00	0,00	81,39

Ориентировочно до конца месяца(+)  
**Итого за октябрь 2015 :**  
 Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
15.10.15 16:00	68105,140	-	67097,750	-	0,000	0,000	1113,022	
23.10.15 03:00	69613,070	-	68581,550	-	0,000	0,000	1145,235	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов  
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= \_\_\_\_\_ °C  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ °C  
 Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

Гкал  
 Гкал  
**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 28.10.2015