

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 44589
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс.= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.09.15	24	-	23,00	10,20	0,000	-	-	23,49	5,60	0,000	-	-0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	23,19	10,20	0,000	-	-	23,59	5,60	0,000	-	-0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	22,97	10,20	0,000	-	-	23,41	5,60	0,000	-	-0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	21,90	10,20	0,000	-	-	22,24	5,60	0,000	-	-0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	21,05	10,20	0,000	-	-	21,24	5,60	0,000	-	-0,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	20,05	10,20	0,000	-	-	20,27	5,60	0,000	-	-0,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	17,64	10,20	0,000	-	-	18,09	5,60	0,000	-	-0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	18,58	10,20	0,000	-	-	18,92	5,60	0,000	-	-0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	18,13	10,20	21,360	-	-	18,78	5,60	0,960	-	-0,65	20,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.15	24	-	66,62	10,20	28,260	-	-	65,29	5,60	27,840	-	1,33	0,420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,384
03.10.15	24	-	68,82	10,20	98,980	-	-	60,04	5,60	90,370	-	8,78	8,610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,190
04.10.15	24	-	68,56	10,20	97,730	-	-	53,94	5,60	86,800	-	14,62	10,930	0,00	0,00	0,00	0,00	1,395
05.10.15	24	-	67,50	10,20	52,450	-	-	48,92	5,60	51,790	-	18,58	0,660	0,00	0,00	0,00	0,00	2,026
06.10.15	24	-	67,88	10,20	89,550	-	-	43,22	5,60	77,020	-	24,66	12,530	0,00	0,00	0,00	0,00	1,140
07.10.15	24	-	68,26	10,20	85,740	-	-	42,85	5,60	77,690	-	25,41	8,050	0,00	0,00	0,00	0,00	2,756
08.10.15	24	-	67,89	10,20	76,590	-	-	41,01	5,60	68,510	-	26,88	8,080	0,00	0,00	0,00	0,00	2,530
09.10.15	24	-	68,46	10,20	66,580	-	-	38,11	5,60	58,570	-	30,35	8,010	0,00	0,00	0,00	0,00	2,395
10.10.15	24	-	66,68	10,20	61,930	-	-	36,27	5,60	54,170	-	30,41	7,760	0,00	0,00	0,00	0,00	2,330
11.10.15	24	-	67,99	10,20	71,830	-	-	38,99	5,60	63,900	-	29,00	7,930	0,00	0,00	0,00	0,00	2,169
12.10.15	24	-	69,44	10,20	45,410	-	-	41,66	5,60	49,510	-	27,78	-4,100	0,00	0,00	0,00	0,00	2,396
13.10.15	24	-	68,23	10,20	95,950	-	-	42,69	5,60	93,640	-	25,54	2,310	0,00	0,00	0,00	0,00	1,310
14.10.15	24	-	68,75	10,20	97,820	-	-	43,25	5,60	95,580	-	25,50	2,240	0,00	0,00	0,00	0,00	2,555
15.10.15	24	-	69,51	10,20	97,610	-	-	43,72	5,60	95,370	-	25,79	2,240	0,00	0,00	0,00	0,00	2,599
16.10.15	24	-	69,90	10,20	99,050	-	-	44,18	5,60	96,790	-	25,72	2,260	0,00	0,00	0,00	0,00	2,620
17.10.15	24	-	69,12	10,20	98,990	-	-	43,92	5,60	96,780	-	25,20	2,210	0,00	0,00	0,00	0,00	2,654
18.10.15	24	-	69,08	10,20	99,530	-	-	44,31	5,60	97,370	-	24,77	2,160	0,00	0,00	0,00	0,00	2,600
19.10.15	24	-	68,77	10,20	96,750	-	-	43,50	5,60	94,770	-	25,27	1,980	0,00	0,00	0,00	0,00	2,570
20.10.15	24	-	68,24	10,20	85,550	-	-	41,24	5,60	83,700	-	27,00	1,850	0,00	0,00	0,00	0,00	2,536
21.10.15	24	-	66,66	10,20	31,030	-	-	39,45	5,60	30,330	-	27,21	0,700	0,00	0,00	0,00	0,00	2,390
22.10.15	24	-	66,83	10,20	42,890	-	-	35,87	5,60	42,380	-	30,96	0,510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,872
Среднее	24,00	-	53,99	10,20	54,719	-	-	37,42	5,60	51,128	-	16,57	3,591	-	-	-	-	1,459
Итого	720,0	-			1641,580	0,000				1533,840	0,000		107,740	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78


Ориентировочно до конца месяца(+) 712,016 697,011 15,004 19,27
Итого за октябрь 2015 : 2353,596 2230,851 122,744 63,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.09.15 18:00	33203,250	-	26114,730	-	0,000	0,000	1283,426	
23.10.15 03:00	34850,920	-	27654,520	-	0,000	0,000	1327,384	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



Гкал
 Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

