Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208201 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	10,45	0,00	10,45	66,38	23,50	42,88	7,00	5,00	0,00	10,45	-	-	10,66		10,66	-	65,94	-	0,69			0,69
25.09.15	24,00	-	8,75	0,00	8,75	66,25	24,39	41,86	7,00	5,00	0,00	8,75	-	-	8,95		8,95	-	65,62	-	0,57			0,58
26.09.15	24,00	-	9,20	0,00	9,20	66,15	23,67	42,48	7,00	5,00	0,00	9,20	-	-	9,39		9,39	-	65,81	-	0,61			0,61
27.09.15	24,00	-	13,28	0,00	13,28	66,69	22,84	43,85	7,00	5,00	0,01	13,28	-	-	13,53		13,53	-	66,23	-	0,88			0,89
28.09.15	24,00	-	11,63	0,00	11,63	66,48	22,20	44,28	7,00	5,00	0,00	11,63	-	-	11,85		11,85	-	66,08	-	0,77			0,77
29.09.15	24,00	-	10,93	0,00	10,93	65,96	21,49	44,47	7,00	5,00	0,00	10,93	-	-	11,17		11,17	-	65,62	-	0,72			0,72
30.09.15	24,00	-	11,21	0,00	11,21	66,21	21,27	44,94	7,00	5,00	0,01	11,21	-	-	11,42		11,42	-	65,81	-	0,74			0,74
01.10.15	24,00	-	11,55	0,00	11,55	66,48	22,80	43,68	7,00	5,00	0,00	11,55	-	-	11,77		11,77	-	66,06	-	0,76			0,77
02.10.15	24,00	-	34,33	26,26	8,07	63,41	38,76	24,65	7,00	5,00	0,65	8,07	-	-	8,52		8,52	-	63,32	-	0,51			1,16
03.10.15	24,00	-	54,53	43,51	11,02	64,52	37,41	27,11	7,00	5,00	1,18	11,02	-	-	11,80		11,80	-	64,46	-	0,71			1,89
04.10.15	24,00	-	54,21	42,59	11,62	64,30	37,45	26,85	7,00	5,00	1,14	11,62	-	-	12,40		12,40	-	64,22	-	0,75			1,89
05.10.15	24,00	-	56,75	44,79	11,96	63,32	37,76	25,56	7,00	5,00	1,15	11,96	-	-	12,80		12,80	-	63,19	-	0,76			1,90
06.10.15	24,00	-	60,01	49,42	10,59	63,46	38,13	25,33	7,00	5,00	1,26	10,59	-	-	11,39		11,39	-	63,27	-	0,67			1,93
07.10.15	23,00	-	62,56	50,97	11,59	62,18	38,05	24,13	7,00	5,00	1,23	11,59	-	-	10,63		10,63	-	62,01	-	0,72			1,95
08.10.15	24,00	-	74,36	63,61	10,75	63,84	40,64	23,20	7,00	5,00	1,48	10,75	-	-	11,67		11,67	-	63,76	-	0,69			2,16
09.10.15	23,00	-	72,02	60,50	11,52	64,36	40,89	23,47	7,00	5,00	1,42	11,52	-	-	9,94		9,94	-	64,18	-	0,74			2,16
10.10.15	24,00	-	76,17	63,79	12,38	64,37	41,12	23,25	7,00	5,00	1,48	12,38	-	-	13,37		13,37	-	64,29	-	0,80			2,28
11.10.15	24,00	-	75,10	63,57	11,53	65,14	41,39	23,75	7,00	5,00	1,51	11,53	-	-	12,52		12,52	-	65,12	-	0,75			2,26
12.10.15	24,00	-	74,43	63,67	10,76	65,10	41,75	23,35	7,00	5,00	1,49	10,76	-	-	11,75		11,75	-	64,96	-	0,70			2,19
13.10.15	24,00	-	75,20	64,55	10,65	64,93	41,94	22,99	7,00	5,00	1,49	10,65	-	-	11,63		11,63	-	64,77	-	0,69			2,18
14.10.15	24,00	-	75,13	64,19	10,94	63,72	41,33	22,39	7,00	5,00	1,44	10,94	-	-	11,90		11,90	-	63,63	-	0,70			2,14
15.10.15	24,00	-	75,39	64,06	11,33	62,81	40,87	21,94	7,00	5,00	1,41	11,33	-	-	12,24		12,24	-	62,66	-	0,71			2,12
16.10.15	24,00	-	76,04	64,22	11,82	61,46	40,41	21,05	7,00	5,00	1,35	11,82	-	-	12,68		12,68	-	61,30	-	0,72			2,08
17.10.15	24,00	-	74,55	63,42	11,13	60,56	39,71	20,85	7,00	5,00	1,32	11,13	-	-	11,87		11,87	-	60,36	-	0,67			2,00
18.10.15	24,00	-	75,36	62,30	13,06	60,90	39,77	21,13	7,00	5,00	1,32	13,06	-	-	13,87		13,87	-	60,96	-	0,80			2,11
19.10.15	24,00	-	74,76	62,82	11,94	63,13	40,71	22,42	7,00	5,00	1,41	11,94	-	-	12,86		12,86	-	63,11	-	0,75			2,16
20.10.15	24,00	-	74,27	62,86	11,41	64,06	40,84	23,22	7,00	5,00	1,46	11,41	-	-	12,35		12,35	-	63,79	-	0,73			2,19
21.10.15	24,00	-	73,27	62,32	10,95	62,53	39,61	22,92	7,00	5,00	1,43	10,95	-	-	11,80		11,80	-	62,57	-	0,69			2,12
22.10.15	24,00	-	73,45	62,84	10,61	64,88	40,67	24,21	7,00	5,00	1,52	10,61	-	-	11,57		11,57	-	64,93	-	0,69			2,21
23.10.15	24,00	-	75,80	63,67	12,13	65,68	41,78	23,90	7,00	5,00	1,53	12,13	-	-	13,15		13,15	-	65,27	-	0,79			2,32
Среднее	23,93	-	53,49	42,33	11,16	64,31	35,44	28,87	7,00	5,00	0,99	11,16	-	-	11,72	-	11,72	-	64,11	-	0,72	-	-	1,71
Итого	718,00		1604,69	1269,93	334,76						29,70	334,76	0,00	0,00	351,45	0,00	351,45	0,00			21,45	0,00	0,00	51,15

18,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	25830,73	21524,40	8067,76	-	8262,66	-	728,59	-	-
	24.10.15 01:00	27435,42	22794,33	8727,52	-	8934,88	-	772,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -3,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **351,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.