Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06079 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

24 Гкал

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	*	109,89	87,65	22,25	68,11	67,82	0,29	7,30	3,60	0,12	21,62	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	-	65,86	0,00	1,43			1,55
25.09.15	24,00	*	110,31	88,39	21,92	68,08	67,89	0,19	7,30	3,60	0,11	21,25	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	66,01	0,00	1,40			1,52
26.09.15	24,00	*	110,50	87,96	22,55	68,05	67,87	0,18	7,30	3,60	0,15	21,86	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28	-	64,44	0,00	1,41			1,56
27.09.15	24,00	*	112,67	87,69	24,98	68,16	67,97	0,19	7,30	3,60	0,16	24,32	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	-	64,47	0,00	1,57			1,73
28.09.15	24,00	*	109,85	88,32	21,54	68,03	67,44	0,60	7,30	3,60	0,15	20,86	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	65,77	0,00	1,37			1,53
29.09.15	24,00	*	110,66	88,57	22,09	67,75	67,52	0,23	7,30	3,60	0,17	21,43	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	-	63,13	0,00	1,35			1,53
30.09.15	24,00	*	111,89	87,10	24,79	68,04	67,85	0,19	7,30	3,60	0,16	24,18	0,00	0,00	24,64	0,00	24,64	-	64,12	0,00	1,55			1,71
01.10.15	24,00	*	104,67	82,13	22,54	67,70	60,22	7,48	7,30	3,60	0,77	21,26	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	65,18	0,00	1,39			2,15
02.10.15	24,00	*	95,11	75,39	19,71	64,54	41,22	23,32	7,30	3,60	1,87	19,06	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	-	61,44	0,00	1,17			3,04
03.10.15	24,00	*	96,14	72,52	23,62	64,89	40,99	23,89	7,30	3,60	1,84	23,04	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	62,24	0,00	1,44			3,27
04.10.15	24,00	*	99,76	71,95	27,81	64,61	40,56	24,05	7,30	3,60	1,89	27,33	0,00	0,00	27,79	0,00	27,79	-	60,19	0,00	1,65			3,54
05.10.15	24,00	*	97,56	73,60	23,97	63,67	40,83	22,84	7,30	3,60	1,87	23,44	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	57,30	0,00	1,34			3,21
06.10.15	24,00	*	105,29	81,41	23,88	63,76	41,19	22,57	7,30	3,60	1,99	23,27	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	59,01	0,00	1,37			3,37
07.10.15	24,00	*	111,25	85,42	25,83	62,39	40,61	21,78	7,30	3,60	2,07	25,08	0,00	0,00	25,45	0,00	25,45	-	56,25	0,00	1,41			3,48
08.10.15	24,00	*	128,95	103,92	25,03	63,90	43,11	20,79	7,30	3,60	2,39	24,25	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	-	56,73	0,00	1,38			3,77
09.10.15	24,00	*	126,92	103,19	23,73	64,66	43,24	21,42	7,30	3,60	2,41	23,10	0,00	0,00	23,47	0,00	23,47	-	58,06	0,00	1,34			3,75
10.10.15	24,00	*	130,79	104,44	26,35	64,61	43,41	21,20	7,30	3,60	2,41	25,79	0,00	0,00	26,21	0,00	26,21	-	58,66	0,00	1,51			3,93
11.10.15	24,00	*	131,96	104,47	27,50	65,30	43,90	21,40	7,30	3,60	2,43	26,92	0,00	0,00	27,38	0,00	27,38	-	59,88	0,00	1,61			4,04
12.10.15	24,00	*	128,72	103,96	24,76	65,39	44,24	21,15	7,30	3,60	2,41	24,24	0,00	0,00	24,63	0,00	24,63	-	58,45	0,00	1,42			3,83
13.10.15	24,00	*	128,81	105,42	23,39	65,24	44,25	20,99	7,30	3,60	2,42	22,83	0,00	0,00	23,19	0,00	23,19	-	57,98	0,00	1,32			3,75
14.10.15	24,00	*	129,32	104,93	24,39	63,96	43,84	20,12	7,30	3,60	2,30	23,81	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	-	57,86	0,00	1,38			3,68
15.10.15	24,00	*	130,20	104,67	25,54	63,15	43,45	19,71	7,30	3,60	2,27	24,97	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	56,81	0,00	1,42			3,69
16.10.15	24,00	*	127,44	104,74	22,70	61,77	42,70	19,07	7,30	3,60	2,19	22,17	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	-	54,94	0,00	1,22			3,41
17.10.15	24,00	*	128,59	102,96	25,63	60,91	41,99	18,92	7,30	3,60	2,10	25,51	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	-	55,57	0,00	1,42			3,52
18.10.15	24,00	*	129,97	100,83	29,14	60,97	42,02	18,95	7,30	3,60	2,16	28,54	0,00	0,00	28,94	0,00	28,94	-	53,79	0,00	1,54			3,70
19.10.15	24,00	*	126,17	102,61	23,56	63,15	43,05	20,10	7,30	3,60	2,21	23,48	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	-	57,35	0,00	1,35			3,56
20.10.15	24,00	*	127,59	103,42	24,17	64,57	43,36	21,21	7,30	3,60	2,40	24,28	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	-	56,11	0,00	1,36			3,76
21.10.15	24,00	*	125,77	101,91	23,86	62,57	41,84	20,73	7,30	3,60	2,19	23,62	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02	-	60,32	0,00	1,43			3,62
22.10.15	24,00	*	129,04	103,36	25,68	64,88	43,16	21,72	7,30	3,60	2,30	25,43	0,00	0,00	25,91	0,00	25,91	-	63,54	0,00	1,62			3,92
23.10.15	24,00	*	129,85	105,22	24,63	66,68	44,72	21,95	7,30	3,60	2,44	24,07	0,00	0,00	24,52	0,00	24,52	-	63,10	0,00	1,52			3,96
Среднее	24,00	-	118,19	93,94	24,25	64,98	49,08	15,91	7,30	3,60	1,68	23,70	-	-	24,10	-	24,10	-	60,15	-	1,42	-	-	3,10
Итого	720,00		3545,66	2818,12	727,54						50,38	711,02	0,00	0,00	723,09	0,00	723,09	0,00			42,70	0,00	0,00	93,07

35,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	35823,15	32464,19	7412,39	0,00	7589,85	0,00	829,97	528,59	-
	24.10.15 03:00	39376,65	35288,90	8124,68	0,00	8314,20	0,00	923,36	571,32	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -6,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **723,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.