Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9056.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 102 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	44,52	33,36	11,16	68,05	67,51	0,54	7,00	5,00	0,05	10,79	-	-	11,03	-	11,03	-	67,75	-	0,73			0,78
25.09.15	24,00	-	44,68	34,05	10,63	68,05	67,56	0,49	7,00	5,00	0,04	10,38	-	-	10,61	-	10,61	-	67,69	-	0,70			0,74
26.09.15	24,00	-	42,94	33,78	9,16	68,00	67,48	0,52	7,00	5,00	0,01	9,30	-	-	9,49	-	9,49	-	67,70	-	0,63			0,64
27.09.15	24,00	-	43,19	32,53	10,66	68,13	67,60	0,53	7,00	5,00	0,01	10,80	-	-	11,03	-	11,03	-	67,78	-	0,73			0,75
28.09.15	24,00	-	43,80	32,97	10,83	68,02	67,45	0,57	7,00	5,00	0,01	11,10	-	-	11,31	-	11,31	-	67,79	-	0,75			0,76
29.09.15	24,00	-	42,07	31,61	10,46	67,70	67,13	0,57	7,00	5,00	0,00	10,81	-	-	11,04	-	11,04	-	67,37	-	0,73			0,73
30.09.15	24,00	-	41,33	30,35	10,98	68,01	67,44	0,57	7,00	5,00	0,01	11,25	-	-	11,50	-	11,50	-	67,58	-	0,76			0,77
01.10.15	24,00	-	56,79	47,06	9,73	68,01	67,67	0,34	7,00	5,00	-0,01	10,24	-	-	10,47	-	10,47	-	67,56	-	0,69			0,68
02.10.15	24,00	-	66,15	55,76	10,39	64,76	54,38	10,38	7,00	5,00	0,58	10,69	-	-	10,89	-	10,89	-	63,91	-	0,68			1,26
03.10.15	24,00	-	64,56	53,18	11,38	64,83	43,15	21,68	7,00	5,00	1,18	11,05	-	-	11,25	-	11,25	-	64,48	-	0,71			1,89
04.10.15	24,00	-	65,49	52,09	13,40	64,64	42,70	21,94	7,00	5,00	1,17	13,10	-	-	13,34	-	13,34	-	64,30	-	0,84			2,01
05.10.15	24,00	-	66,14	54,69	11,45	63,66	42,63	21,03	7,00	5,00	1,18	11,14	-	-	11,36	-	11,36	-	63,20	-	0,70			1,88
06.10.15	24,00	-	72,26	59,82	12,44	63,75	43,09	20,66	7,00	5,00	1,26	12,29	-	-	12,51	-	12,51	-	63,04	-	0,78			2,03
07.10.15	24,00	-	75,26	63,86	11,40	62,45	41,98	20,47	7,00	5,00	1,34	10,95	-	-	11,15	-	11,15	-	61,88	-	0,68			2,02
08.10.15	24,00	-	89,58	76,82	12,76	64,07	43,90	20,17	7,00	5,00	1,58	12,45	-	-	12,70	-	12,70	-	63,46	-	0,79			2,37
09.10.15	24,00	-	88,49	75,96	12,53	64,57	44,07	20,50	7,00	5,00	1,58	12,40	-	-	12,63	-	12,63	-	63,91	-	0,79			2,37
10.10.15	24,00	-	90,06	77,23	12,83	64,61	44,31	20,30	7,00	5,00	1,61	12,29	-	-	12,53	-	12,53	-	64,19	-	0,79			2,40
11.10.15	24,00	-	90,09	76,75	13,34	65,40	44,67	20,73	7,00	5,00	1,63	12,85	-	-	13,09	-	13,09	-	65,21	-	0,84			2,46
12.10.15	24,00	-	89,05	77,06	11,99	65,34	44,98	20,36	7,00	5,00	1,62	11,37	-	-	11,60	-	11,60	-	64,68	-	0,74			2,35
13.10.15	24,00	-	89,94	77,84	12,10	65,18	45,13	20,05	7,00	5,00	1,61	11,58	-	-	11,79	-	11,79	-	64,42	-	0,75			2,35
14.10.15	24,00	-	90,65	77,06	13,59	63,97	44,49	19,48	7,00	5,00	1,57	12,66	-	-	12,89	-	12,89	-	63,57	-	0,81			2,37
15.10.15	24,00	-	89,94	76,77	13,17	63,02	44,01	19,01	7,00	5,00	1,52	12,35	-	-	12,58	-	12,58	-	62,23	-	0,77			2,29
16.10.15	24,00	-	89,69	77,04	12,65	61,68	43,34	18,34	7,00	5,00	1,43	12,60	-	-	12,81	-	12,81	-	60,96	-	0,77			2,20
17.10.15	24,00	-	88,80	75,53	13,27	60,79	42,58	18,21	7,00	5,00	1,37	13,58	-	-	13,81	-	13,81	-	60,10	-	0,82			2,18
18.10.15	24,00	-	89,34	74,79	14,55	61,14	42,63	18,51	7,00	5,00	1,42	14,08	-	-	14,32	-	14,32	-	61,21	-	0,86			2,28
19.10.15	24,00	-	86,51	75,77	10,74	63,38	43,83	19,55	7,00	5,00	1,50	10,49	-	-	10,70	-	10,70	-	63,18	-	0,66			2,16
20.10.15	24,00	-	87,94	75,99	11,95	64,32	44,04	20,28	7,00	5,00	1,56	11,90	-	-	12,11	-	12,11	-	63,36	-	0,76			2,31
21.10.15	24,00	-	87,15	74,33	12,82	62,76	42,70	20,06	7,00	5,00	1,52	12,48	-	-	12,72	-	12,72	-	62,67	-	0,78			2,30
22.10.15	24,00	-	88,85	75,44	13,41	65,16	43,97	21,19	7,00	5,00	1,62	13,10	-	-	13,34	-	13,34	-	65,24	-	0,86			2,47
23.10.15	24,00	-	87,13	77,01	10,12	65,98	45,11	20,87	7,00	5,00	1,57	10,92	-	-	11,14	-	11,14	-	64,58	-	0,71			2,28
Среднее	24,00	-	73,08	61,22	11,86	64,98	50,38	14,60	7,00	5,00	1,05	11,70	-	-	11,92	-	11,92	-	64,50	-	0,75	-	-	1,80
Итого	720,00		2192,39	1836,50	355,89						31,48	350,99	0,00	0,00	357,74	0,00	357,74	0,00			22,59	0,00	0,00	54,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	3090,42	2239,11	661,79	-	675,94	-	59,26	-	-
	24.10.15 02:00	5286,50	4078,80	1013,36	-	1034,27	-	113,41	-	-

19,16

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -3,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **357,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.