Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9057.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 104 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	43,94	33,36	10,58	68,93	68,44	0,49	7,00	5,00	0,04	10,28	-	-	10,49	-	10,49	-	68,60	-	0,71			0,75
25.09.15	24,00	-	44,21	33,86	10,35	68,91	68,46	0,45	7,00	5,00	0,04	10,07	-	-	10,27	-	10,27	-	68,61	-	0,69			0,73
26.09.15	24,00	-	45,25	33,61	11,64	68,90	68,42	0,48	7,00	5,00	0,04	11,31	-	-	11,55	-	11,55	-	68,66	-	0,78			0,82
27.09.15	24,00	-	46,66	32,56	14,10	69,00	68,53	0,47	7,00	5,00	0,05	13,73	-	-	14,02	-	14,02	-	68,72	-	0,94			0,99
28.09.15	24,00	-	45,25	33,15	12,10	68,87	68,36	0,51	7,00	5,00	0,05	11,72	-	-	11,98	-	11,98	-	68,66	-	0,80			0,85
29.09.15	24,00	-	44,55	31,86	12,69	68,59	68,09	0,50	7,00	5,00	0,04	12,41	-	-	12,66	-	12,66	-	68,28	-	0,85			0,89
30.09.15	24,00	-	43,24	30,58	12,66	68,91	68,42	0,49	7,00	5,00	0,04	12,31	-	-	12,58	-	12,58	-	68,54	-	0,85			0,89
01.10.15	24,00	-	60,67	46,91	13,76	68,71	57,10	11,61	7,00	5,00	0,59	13,25	-	-	13,55	-	13,55	-	68,41	-	0,91			1,50
02.10.15	24,00	-	67,76	56,71	11,05	65,12	40,65	24,47	7,00	5,00	1,46	10,08	-	-	10,30	-	10,30	-	64,46	-	0,65			2,11
03.10.15	24,00	-	68,39	54,94	13,45	65,13	40,40	24,73	7,00	5,00	1,42	12,51	-	-	12,74	-	12,74	-	64,96	-	0,81			2,24
04.10.15	24,00	-	67,61	54,04	13,57	64,92	40,08	24,84	7,00	5,00	1,41	12,66	-	-	12,90	-	12,90	-	64,69	-	0,82			2,22
05.10.15	24,00	-	69,88	56,35	13,53	63,91	40,22	23,69	7,00	5,00	1,40	12,63	-	-	12,86	-	12,86	-	63,54	-	0,80			2,20
06.10.15	24,00	-	75,07	61,97	13,10	64,00	40,72	23,28	7,00	5,00	1,51	12,24	-	-	12,48	-	12,48	-	63,45	-	0,78			2,28
07.10.15	24,00	-	80,42	66,25	14,17	62,69	40,44	22,25	7,00	5,00	1,53	13,26	-	-	13,50	-	13,50	-	62,34	-	0,83			2,36
08.10.15	24,00	-	92,21	78,96	13,25	64,29	43,12	21,17	7,00	5,00	1,73	12,39	-	-	12,61	-	12,61	-	63,93	-	0,79			2,52
09.10.15	24,00	-	91,72	78,34	13,38	64,79	42,85	21,94	7,00	5,00	1,79	12,38	-	-	12,60	-	12,60	-	64,38	-	0,80			2,59
10.10.15	24,00	-	94,71	79,67	15,04	64,83	42,87	21,96	7,00	5,00	1,80	14,30	-	-	14,57	-	14,57	-	64,59	-	0,92			2,72
11.10.15	24,00	-	94,54	79,68	14,86	65,63	43,32	22,31	7,00	5,00	1,81	14,40	-	-	14,69	-	14,69	-	65,63	-	0,94			2,76
12.10.15	24,00	-	91,43	79,56	11,87	65,57	43,48	22,09	7,00	5,00	1,79	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	65,15	-	0,74			2,54
13.10.15	24,00	-	94,77	80,75	14,02	65,37	43,38	21,99	7,00	5,00	1,81	13,62	-	-	13,89	-	13,89	-	64,80	-	0,88			2,69
14.10.15	24,00	-	93,55	80,04	13,51	64,17	42,97	21,20	7,00	5,00	1,73	13,10	-	-	13,34	-	13,34	-	63,87	-	0,84			2,56
15.10.15	24,00	-	93,30	79,92	13,38	63,22	42,59	20,63	7,00	5,00	1,68	12,96	-	-	13,18	-	13,18	-	62,65	-	0,81			2,50
16.10.15	24,00	-	92,20	80,13	12,07	61,86	41,89	19,97	7,00	5,00	1,63	11,80	-	-	12,01	-	12,01	-	61,33	-	0,72			2,35
17.10.15	24,00	-	91,41	78,89	12,52	60,97	41,19	19,78	7,00	5,00	1,54	12,89	-	-	13,08	-	13,08	-	60,39	-	0,78			2,33
18.10.15	24,00	-	93,97	77,24	16,73	61,35	41,27	20,08	7,00	5,00	1,57	16,32	-	-	16,61	-	16,61	-	61,60	-	1,00			2,58
19.10.15	24,00	-	91,03	78,42	12,61	63,60	42,27	21,33	7,00	5,00	1,69	12,34	-	-	12,58	-	12,58	-	63,57	-	0,78			2,48
20.10.15	24,00	-	91,79	79,34	12,45	64,51	42,37	22,14	7,00	5,00	1,75	12,79	-	-	13,02	-	13,02	-	63,62	-	0,81			2,56
21.10.15	24,00	-	91,16	78,48	12,68	62,99	41,14	21,85	7,00	5,00	1,70	12,88	-	-	13,13	-	13,13	-	63,11	-	0,81			2,51
22.10.15	24,00	-	91,26	79,24	12,02	65,37	42,52	22,85	7,00	5,00	1,79	12,35	-	-	12,57	-	12,57	-	65,48	-	0,81			2,60
23.10.15	24,00	-	93,49	80,35	13,14	66,14	43,59	22,55	7,00	5,00	1,84	13,04	-	-	13,29	-	13,29	-	64,89	-	0,85			2,68
Среднее	24,00	-	76,18	63,17	13,01	65,38	48,64	16,74	7,00	5,00	1,24	12,58	-	-	12,82	-	12,82	-	65,03	-	0,82	-	-	2,06
Итого	720,00		2285,44	1895,16	390,28						37,26	377,42	0,00	0,00	384,68	0,00	384,68	0,00			24,52	0,00	0,00	61,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	2902,22	2197,41	718,03	-	733,46	-	49,75	-	-
	24.10.15 03:00	5193,06	4097,85	1095,55	-	1118,24	-	111,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -3,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **384,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

20,83

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта