Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	15,19	0,00	15,19	67,87	19,91	47,96	7,00	5,00	-0,01	15,41	-	-	15,72	-	15,72	-	67,81	-	1,05			1,03
25.09.15	24,00	-	14,53	0,00	14,53	67,81	20,68	47,13	7,00	5,00	-0,01	14,75	-	-	15,07	-	15,07	-	67,74	-	1,00			0,99
26.09.15	24,00	-	16,77	0,00	16,77	67,89	20,29	47,60	7,00	5,00	-0,01	17,00	-	-	17,34	-	17,34	-	67,85	-	1,15			1,14
27.09.15	24,00	-	18,67	0,00	18,67	68,01	19,67	48,34	7,00	5,00	-0,01	18,88	-	-	19,25	-	19,25	-	67,99	-	1,28			1,27
28.09.15	24,00	-	16,44	0,00	16,44	67,92	18,99	48,93	7,00	5,00	-0,01	16,66	-	-	17,00	-	17,00	-	67,88	-	1,13			1,12
29.09.15	24,00	-	18,03	0,00	18,03	67,61	17,96	49,65	7,00	5,00	-0,01	18,25	-	-	18,63	-	18,63	-	67,59	-	1,23			1,22
30.09.15	24,00	-	18,04	0,00	18,04	67,79	17,76	50,03	7,00	5,00	-0,02	18,27	-	-	18,63	-	18,63	-	67,75	-	1,24			1,22
01.10.15	24,00	-	47,25	32,58	14,67	68,05	41,11	26,94	7,00	5,00	0,68	17,70	-	-	18,08	-	18,08	-	67,90	-	1,20			1,88
02.10.15	24,00	-	95,02	77,86	17,16	64,76	38,74	26,02	7,00	5,00	2,07	16,48	-	-	16,75	-	16,75	-	64,49	-	1,06			3,13
03.10.15	24,00	-	93,46	74,89	18,57	64,75	38,23	26,52	7,00	5,00	2,06	17,33	-	-	17,66	-	17,66	-	64,94	-	1,13			3,19
04.10.15	24,00	-	95,65	73,13	22,52	64,56	37,91	26,65	7,00	5,00	2,04	21,13	-	-	21,53	-	21,53	-	64,75	-	1,37			3,40
05.10.15	24,00	-	95,01	76,55	18,46	63,56	38,27	25,29	7,00	5,00	2,03	17,04	-	-	17,36	-	17,36	-	63,62	-	1,08			3,11
06.10.15	24,00	-	103,30	84,13	19,17	63,67	38,66	25,01	7,00	5,00	2,19	17,82	-	-	18,14	-	18,14	-	63,52	-	1,13			3,33
07.10.15	24,00	-	111,89	90,07	21,82	62,34	38,51	23,83	7,00	5,00	2,26	20,02	-	-	20,38	-	20,38	-	62,28	-	1,25			3,50
08.10.15	24,00	-	129,88	108,67	21,21	63,95	40,68	23,27	7,00	5,00	2,62	19,81	-	-	20,20	-	20,20	-	63,92	-	1,27			3,89
09.10.15	24,00	-	128,39	107,97	20,42	64,46	40,59	23,87	7,00	5,00	2,65	19,30	-	-	19,65	-	19,65	-	64,40	-	1,24			3,89
10.10.15	24,00	-	130,29	110,26	20,03	64,50	40,44	24,06	7,00	5,00	2,67	19,74	-	-	20,13	-	20,13	-	64,64	-	1,28			3,95
11.10.15	24,00	-	132,46	110,00	22,46	65,30	40,95	24,35	7,00	5,00	2,70	21,97	-	-	22,40	-	22,40	-	65,65	-	1,44			4,15
12.10.15	24,00	-	130,19	110,59	19,60	65,24	41,33	23,91	7,00	5,00	2,68	19,06	-	-	19,45	-	19,45	-	65,21	-	1,24			3,92
13.10.15	24,00	-	129,68	112,56	17,12	65,06	41,49	23,57	7,00	5,00	2,70	16,40	-	-	16,70	-	16,70	-	64,87	-	1,07			3,77
14.10.15	24,00	-	131,17	111,60	19,57	63,85	41,05	22,80	7,00	5,00	2,58	19,03	-	-	19,38	-	19,38	-	63,92	-	1,22			3,80
15.10.15	24,00	-	132,44	112,08	20,36	62,92	40,70	22,22	7,00	5,00	2,53	19,72	-	-	20,09	-	20,09	-	62,80	-	1,24			3,77
16.10.15	24,00	-	131,56	112,74	18,82	61,56	40,18	21,38	7,00	5,00	2,46	18,11	-	-	18,40	-	18,40	-	61,38	-	1,11			3,57
17.10.15	24,00	-	129,78	111,46	18,32	60,68	39,46	21,22	7,00	5,00	2,37	18,24	-	-	18,54	-	18,54	-	60,58	-	1,11			3,48
18.10.15	24,00	-	131,75	109,47	22,28	61,03	39,51	21,52	7,00	5,00	2,35	22,01	-	-	22,40	-	22,40	-	61,67	-	1,36			3,71
19.10.15	24,00	-	131,48	111,05	20,43	63,28	40,69	22,59	7,00	5,00	2,54	19,78	-	-	20,13	-	20,13	-	63,59	-	1,26			3,80
20.10.15	24,00	-	130,40	111,61	18,79	64,23	40,88	23,35	7,00	5,00	2,66	18,10	-	-	18,44	-	18,44	-	63,89	-	1,16			3,81
21.10.15	24,00	-	129,63	110,34	19,29	62,65	39,52	23,13	7,00	5,00	2,57	18,78	-	-	19,13	-	19,13	-	63,07	-	1,19			3,76
22.10.15	24,00	-	131,52	110,98	20,54	65,01	40,69	24,32	7,00	5,00	2,73	19,98	-	-	20,36	-	20,36	-	65,33	-	1,31			4,03
23.10.15	24,00	-	131,88	112,32	19,56	65,87	41,71	24,16	7,00	5,00	2,79	18,67	-	-	19,03	-	19,03	-	65,16	-	1,22			4,00
Среднее	24,00	-	95,06	76,10	18,96	64,87	35,22	29,65	7,00	5,00	1,83	18,51	-	-	18,87	-	18,87	-	64,87	-	1,20	-	-	3,03
Итого	720,00		2851,75	2282,91	568,84						54,84	555,44	0,00	0,00	565,97	0,00	565,97	0,00			36,00	0,00	0,00	90,83

30,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	26684,15	21772,08	4956,48	-	5073,22	-	919,01	-	-
	24.10.15 03:00	29546,79	24064,46	5513,24	-	5640,52	-	1010,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -5,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **565,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.