Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9060.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 116 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24.00	-	15,17	4,48	10,69	67,46	63,88	3,58	7,00	5,00	0,01	10,80	-	-	11,04	-	11,04	-	67,15	-	0,73			0,74
25.09.15	24.00	-	15,23	4,47	10,76	67,50	64,06	3,44	7,00	5,00	0,01	10,92	-	-	11,14	-	11,14	-	67,18	-	0,73			0,74
26.09.15	24.00	-	15,26	4,41	10,85	67,52	63,86	3,66	7,00	5,00	0,01	11,05	-	-	11,24	-	11,24	-	67,24	-	0,74			0,75
27.09.15	24.00	-	18,86	4,28	14,58	67,69	63,97	3,72	7,00	5,00	0,01	14,84	-	-	15,14	-	15,14	-	67,41	-	1,00			1,01
28.09.15	24.00	-	16,73	4,29	12,44	67,61	63,76	3,85	7,00	5,00	0,01	12,62	-	-	12,88	-	12,88	-	67,35	-	0,85			0,86
29.09.15	24.00	-	15,99	4,10	11,89	67,39	63,45	3,94	7,00	5,00	0,01	12,03	-	-	12,28	-	12,28	-	67,08	-	0,81			0,82
30.09.15	24.00	-	15,73	4,00	11,73	67,82	63,72	4,10	7,00	5,00	0,01	11,90	-	-	12,14	-	12,14	-	67,47	-	0,80			0,81
01.10.15	24.00	-	16,15	4,13	12,02	67,61	63,64	3,96	7,00	5,00	0,01	12,18	-	-	12,43	-	12,43	-	67,30	-	0,82	-	-	0,83
02.10.15	24.00	-	16,15	4,13	12,02	67,61	63,64	3,96	7,00	5,00	0,01	12,18	-	-	12,43	-	12,43	-	67,30	-	0,82	-	-	0,83
03.10.15	24.00	-	20,02	8,24	11,78	64,52	26,96	37,56	7,00	5,00	0,31	11,87	-	-	12,07	-	12,07	-	64,27	-	0,77			1,07
04.10.15	24.00	-	20,91	8,08	12,83	64,21	26,52	37,69	7,00	5,00	0,30	12,87	-	-	13,10	-	13,10	-	63,95	-	0,82			1,13
05.10.15	24.00	-	31,32	21,18	10,14	63,32	35,29	28,03	7,00	5,00	0,52	11,29	-	-	11,48	-	11,48	-	63,06	-	0,71			1,23
06.10.15	24.00	-	66,09	53,14	12,95	63,61	39,55	24,06	7,00	5,00	1,26	13,29	-	-	13,53	-	13,53	-	63,07	-	0,84			2,10
07.10.15	24.00	-	68,62	56,48	12,14	62,26	39,03	23,23	7,00	5,00	1,29	12,58	-	-	12,80	-	12,80	-	61,85	-	0,78			2,07
08.10.15	24.00	-	79,06	68,07	10,99	63,83	41,63	22,20	7,00	5,00	1,49	11,39	-	-	11,61	-	11,61	-	63,44	-	0,72			2,21
09.10.15	24.00	-	78,81	67,70	11,11	64,45	41,90	22,55	7,00	5,00	1,51	11,46	-	-	11,67	-	11,67	-	63,94	-	0,73			2,25
10.10.15	24.00	-	80,90	68,62	12,28	64,42	42,14	22,28	7,00	5,00	1,51	12,60	-	-	12,83	-	12,83	-	64,13	-	0,81			2,32
11.10.15	24.00	-	80,14	68,36	11,78	65,12	42,54	22,58	7,00	5,00	1,52	12,16	-	-	12,38	-	12,38	-	64,91	-	0,79			2,31
12.10.15	24.00	-	79,85	68,19	11,66	65,21	42,78	22,43	7,00	5,00	1,51	11,97	-	-	12,22	-	12,22	-	64,88	-	0,78			2,29
13.10.15	24.00	-	79,99	69,07	10,92	65,06	42,86	22,20	7,00	5,00	1,52	11,25	-	-	11,47	-	11,47	-	64,52	-	0,73			2,25
14.10.15	24.00	-	80,27	68,57	11,70	63,79	42,35	21,44	7,00	5,00	1,44	12,21	-	-	12,43	-	12,43	-	63,47	-	0,78			2,22
15.10.15	24.00	-	79,22	68,64	10,58	62,95	41,94	21,01	7,00	5,00	1,41	11,15	-	-	11,34	-	11,34	-	62,38	-	0,70			2,11
16.10.15	24.00	-	79,22	69,03	10,19	61,60	41,33	20,27	7,00	5,00	1,37	10,88	-	-	11,06	-	11,06	-	61,01	-	0,66			2,03
17.10.15	24.00	-	79,87	68,11	11,76	60,70	40,69	20,01	7,00	5,00	1,28	13,18	-	-	13,38	-	13,38	-	60,18	-	0,79			2,08
18.10.15	24.00	-	80,17	66,59	13,58	60,83	40,52	20,31	7,00	5,00	1,27	14,96	-	-	15,20	-	15,20	-	60,86	-	0,91			2,18
19.10.15	24.00	-	77,00	67,94	9,06	63,05	41,42	21,63	7,00	5,00	1,39	10,36	-	-	10,54	-	10,54	-	62,91	-	0,65			2,04
20.10.15	24.00	-	78,70	68,21	10,49	64,34	41,80	22,54	7,00	5,00	1,48	11,55	-	-	11,78	-	11,78	-	63,57	-	0,73			2,21
21.10.15	24.00	-	77,84	67,19	10,65	62,48	40,32	22,16	7,00	5,00	1,41	12,04	-	-	12,28	-	12,28	-	62,47	-	0,75			2,16
22.10.15	24.00	-	79,08	67,69	11,39	64,82	41,50	23,32	7,00	5,00	1,52	12,22	-	-	12,46	-	12,46	-	64,92	-	0,79			2,32
23.10.15	24.00	-	79,93	68,43	11,50	66,20	42,85	23,35	7,00	5,00	1,58	12,07	-	-	12,30	-	12,30	-	64,81	-	0,78			2,36
Среднее	24,00	-	54,08	42,53	11,55	64,83	47,00	17,84	7,00	5,00	0,90	12,06	-	-	12,29	-	12,29	-	64,47	-	0,78	-	-	1,68
Итого	720,00		1622,28	1275,82	346,46						27,00	361,88	0,00	0,00	368,66	0,00	368,66	0,00			23,32	0,00	0,00	50,32

19,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	26822,50	22748,27	4985,35	-	5092,51	-	816,56	-	-
	24.10.15 01:00	28451,12	24059,73	5345,02	-	5458,89	-	866,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -3,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **368,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ЦЕНТР ОТЧЕТНОСТИ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
„30" 10 15 г.