Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8702.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 124 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	0,00	19,70	-19,70	52,66	61,77	-9,11	7,00	5,00	0,00	19,62	-	-	19,95	-	19,95	-	60,85	-	1,19			1,19
25.09.15	24,00	-	0,00	18,55	-18,55	53,12	62,05	-8,93	7,00	5,00	0,00	18,39	-	-	18,71	-	18,71	-	61,06	-	1,13			1,13
26.09.15	24,00	-	0,00	21,13	-21,13	51,81	61,57	-9,76	7,00	5,00	0,00	20,79	-	-	21,14	-	21,14	-	60,74	-	1,26			1,26
27.09.15	24,00	-	0,00	23,95	-23,95	52,58	61,30	-8,72	7,00	5,00	0,00	23,80	-	-	24,23	-	24,23	-	60,54	-	1,44			1,44
28.09.15	24,00	-	0,00	20,82	-20,82	51,78	61,27	-9,49	7,00	5,00	0,00	20,55	-	-	20,90	-	20,90	-	60,38	-	1,24			1,24
29.09.15	24,00	-	0,00	21,16	-21,16	50,77	60,26	-9,49	7,00	5,00	0,00	20,92	-	-	21,25	-	21,25	-	59,42	-	1,24			1,24
30.09.15	24,00	-	0,00	21,04	-21,04	50,38	60,27	-9,89	7,00	5,00	0,00	20,82	-	-	21,16	-	21,16	-	59,43	-	1,24			1,24
01.10.15	24,00	-	0,00	21,01	-21,01	50,98	60,60	-9,62	7,00	5,00	0,00	20,76	-	-	21,10	-	21,10	-	59,74	-	1,24	-	-	1,24
02.10.15	24,00	-	68,38	59,23	9,15	63,74	46,00	17,74	7,00	5,00	0,28	22,80	-	-	23,19	-	23,19	-	59,98	-	1,37			1,64
03.10.15	24,00	-	99,83	80,55	19,28	64,61	43,64	20,97	7,00	5,00	1,76	18,51	-	-	18,85	-	18,85	-	63,83	-	1,18			2,94
04.10.15	24,00	-	104,89	84,29	20,60	64,46	42,38	22,08	7,00	5,00	1,83	21,14	-	-	21,53	-	21,53	-	64,39	-	1,36			3,19
05.10.15	24,00	-	107,92	88,14	19,78	63,49	42,23	21,26	7,00	5,00	1,84	20,48	-	-	20,84	-	20,84	-	63,30	-	1,30			3,13
06.10.15	24,00	-	115,69	96,63	19,06	63,59	42,29	21,30	7,00	5,00	2,02	19,79	-	-	20,15	-	20,15	-	63,11	-	1,25			3,27
07.10.15	24,00	-	123,61	103,50	20,11	62,27	41,69	20,58	7,00	5,00	2,12	20,45	-	-	20,83	-	20,83	-	61,92	-	1,27			3,38
08.10.15	24,00	-	146,01	124,74	21,27	63,87	44,08	19,79	7,00	5,00	2,46	21,53	-	-	21,92	-	21,92	-	63,50	-	1,37			3,83
09.10.15	24,00	-	144,14	124,62	19,52	64,42	44,21	20,21	7,00	5,00	2,51	19,83	-	-	20,21	-	20,21	-	64,08	-	1,27			3,78
10.10.15	24,00	-	144,66	126,03	18,63	64,44	44,39	20,05	7,00	5,00	2,54	18,53	-	-	18,88	-	18,88	-	64,31	-	1,20			3,73
11.10.15	24,00	-	146,83	124,24	22,59	65,21	44,70	20,51	7,00	5,00	2,64	21,26	-	-	21,66	-	21,66	-	65,25	-	1,39			4,02
12.10.15	24,00	-	147,97	125,31	22,66	65,17	44,32	20,85	7,00	5,00	2,63	22,46	-	-	22,89	-	22,89	-	64,87	-	1,46			4,09
13.10.15	24,00	-	148,94	127,41	21,53	65,00	43,75	21,25	7,00	5,00	2,71	21,70	-	-	22,13	-	22,13	-	64,52	-	1,40			4,11
14.10.15	24,00	-	145,91	126,59	19,32	63,79	43,21	20,58	7,00	5,00	2,58	19,81	-	-	20,16	-	20,16	-	63,61	-	1,26			3,84
15.10.15	24,00	-	146,80	126,57	20,23	62,86	42,81	20,05	7,00	5,00	2,52	20,69	-	-	21,05	-	21,05	-	62,38	-	1,29			3,81
16.10.15	24,00	-	145,89	127,15	18,74	61,54	42,20	19,34	7,00	5,00	2,45	19,13	-	-	19,45	-	19,45	-	61,13	-	1,17			3,61
17.10.15	24,00	-	142,65	124,89	17,76	60,64	41,44	19,20	7,00	5,00	2,33	19,05	-	-	19,34	-	19,34	-	60,20	-	1,15			3,48
18.10.15	24,00	-	141,57	120,48	21,09	60,95	41,29	19,66	7,00	5,00	2,31	21,87	-	-	22,26	-	22,26	-	61,33	-	1,34			3,66
19.10.15	24,00	-	143,28	122,94	20,34	63,20	42,43	20,77	7,00	5,00	2,48	21,54	-	-	21,94	-	21,94	-	63,33	-	1,37			3,84
20.10.15	24,00	-	141,50	123,41	18,09	64,20	42,83	21,37	7,00	5,00	2,56	19,62	-	-	19,98	-	19,98	-	63,42	-	1,25			3,80
21.10.15	24,00	-	139,41	120,54	18,87	62,60	41,47	21,13	7,00	5,00	2,46	20,16	-	-	20,52	-	20,52	-	62,82	-	1,27			3,73
22.10.15	24,00	-	140,30	121,14	19,16	64,97	42,66	22,31	7,00	5,00	2,60	20,64	-	-	21,03	-	21,03	-	65,20	-	1,35			3,95
23.10.15	24,00	-	138,38	122,12	16,26	65,91	43,75	22,16	7,00	5,00	2,64	17,62	-	-	17,94	-	17,94	-	64,73	-	1,14			3,78
Среднее	24,00	-	97,49	88,93	8,56	60,50	47,90	12,60	7,00	5,00	1,67	20,48	-	-	20,84	-	20,84	-	62,45	-	1,28	-	-	2,95
Итого	720,00		2924,56	2667,88	256,68						50,24	614,26	0,00	0,00	625,19	0,00	625,19	0,00			38,37	0,00	0,00	88,60

32,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	4187,88	3246,95	1544,67	-	1575,70	-	66,31	-	-
	24.10.15 02:00	7118,19	5921,42	2161,16	-	2203,07	-	115,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -6,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **625,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ СЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.