

Абонент: ЖКОС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 140 / СЛО-ПВС
 Организация: ЗАО "ДомТеплоком"
 Источник: Общественный э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015
 Договор: 8229.038.1
 Строит.Адрес: Садова 140
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВКГ7-208254-С(10)15.3д

Узел учета: СЛО-ПВС
 Код УУТЭ:
 Расчетная плата совместно с УУТЭ:
 График: 150/70
 Тэв, гр.С = 9,77

Установленные приборы: Основные и уточн. арматура в здании: ВКГ7-208254-С(10)15.3д

Вычислитель: ВКГ-7 № 208254

Подельт.тр.(M1): расходомер: ПРМ 40 Глип= 0.1
 Оборотн.тр.(M2): расходомер: ПРМ 40 Глип= 0.1
 Тр.д. ПРС(M3): расходомер: ПРМ 32 Глип= 0.067
 Тр.цирку. ПРС(M4): расходомер: Глип=
 Тр.подпитки(V5): Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-Пхв)+M2*(П1-Пхв) лето: Q=M1*(П1-Пхв)+M2*(П1-Пхв) Глип=

Дополнительные нагрузки: Глип/час: Qот=0.307 Qвент= Qтепл.ср= Qтеп.пот.= Qгр=0.2508
 Договорные нагрузки (гр.час): Глип/час: Qот=0.307 Qвент= Qтепл.ср= Qтеп.пот.= Qгр=0.2508
 Договорные расходы (гр.сут.): Т/сут: Qот=92.64 Qвент=0.114 Qтепл.ср=0 Qтеп.пот.=0 Qгр=45.6

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные				Общие теплосудре				
			Т	М1	М2	днч	Т1	Т2	дт	С	гв/см2	гв/см2	Qотопл	М3	М4	дм	В3	В4	двкв	Уплот	Т3	Т4		Qгр.общ	Qгр.изл	Qгр.теп	Q.общ
24.09.15	24.00	-	74.21	58.25	15.97	65.22	57.32	7.89	7.00	5.00	0.46	15.97	-	-	17.24	17.24	17.28	17.28	17.28	65.01	-	1.04	-	-	-	-	1.50
25.09.15	24.00	-	74.21	58.25	15.97	65.22	57.32	7.89	7.00	5.00	0.46	15.97	-	-	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28	65.01	-	1.04	-	-	-	-	1.50
26.09.15	24.00	-	74.21	58.25	15.97	65.22	57.32	7.89	7.00	5.00	0.46	15.97	-	-	16.62	16.62	17.53	17.53	17.53	65.01	-	1.04	-	-	-	-	1.50
27.09.15	24.00	-	74.21	58.25	15.97	65.22	57.32	7.89	7.00	5.00	0.46	15.97	-	-	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	65.01	-	1.04	-	-	-	-	1.50
28.09.15	24.00	-	74.21	58.25	15.97	65.22	57.32	7.89	7.00	5.00	0.46	15.97	-	-	17.87	17.87	18.24	18.24	18.24	65.01	-	1.04	-	-	-	-	1.50
30.09.15	24.00	-	74.21	58.25	15.97	65.22	57.32	7.89	7.00	5.00	0.46	15.97	-	-	18.84	18.84	20.42	20.42	20.42	65.01	-	1.04	-	-	-	-	3.08
01.10.15	24.00	-	87.52	71.21	16.31	62.68	33.80	28.88	7.00	5.00	2.54	16.31	-	-	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	62.46	-	1.02	-	-	-	-	3.08
02.10.15	24.00	-	87.52	71.21	16.31	62.68	33.80	28.88	7.00	5.00	2.54	16.31	-	-	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	62.46	-	1.02	-	-	-	-	3.08
03.10.15	24.00	-	87.52	71.21	16.31	62.68	33.80	28.88	7.00	5.00	2.54	16.31	-	-	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	62.46	-	1.02	-	-	-	-	3.08
04.10.15	24.00	-	87.52	71.21	16.31	62.68	33.80	28.88	7.00	5.00	2.54	16.31	-	-	21.79	21.79	22.05	22.05	22.05	62.46	-	1.02	-	-	-	-	3.08
05.10.15	24.00	-	87.52	71.21	16.31	62.68	33.80	28.88	7.00	5.00	2.54	16.31	-	-	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	62.46	-	1.02	-	-	-	-	3.08
06.10.15	24.00	-	87.52	71.21	16.31	62.68	33.80	28.88	7.00	5.00	2.54	16.31	-	-	15.44	15.44	17.37	17.37	17.37	62.52	-	1.01	-	-	-	-	2.89
07.10.15	24.00	-	82.53	65.64	16.91	62.55	34.67	27.88	7.00	5.00	1.83	16.91	-	-	17.10	17.10	19.99	19.99	19.99	63.14	-	1.20	-	-	-	-	3.16
08.10.15	24.00	-	90.36	74.19	16.17	62.80	33.43	29.37	7.00	5.00	2.17	16.17	-	-	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	63.16	-	1.01	-	-	-	-	3.12
09.10.15	24.00	-	89.66	73.79	15.87	62.69	33.31	30.13	7.00	5.00	2.08	15.87	-	-	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	63.06	-	0.93	-	-	-	-	2.88
10.10.15	24.00	-	86.70	70.76	15.94	63.42	33.63	29.79	7.00	5.00	2.11	15.94	-	-	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	61.85	-	0.83	-	-	-	-	2.95
11.10.15	24.00	-	87.98	69.00	18.98	63.26	33.13	30.13	7.00	5.00	2.11	18.98	-	-	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	61.05	-	0.99	-	-	-	-	2.82
12.10.15	24.00	-	86.70	70.76	15.94	63.42	33.63	29.79	7.00	5.00	2.11	15.94	-	-	18.90	18.90	18.90	18.90	18.90	59.75	-	1.05	-	-	-	-	3.11
13.10.15	24.00	-	87.57	72.88	14.69	63.32	33.98	29.34	7.00	5.00	2.14	14.69	-	-	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58	59.61	-	1.08	-	-	-	-	3.90
14.10.15	24.00	-	85.74	72.25	13.48	62.05	33.75	28.30	7.00	5.00	2.05	13.48	-	-	19.70	19.70	19.70	19.70	19.70	61.29	-	1.17	-	-	-	-	3.64
15.10.15	24.00	-	85.74	69.56	16.18	61.34	33.17	28.17	7.00	5.00	1.96	16.18	-	-	21.39	21.39	21.39	21.39	21.39	61.76	-	1.23	-	-	-	-	3.88
16.10.15	24.00	-	83.97	68.02	15.95	60.00	33.68	27.32	7.00	5.00	1.86	15.95	-	-	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	61.18	-	0.98	-	-	-	-	3.94
17.10.15	24.00	-	107.97	90.18	17.79	59.33	36.57	22.76	7.00	5.00	2.06	17.79	-	-	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	65.03	-	1.17	-	-	-	-	4.38
18.10.15	24.00	-	174.64	156.52	18.12	59.69	41.68	18.01	7.00	5.00	2.82	18.12	-	-	18.77	18.77	18.77	18.77	18.77	62.77	-	1.04	-	-	-	-	2.88
19.10.15	24.00	-	146.49	127.37	19.12	61.60	42.29	19.31	7.00	5.00	2.47	19.12	-	-	563.07	563.07	563.07	563.07	563.07	62.77	-	1.04	-	-	-	-	2.88
20.10.15	24.00	-	152.43	132.46	19.97	62.88	43.06	19.82	7.00	5.00	2.65	19.97	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.77	-	1.04	-	-	-	-	2.88
21.10.15	24.00	-	176.38	160.33	16.05	61.29	42.85	18.44	7.00	5.00	2.96	16.05	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.77	-	1.04	-	-	-	-	2.88
22.10.15	24.00	-	176.38	160.33	16.05	61.29	42.85	18.44	7.00	5.00	2.96	16.05	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.77	-	1.04	-	-	-	-	2.88
23.10.15	24.00	-	177.51	159.46	18.05	65.32	45.75	20.07	7.00	5.00	3.21	18.05	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.77	-	1.04	-	-	-	-	2.88
Среднее	24.00	-	100.81	84.30	16.51	63.01	41.17	21.84	7.00	5.00	1.96	16.51	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.77	-	1.04	-	-	-	-	2.88
Итого	720.00	-	3074.32	2528.91	495.41	495.41	495.41	495.41	495.41	495.41	495.41	495.41	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.77	-	31.08	-	-	-	-	86.49

Показание счетчиков на момент снятия данных: 24.09.15 01:00 865.91.55 75450.92 0.00 0.00 0.00 0.00 44651.38 2530.30 2536.55 2536.55

Период расчета по среднему: 04.10.15 15:00 86223.03 75450.92 0.00 0.00 0.00 0.00 44651.38 2530.30 2536.55 2536.55

Период расчета по долевому: 04.10.15 15:00 86223.03 75450.92 0.00 0.00 0.00 0.00 44651.38 2530.30 2536.55 2536.55

Период превышения t2: 9,77 °C = -4,84 Гкал/сут

Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок 81,65 Гкал/сут

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 563,07 куб.м.

Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 563,07 куб.м.

Объем теплоснабжения, рассчитанный по долевому: 563,07 куб.м.

Объем теплоснабжения, рассчитанный по превышению t2: 563,07 куб.м.

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 563,07 куб.м.

