Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8730.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 144 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	62,88	49,77	13,11	68,09	67,53	0,56	7,00	5,00	0,14	13,11	-	-	13,47		13,47	-	59,65	-	0,78			0,93
25.09.15	24,00	-	63,31	50,19	13,12	68,09	67,55	0,54	7,00	5,00	0,14	13,12	-	-	13,48		13,48	-	59,85	-	0,79			0,92
26.09.15	24,00	-	63,38	49,86	13,52	68,05	67,38	0,67	7,00	5,00	0,15	13,52	-	-	13,94		13,94	-	59,71	-	0,81			0,96
27.09.15	24,00	-	65,34	49,91	15,43	68,15	67,65	0,50	7,00	5,00	0,16	15,43	-	-	15,87		15,87	-	59,58	-	0,92			1,08
28.09.15	24,00	-	64,58	50,14	14,44	67,96	67,40	0,56	7,00	5,00	0,15	14,44	-	-	14,86		14,86	-	59,43	-	0,86			1,01
29.09.15	24,00	-	64,58	49,99	14,59	67,66	67,09	0,57	7,00	5,00	0,15	14,59	-	-	14,96		14,96	-	59,03	-	0,86			1,02
30.09.15	24,00	-	64,12	49,17	14,95	68,00	67,50	0,50	7,00	5,00	0,16	14,95	-	-	15,36		15,36	-	59,07	-	0,88			1,04
01.10.15	24,00	-	63,35	31,58	31,77	67,64	66,67	0,97	7,00	5,00	0,71	31,77	-	-	32,50		32,50	-	46,42	-	1,47			2,18
02.10.15	24,00	-	64,10	9,14	54,96	64,01	63,75	0,26	7,00	5,00	1,76	54,96	-	-	56,02		56,02	-	32,15	-	1,77			3,52
03.10.15	24,00	-	63,29	36,83	26,46	64,09	63,62	0,47	7,00	5,00	0,78	26,46	-	-	26,95		26,95	-	35,31	-	0,93			1,72
04.10.15	24,00	-	18,04	12,43	5,61	63,59	62,47	1,12	7,00	5,00	0,17	5,61	-	-	5,71		5,71	-	35,49	-	0,20			0,37
05.10.15	24,00	-	30,82	17,73	13,09	62,71	62,47	0,24	7,00	5,00	0,36	13,09	-	-	13,33		13,33	-	36,00	-	0,47			0,83
06.10.15	24,00	-	68,78	41,99	26,79	63,13	62,71	0,42	7,00	5,00	0,75	26,79	-	-	27,36		27,36	-	35,81	-	0,96			1,71
07.10.15	24,00	-	71,28	46,10	25,18	61,94	61,30	0,64	7,00	5,00	0,68	25,18	-	-	25,62		25,62	-	36,49	-	0,92			1,59
08.10.15	24,00	-	84,65	57,13	27,52	63,64	63,27	0,37	7,00	5,00	0,69	27,52	-	-	28,05		28,05	-	39,39	-	1,08			1,78
09.10.15	24,00	-	82,73	56,74	25,99	64,12	63,75	0,37	7,00	5,00	0,66	25,99	-	-	26,51		26,51	-	39,58	-	1,03			1,69
10.10.15	24,00	-	82,11	57,59	24,52	64,17	63,55	0,62	7,00	5,00	0,63	24,52	-	-	24,98		24,98	-	39,87	-	0,98			1,61
11.10.15	24,00	-	86,60	57,40	29,20	64,99	64,42	0,57	7,00	5,00	0,75	29,20	-	-	29,68		29,68	-	40,42	-	1,18			1,93
12.10.15	24,00	-	83,42	57,14	26,28	64,88	64,32	0,56	7,00	5,00	0,69	26,28	-	-	26,78		26,78	-	39,77	-	1,05			1,74
13.10.15	24,00	-	85,46	58,49	26,97	64,67	64,26	0,41	7,00	5,00	0,71	26,97	-	-	27,43		27,43	-	39,47	-	1,06			1,77
14.10.15	24,00	-	85,44	58,06	27,38	63,51	63,02	0,49	7,00	5,00	0,70	27,38	-	-	27,88		27,88	-	39,20	-	1,07			1,77
15.10.15	24,00	-	84,57	57,96	26,61	62,55	62,17	0,38	7,00	5,00	0,66	26,61	-	-	27,14		27,14	-	38,72	-	1,03			1,69
16.10.15	24,00	-	84,94	63,53	21,41	61,19	60,81	0,38	7,00	5,00	0,50	21,41	-	-	21,79		21,79	-	38,70	-	0,83			1,33
17.10.15	24,00	-	82,06	67,70	14,36	60,27	59,75	0,52	7,00	5,00	0,36	14,36	-	-	14,55		14,55	-	38,36	-	0,55			0,91
18.10.15	24,00	-	86,98	67,13	19,85	60,79	60,34	0,45	7,00	5,00	0,47	19,85	-	-	20,20		20,20	-	38,94	-	0,77			1,24
19.10.15	24,00	-	83,50	67,67	15,83	62,97	62,69	0,28	7,00	5,00	0,39	15,83	-	-	16,16		16,16	-	39,72	-	0,63			1,02
20.10.15	24,00	-	85,12	67,83	17,29	63,74	63,39	0,35	7,00	5,00	0,45	17,29	-	-	17,67		17,67	-	39,50	-	0,68			1,13
21.10.15	24,00	-	85,12	67,17	17,95	62,32	61,91	0,41	7,00	5,00	0,45	17,95	-	-	18,29		18,29	-	38,74	-	0,70			1,15
22.10.15	24,00	-	85,47	67,86	17,61	64,75	64,26	0,49	7,00	5,00	0,48	17,61	-	-	17,98		17,98	-	39,98	-	0,70			1,18
23.10.15	24,00	-	86,23	68,67	17,56	65,37	65,02	0,35	7,00	5,00	0,46	17,56	-	-	17,88		17,88	-	40,67	-	0,71			1,18
Среднее	24,00	-	72,74	51,43	21,31	64,57	64,07	0,50	7,00	5,00	0,51	21,31	-	-	21,75	-	21,75	-	43,50	-	0,89	-	-	1,40
Итого	720,00		2182,25	1542,90	639,35						15,32	639,35	0,00	0,00	652,40	0,00	652,40	0,00			26,68	0,00	0,00	42,01

20,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	2803,59	2182,74	0,00	-	8386,15	-	51,85	-	-
	24.10.15 02:00	4989,65	3728,52	0,00	-	8793,11	-	93,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -6,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **652,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.