Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	10,64	0,06	10,58	64,15	16,94	47,21	7,00	5,00	0,01	10,57	-	-	10,77	-	10,77	-	63,37	-	0,67			0,68
25.09.15	24,00	-	8,36	0,06	8,30	63,65	18,00	45,65	7,00	5,00	0,01	8,31	-	-	8,47	-	8,47	-	62,70	-	0,52			0,53
26.09.15	24,00	-	9,85	0,00	9,85	64,00	17,04	46,96	7,00	5,00	0,01	9,82	-	-	10,00	-	10,00	-	63,09	-	0,62			0,63
27.09.15	24,00	-	11,57	0,06	11,51	64,19	16,25	47,94	7,00	5,00	0,01	11,57	-	-	11,76	-	11,76	-	63,36	-	0,73			0,74
28.09.15	24,00	-	10,65	0,06	10,59	64,09	15,12	48,97	7,00	5,00	0,01	10,65	-	-	10,84	-	10,84	-	63,23	-	0,68			0,68
29.09.15	24,00	-	11,22	0,00	11,22	63,60	14,40	49,20	7,00	5,00	0,01	11,17	-	-	11,37	-	11,37	-	62,87	-	0,70			0,71
30.09.15	24,00	-	10,40	0,00	10,40	63,69	13,98	49,71	7,00	5,00	0,01	10,37	-	-	10,57	-	10,57	-	62,84	-	0,65			0,66
01.10.15	24,00	-	21,24	10,89	10,35	65,73	53,98	11,75	7,00	5,00	0,14	10,41	-	-	10,62	-	10,62	-	64,27	-	0,67			0,81
02.10.15	24,00	-	44,95	33,94	11,01	62,97	43,93	19,04	7,00	5,00	0,66	11,03	-	-	11,24	-	11,24	-	62,17	-	0,69			1,34
03.10.15	24,00	-	55,44	44,55	10,89	63,13	34,29	28,84	7,00	5,00	1,26	11,20	-	-	11,40	-	11,40	-	62,77	-	0,71			1,97
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,39	17,25	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,33	-	0,00			0,00
05.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,34	16,23	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,21	-	0,00			0,00
06.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,86	16,71	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,59	-	0,00			0,00
07.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,66	17,46	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,48	-	0,00			0,00
08.10.15	24,00	-	66,70	55,30	11,40	62,03	36,10	25,92	7,00	5,00	1,45	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	61,45	-	0,69	-	-	2,14
09.10.15	24,00	-	66,68	56,27	10,41	62,81	35,81	27,00	7,00	5,00	1,52	10,49	-	-	10,68	-	10,68	-	62,25	-	0,65			2,18
10.10.15	24,00	-	68,44	56,95	11,49	63,30	36,30	27,00	7,00	5,00	1,54	11,47	-	-	11,68	-	11,68	-	62,80	-	0,72			2,26
11.10.15	24,00	-	67,21	55,01	12,20	64,33	36,48	27,85	7,00	5,00	1,53	12,35	-	-	12,58	-	12,58	-	63,84	-	0,79			2,32
12.10.15	24,00	-	67,11	55,85	11,26	63,70	36,57	27,13	7,00	5,00	1,53	11,23	-	-	11,44	-	11,44	-	63,00	-	0,71			2,23
13.10.15	24,00	-	67,56	56,45	11,11	62,90	36,64	26,26	7,00	5,00	1,50	10,88	-	-	11,08	-	11,08	-	62,42	-	0,68			2,18
14.10.15	24,00	-	66,35	55,05	11,30	62,47	36,15	26,32	7,00	5,00	1,47	11,06	-	-	11,27	-	11,27	-	61,87	-	0,69			2,15
15.10.15	24,00	-	66,19	54,41	11,78	60,71	35,52	25,19	7,00	5,00	1,37	11,89	-	-	12,11	-	12,11	-	60,06	-	0,71			2,08
16.10.15	24,00	-	66,70	55,30	11,40	62,03	36,10	25,92	7,00	5,00	1,45	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	61,45	-	0,69	-	-	2,14
17.10.15	24,00	-	66,70	55,30	11,40	62,03	36,10	25,92	7,00	5,00	1,45	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	61,45	-	0,69	-	-	2,14
18.10.15	24,00	-	66,70	55,30	11,40	62,03	36,10	25,92	7,00	5,00	1,45	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	61,45	-	0,69	-	-	2,14
19.10.15	24,00	-	66,70	55,30	11,40	62,03	36,10	25,92	7,00	5,00	1,45	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	61,45	-	0,69	-	-	2,14
20.10.15	24,00	-	66,70	55,30	11,40	62,03	36,10	25,92	7,00	5,00	1,45	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	61,45	-	0,69	-	-	2,14
21.10.15	24,00	-	66,70	55,30	11,40	62,03	36,10	25,92	7,00	5,00	1,45	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	61,45	-	0,69	-	-	2,14
22.10.15	24,00	-	66,70	55,30	11,40	62,03	36,10	25,92	7,00	5,00	1,45	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	61,45	-	0,69	-	-	2,14
23.10.15	24,00	-	66,70	55,30	11,40	62,03	36,10	25,92	7,00	5,00	1,45	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	61,45	-	0,69	-	-	2,14
Среднее	24,00	-	42,14	32,58	9,56	56,86	29,67	27,20	7,00	5,00	0,85	9,53	-	-	9,71	-	9,71	-	56,25	-	0,59	-	-	1,45
Итого	720,00		1264,16	977,34	286,82						25,61	285,96	0,00	0,00	291,26	0,00	291,26	0,00			17,82	0,00	0,00	43,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	6630,88	4844,93	1796,44	-	1829,65	-	211,16	-	-
	24.10.15 01:00	529,14	439,15	177,09	-	180,33	-	17,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -2,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **291,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

15.03

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.