Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

335 Гкал

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	83,02	59,86	23,16	69,31	69,09	0,22	7,00	5,00	0,01	23,22	-	-	23,72	-	23,72	-	69,34	-	1,61			1,62
25.09.15	24,00	-	83,78	60,36	23,42	69,31	69,08	0,23	7,00	5,00	0,02	23,39	-	-	23,91	-	23,91	-	69,38	-	1,62			1,64
26.09.15	24,00	-	85,49	60,00	25,49	69,27	69,04	0,23	7,00	5,00	0,01	25,56	-	-	26,14	-	26,14	-	69,32	-	1,77			1,78
27.09.15	24,00	-	86,90	60,06	26,84	69,35	69,11	0,24	7,00	5,00	0,01	26,92	-	-	27,51	-	27,51	-	69,41	-	1,87			1,88
28.09.15	24,00	-	84,29	60,35	23,94	69,22	68,95	0,27	7,00	5,00	0,02	23,96	-	-	24,51	-	24,51	-	69,32	-	1,66			1,68
29.09.15	24,00	-	85,72	60,39	25,33	68,99	68,73	0,26	7,00	5,00	0,02	25,38	-	-	25,93	-	25,93	-	69,03	-	1,75			1,77
30.09.15	24,00	-	86,63	59,42	27,21	69,28	69,06	0,22	7,00	5,00	0,01	27,29	-	-	27,89	-	27,89	-	69,26	-	1,89			1,90
01.10.15	24,00	-	80,86	55,70	25,16	68,88	56,54	12,34	7,00	5,00	0,71	25,00	-	-	25,56	-	25,56	-	68,80	-	1,72			2,43
02.10.15	24,00	-	73,77	51,94	21,83	65,01	44,13	20,88	7,00	5,00	1,10	21,68	-	-	22,11	-	22,11	-	64,79	-	1,41			2,51
03.10.15	24,00	-	77,91	50,87	27,04	65,18	43,36	21,82	7,00	5,00	1,11	27,09	-	-	27,62	-	27,62	-	65,23	-	1,77			2,88
04.10.15	24,00	-	77,00	50,21	26,79	64,99	42,92	22,07	7,00	5,00	1,10	26,90	-	-	27,44	-	27,44	-	65,08	-	1,75			2,85
05.10.15	24,00	-	76,49	51,81	24,68	63,98	42,85	21,13	7,00	5,00	1,08	24,86	-	-	25,31	-	25,31	-	63,99	-	1,59			2,68
06.10.15	24,00	-	82,70	55,94	26,76	63,97	42,80	21,17	7,00	5,00	1,17	27,09	-	-	27,59	-	27,59	-	63,74	-	1,73			2,90
07.10.15	24,00	-	83,19	58,73	24,46	62,72	39,26	23,46	7,00	5,00	1,44	23,57	-	-	24,01	-	24,01	-	62,65	-	1,48			2,91
08.10.15	24,00	-	98,36	71,55	26,81	64,36	39,43	24,93	7,00	5,00	1,75	27,31	-	-	27,84	-	27,84	-	64,28	-	1,75			3,51
09.10.15	24,00	-	95,04	71,38	23,66	64,79	39,34	25,45	7,00	5,00	1,79	24,18	-	-	24,67	-	24,67	-	64,69	-	1,56			3,35
10.10.15	24,00	-	98,58	72,99	25,59	64,89	39,25	25,64	7,00	5,00	1,81	26,48	-	-	27,01	-	27,01	-	64,89	-	1,72			3,53
11.10.15	24,00	-	97,81	72,91	24,90	65,76	39,75	26,01	7,00	5,00	1,84	25,80	-	-	26,34	-	26,34	-	65,93	-	1,70			3,54
12.10.15	24,00	-	99,41	72,67	26,74	65,62	39,97	25,65	7,00	5,00	1,80	27,67	-	-	28,22	-	28,22	-	65,55	-	1,82			3,62
13.10.15	24,00	-	98,72	73,72	25,00	65,34	40,09	25,25	7,00	5,00	1,81	25,82	-	-	26,32	-	26,32	-	65,12	-	1,68			3,50
14.10.15	24,00	-	97,34	73,13	24,21	64,22	39,70	24,52	7,00	5,00	1,76	24,81	-	-	25,28	-	25,28	-	64,24	-	1,59			3,35
15.10.15	24,00	-	104,37	72,94	31,43	63,19	39,29	23,90	7,00	5,00	1,71	32,01	-	-	32,61	-	32,61	-	63,02	-	2,02			3,73
16.10.15	24,00	-	96,59	73,05	23,54	61,84	38,75	23,09	7,00	5,00	1,64	24,35	-	-	24,78	-	24,78	-	61,71	-	1,51			3,14
17.10.15	24,00	-	99,24	71,85	27,39	60,91	38,04	22,87	7,00	5,00	1,57	28,78	-	-	29,26	-	29,26	-	60,70	-	1,75			3,32
18.10.15	24,00	-	99,09	70,94	28,15	61,50	38,30	23,20	7,00	5,00	1,57	29,29	-	-	29,79	-	29,79	-	61,78	-	1,81			3,38
19.10.15	24,00	-	99,87	72,09	27,78	63,83	39,20	24,63	7,00	5,00	1,67	29,26	-	-	29,80	-	29,80	-	64,08	-	1,88			3,55
20.10.15	24,00	-	107,85	72,47	35,38	64,35	39,20	25,15	7,00	5,00	1,74	36,92	-	-	37,62	-	37,62	-	63,94	-	2,36			4,10
21.10.15	24,00	-	107,82	71,67	36,15	63,14	38,12	25,02	7,00	5,00	1,71	37,39	-	-	38,09	-	38,09	-	63,30	-	2,37			4,08
22.10.15	24,00	-	108,89	72,73	36,16	65,62	39,28	26,34	7,00	5,00	1,83	37,45	-	-	38,19	-	38,19	-	65,80	-	2,46			4,29
23.10.15	24,00	-	105,05	73,95	31,10	65,72	40,20	25,52	7,00	5,00	1,88	31,58	-	-	32,18	-	32,18	-	64,88	-	2,05			3,93
Среднее	24,00	-	92,06	65,19	26,87	65,48	47,43	18,06	7,00	5,00	1,19	27,37	-	-	27,91	-	27,91	-	65,44	-	1,79	-	-	2,98
Итого	720,00		2761,78	1955,68	806,10						35,68	821,01	0,00	0,00	837,25	0,00	837,25	0,00			53,65	0,00	0,00	89,33

45,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -8,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **837,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 10 15 г.