Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9307.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 162 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 0,45 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	314,78	304,07	10,71	69,29	66,74	2,55	7,00	5,00	0,79	10,71	-	-	11,35		11,35	-	69,25	-	0,74			1,53
25.09.15	24,00	-	317,47	307,67	9,80	69,27	66,75	2,52	7,00	5,00	0,79	9,80	-	-	10,38		10,38	-	69,23	-	0,68			1,47
26.09.15	24,00	-	314,80	305,56	9,24	69,23	66,66	2,57	7,00	5,00	0,80	9,24	-	-	9,86		9,86	-	69,19	-	0,64			1,44
27.09.15	24,00	-	317,38	303,92	13,46	69,31	66,69	2,62	7,00	5,00	0,81	13,46	-	-	14,20		14,20	-	69,28	-	0,93			1,75
28.09.15	24,00	-	319,33	307,57	11,76	69,17	66,52	2,65	7,00	5,00	0,83	11,76	-	-	12,45		12,45	-	69,13	-	0,81			1,64
29.09.15	24,00	-	319,40	307,51	11,89	68,97	66,27	2,70	7,00	5,00	0,84	11,89	-	-	12,61		12,61	-	68,92	-	0,82			1,66
30.09.15	24,00	-	314,02	302,12	11,90	69,28	66,53	2,75	7,00	5,00	0,84	11,90	-	-	12,60		12,60	-	69,25	-	0,82			1,67
01.10.15	24,00	-	296,19	282,67	13,52	68,88	64,69	4,19	7,00	5,00	1,20	13,52	-	-	14,50		14,50	-	68,84	-	0,93			2,13
02.10.15	24,00	-	277,78	265,27	12,51	65,06	59,65	5,41	7,00	5,00	1,45	12,51	-	-	13,53		13,53	-	65,02	-	0,81			2,26
03.10.15	24,00	-	271,91	259,30	12,61	65,12	59,35	5,77	7,00	5,00	1,51	12,61	-	-	13,70		13,70	-	65,08	-	0,82			2,33
04.10.15	24,00	-	268,48	254,36	14,12	64,93	59,03	5,90	7,00	5,00	1,51	14,12	-	-	15,22		15,22	-	64,89	-	0,92			2,43
05.10.15	24,00	-	275,77	262,66	13,11	63,95	58,32	5,63	7,00	5,00	1,49	13,11	-	-	14,10		14,10	-	63,91	-	0,84			2,32
06.10.15	24,00	-	291,05	276,57	14,48	64,07	57,98	6,09	7,00	5,00	1,69	14,48	-	-	15,67		15,67	-	64,03	-	0,93			2,62
07.10.15	24,00	-	313,58	300,04	13,54	62,75	56,35	6,40	7,00	5,00	1,93	13,54	-	-	14,74		14,74	-	62,72	-	0,85			2,78
08.10.15	24,00	-	375,08	361,70	13,38	64,38	58,42	5,96	7,00	5,00	2,17	13,38	-	-	14,71		14,71	-	64,35	-	0,86			3,03
09.10.15	24,00	-	374,18	362,36	11,82	64,81	58,74	6,07	7,00	5,00	2,21	11,82	-	-	13,24		13,24	-	64,78	-	0,77			2,98
10.10.15	24,00	-	381,96	367,84	14,12	64,89	58,88	6,01	7,00	5,00	2,23	14,12	-	-	15,53		15,53	-	64,86	-	0,92			3,14
11.10.15	24,00	-	380,17	365,84	14,33	65,71	59,53	6,18	7,00	5,00	2,27	14,33	-	-	15,84		15,84	-	65,67	-	0,94			3,21
12.10.15	24,00	-	378,20	365,05	13,15	65,65	59,55	6,10	7,00	5,00	2,24	13,15	-	-	14,49		14,49	-	65,61	-	0,86			3,10
13.10.15	24,00	-	382,10	371,02	11,08	65,42	59,42	6,00	7,00	5,00	2,24	11,08	-	-	12,43		12,43	-	65,39	-	0,72			2,97
14.10.15	24,00	-	378,57	368,56	10,01	64,24	58,44	5,80	7,00	5,00	2,15	10,01	-	-	10,94		10,94	-	64,20	-	0,64			2,79
15.10.15	24,00	-	379,04	367,89	11,15	63,27	57,64	5,63	7,00	5,00	2,08	11,15	-	-	12,09		12,09	-	63,24	-	0,71			2,79
16.10.15	24,00	-	378,70	368,67	10,03	61,89	56,47	5,42	7,00	5,00	2,02	10,03	-	-	10,79		10,79	-	61,86	-	0,62			2,64
17.10.15	24,00	-	373,11	359,35	13,76	60,99	55,64	5,35	7,00	5,00	1,94	13,76	-	-	14,79		14,79	-	60,98	-	0,84			2,78
18.10.15	24,00	-	372,03	354,53	17,50	61,41	55,91	5,50	7,00	5,00	1,96	17,50	-	-	18,80		18,80	-	61,39	-	1,07			3,04
19.10.15	24,00	-	372,96	359,77	13,19	63,72	57,91	5,81	7,00	5,00	2,10	13,19	-	-	14,52		14,52	-	63,69	-	0,84			2,94
20.10.15	24,00	-	372,06	360,29	11,77	64,54	58,53	6,01	7,00	5,00	2,18	11,77	-	-	13,09		13,09	-	64,51	-	0,76			2,94
21.10.15	24,00	-	369,95	357,27	12,68	63,06	57,07	5,99	7,00	5,00	2,15	12,68	-	-	13,91		13,91	-	63,03	-	0,80			2,95
22.10.15	24,00	-	375,01	362,09	12,92	65,51	59,19	6,32	7,00	5,00	2,30	12,92	-	-	14,36		14,36	-	65,48	-	0,85			3,15
23.10.15	24,00	-	385,26	372,52	12,74	66,02	59,92	6,10	7,00	5,00	2,28	12,74	-	-	14,18		14,18	-	65,98	-	0,84			3,13
Среднее	24,00	-	341,34	328,80	12,54	65,49	60,43	5,07	7,00	5,00	1,70	12,54	-	-	13,62	-	13,62	-	65,46	-	0,82	-	-	2,52
Итого	720,00		10240,32	9864,04	376,28						51,01	376,28	0,00	0,00	408,62	0,00	408,62	0,00			24,58	0,00	0,00	75,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -3,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **408,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

20,9

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта