Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9308.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 164 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 67,5 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0 35,52 Пауз

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	99,23	77,48	21,75	68,64	68,32	0,32	7,00	5,00	0,11	20,65	-	-	21,08	-	21,08	-	68,57	-	1,42			1,52
25.09.15	24,00	-	100,16	78,21	21,95	68,64	68,31	0,33	7,00	5,00	0,10	20,91	-	-	21,37	-	21,37	-	68,60	-	1,44			1,54
26.09.15	24,00	-	99,45	77,70	21,75	68,58	68,24	0,34	7,00	5,00	0,10	20,73	-	-	21,19	-	21,19	-	68,53	-	1,42			1,52
27.09.15	24,00	-	101,83	77,94	23,89	68,66	68,33	0,33	7,00	5,00	0,09	22,99	-	-	23,47	-	23,47	-	68,58	-	1,58			1,67
28.09.15	24,00	-	100,93	78,45	22,48	68,52	68,17	0,35	7,00	5,00	0,09	21,67	-	-	22,15	-	22,15	-	68,49	-	1,49			1,57
29.09.15	24,00	-	101,91	78,45	23,46	68,30	67,95	0,35	7,00	5,00	0,09	22,67	-	-	23,14	-	23,14	-	68,23	-	1,55			1,63
30.09.15	24,00	-	100,39	77,30	23,09	68,59	68,27	0,32	7,00	5,00	0,08	22,44	-	-	22,90	-	22,90	-	68,45	-	1,54			1,61
01.10.15	24,00	-	95,11	71,78	23,33	68,17	59,59	8,58	7,00	5,00	0,73	21,71	-	-	22,18	-	22,18	-	67,94	-	1,48			2,21
02.10.15	24,00	-	90,81	67,73	23,08	64,36	49,08	15,28	7,00	5,00	1,08	22,50	-	-	22,91	-	22,91	-	64,07	-	1,44			2,52
03.10.15	24,00	-	90,78	66,33	24,45	64,47	47,89	16,58	7,00	5,00	1,14	23,83	-	-	24,29	-	24,29	-	64,48	-	1,54			2,68
04.10.15	24,00	-	88,55	65,31	23,24	64,26	45,30	18,96	7,00	5,00	1,27	22,82	-	-	23,25	-	23,25	-	64,25	-	1,47			2,73
05.10.15	24,00	-	89,34	67,12	22,22	63,29	44,58	18,71	7,00	5,00	1,31	21,38	-	-	21,78	-	21,78	-	63,20	-	1,35			2,66
06.10.15	24,00	-	94,54	70,80	23,74	63,39	43,94	19,45	7,00	5,00	1,43	22,99	-	-	23,41	-	23,41	-	63,10	-	1,45			2,89
07.10.15	24,00	-	100,35	74,65	25,70	62,14	40,16	21,98	7,00	5,00	1,78	23,59	-	-	24,00	-	24,00	-	61,94	-	1,46			3,24
08.10.15	24,00	-	114,59	90,94	23,65	63,83	40,19	23,64	7,00	5,00	2,20	22,96	-	-	23,41	-	23,41	-	63,59	-	1,46			3,66
09.10.15	24,00	-	114,68	90,77	23,91	64,25	40,49	23,76	7,00	5,00	2,18	23,63	-	-	24,08	-	24,08	-	64,03	-	1,51			3,69
10.10.15	24,00	-	115,07	92,47	22,60	64,37	40,92	23,45	7,00	5,00	2,17	22,65	-	-	23,07	-	23,07	-	64,28	-	1,46			3,63
11.10.15	24,00	-	117,20	92,05	25,15	65,23	41,39	23,84	7,00	5,00	2,19	25,22	-	-	25,73	-	25,73	-	65,31	-	1,65			3,84
12.10.15	24,00	-	115,15	91,87	23,28	65,11	41,64	23,47	7,00	5,00	2,14	23,60	-	-	24,08	-	24,08	-	64,90	-	1,53			3,68
13.10.15	24,00	-	115,41	93,31	22,10	64,87	41,63	23,24	7,00	5,00	2,14	22,59	-	-	23,04	-	23,04	-	64,58	-	1,46			3,60
14.10.15	24,00	-	113,17	92,59	20,58	63,72	41,24	22,48	7,00	5,00	2,03	21,43	-	-	21,83	-	21,83	-	63,58	-	1,36			3,39
15.10.15	24,00	-	112,32	92,32	20,00	62,74	40,84	21,90	7,00	5,00	1,98	20,79	-	-	21,18	-	21,18	-	62,40	-	1,30			3,28
16.10.15	24,00	-	113,74	92,48	21,26	61,36	40,24	21,12	7,00	5,00	1,92	21,99	-	-	22,37	-	22,37	-	61,05	-	1,34			3,26
17.10.15	24,00	-	117,92	91,00	26,92	60,46	39,42	21,04	7,00	5,00	1,80	28,96	-	-	29,44	-	29,44	-	60,09	-	1,74			3,55
18.10.15	24,00	-	113,30	89,89	23,41	61,03	39,68	21,35	7,00	5,00	1,81	25,10	-	-	25,55	-	25,55	-	61,36	-	1,54			3,35
19.10.15	24,00	-	111,97	91,51	20,46	63,26	40,64	22,62	7,00	5,00	1,96	22,20	-	-	22,63	-	22,63	-	63,39	-	1,41			3,37
20.10.15	24,00	-	111,85	91,99	19,86	63,92	40,61	23,31	7,00	5,00	2,04	21,79	-	-	22,18	-	22,18	-	63,24	-	1,38			3,42
21.10.15	24,00	-	112,87	91,37	21,50	62,61	39,57	23,04	7,00	5,00	1,98	23,57	-	-	24,01	-	24,01	-	62,72	-	1,48			3,45
22.10.15	24,00	-	114,59	93,13	21,46	65,04	41,05	23,99	7,00	5,00	2,10	23,49	-	-	23,96	-	23,96	-	65,20	-	1,53			3,63
23.10.15	24,00	-	115,80	95,59	20,21	65,37	42,07	23,30	7,00	5,00	2,16	21,55	-	-	22,02	-	22,02	-	64,47	-	1,39			3,55
Среднее	24,00	-	106,10	83,42	22,68	64,91	48,66	16,25	7,00	5,00	1,41	22,75	-	-	23,19	-	23,19	-	64,75	-	1,47	-	-	2,88
Итого	720,00		3183,01	2502,53	680,48						42,19	682,40	0,00	0,00	695,70	0,00	695,70	0,00			44,15	0,00	0,00	86,33

37,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	6619,23	5172,40	1386,06	-	1415,64	-	100,99	-	-
	24.10.15 01:00	9802,24	7674,93	2068,46	-	2111,34	-	187,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -6,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **695,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.
печать энергосбыта