Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-1 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Елизарова д.41а

Договор:
Строит.Адрес: Седова 17-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219177
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219177-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| расходомер: | ПРЭМ 65 | Gmin= | Gmax= |
| расходомер: | ПРЭМ 65 | Gmin= | Gmax= |
| расходомер: | | Gmin= | Gmax= |
| расходомер: | | Gmin= | Gmax= |
| расходомер: | | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 429,12 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.10.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 16,90 | 0,65 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| 02.10.15 | 24,00 | - | 228,23 | 228,23 | 0,00 | 37,90 | 34,24 | 3,66 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,84 |
| 03.10.15 | 24,00 | - | 471,31 | 471,31 | 0,00 | 41,52 | 37,51 | 4,01 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,90 |
| 04.10.15 | 24,00 | - | 472,96 | 472,96 | 0,00 | 41,62 | 37,55 | 4,07 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,94 |
| 05.10.15 | 24,00 | - | 462,59 | 462,59 | 0,00 | 41,20 | 37,49 | 3,71 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,74 |
| 06.10.15 | 24,00 | - | 439,17 | 439,17 | 0,00 | 39,47 | 35,81 | 3,66 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,62 |
| 07.10.15 | 24,00 | - | 435,61 | 435,61 | 0,00 | 42,43 | 37,87 | 4,56 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,00 |
| 08.10.15 | 24,00 | - | 428,18 | 428,18 | 0,00 | 46,25 | 40,53 | 5,72 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,47 |
| 09.10.15 | 24,00 | - | 418,98 | 418,98 | 0,00 | 48,87 | 42,37 | 6,50 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,73 |
| 10.10.15 | 24,00 | - | 420,28 | 420,28 | 0,00 | 50,45 | 43,51 | 6,94 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,93 |
| 11.10.15 | 24,00 | - | 416,57 | 416,57 | 0,00 | 49,58 | 42,95 | 6,63 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,77 |
| 12.10.15 | 24,00 | - | 414,64 | 414,64 | 0,00 | 45,81 | 40,26 | 5,55 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,32 |
| 13.10.15 | 24,00 | - | 410,48 | 410,48 | 0,00 | 47,82 | 41,44 | 6,38 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,63 |
| 14.10.15 | 24,00 | - | 409,29 | 409,29 | 0,00 | 52,22 | 44,77 | 7,45 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,06 |
| 15.10.15 | 24,00 | - | 407,12 | 407,12 | 0,00 | 52,15 | 44,76 | 7,39 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,02 |
| 16.10.15 | 24,00 | - | 406,70 | 406,70 | 0,00 | 52,66 | 45,23 | 7,43 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,03 |
| 17.10.15 | 24,00 | - | 406,34 | 406,34 | 0,00 | 52,55 | 45,14 | 7,41 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,02 |
| 18.10.15 | 24,00 | - | 405,55 | 405,55 | 0,00 | 52,77 | 45,41 | 7,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,00 |
| 19.10.15 | 24,00 | - | 405,28 | 405,28 | 0,00 | 52,83 | 45,49 | 7,34 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,99 |
| 20.10.15 | 24,00 | - | 404,75 | 404,75 | 0,00 | 52,04 | 44,77 | 7,27 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,95 |
| 21.10.15 | 24,00 | - | 404,02 | 404,02 | 0,00 | 52,12 | 44,71 | 7,41 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,00 |
| 22.10.15 | 24,00 | - | 404,26 | 404,26 | 0,00 | 52,18 | 44,72 | 7,46 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,02 |
| 23.10.15 | 24,00 | - | 404,34 | 404,34 | 0,00 | 52,11 | 44,73 | 7,38 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,99 |
| Среднее | 24,00 | - | 394,64 | 394,64 | - | 46,70 | 40,79 | 5,91 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,43 |
| Итого | 552,00 | | 9076,65 | 9076,65 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,96 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **55,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.