Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 21 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8750.038.1
Строит.Адрес: Седова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220109

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220109-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,355 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,93	15,44	-0,51	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,92	15,57	-0,65	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,69	15,49	-0,80	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,57	15,28	-0,71	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,54
05.10.15	24,00	-	198,61	198,61	0,00	33,60	30,93	2,67	7,00	5,00	0,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,90
06.10.15	24,00	-	284,90	284,90	0,00	39,63	36,49	3,14	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,74
07.10.15	24,00	-	176,43	176,43	0,00	36,40	32,24	4,16	7,00	5,00	0,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
08.10.15	24,00	-	343,04	343,04	0,00	41,70	36,72	4,98	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
09.10.15	24,00	-	336,19	336,19	0,00	43,06	37,83	5,23	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
10.10.15	24,00	-	333,92	333,92	0,00	45,10	39,45	5,65	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
11.10.15	24,00	-	334,65	334,65	0,00	44,56	39,15	5,41	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
12.10.15	24,00	-	327,61	327,61	0,00	43,18	37,71	5,47	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
13.10.15	24,00	-	316,41	316,41	0,00	45,84	39,44	6,40	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
14.10.15	24,00	-	316,09	316,09	0,00	47,65	41,07	6,58	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
15.10.15	24,00	-	317,63	317,63	0,00	46,89	40,60	6,29	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
16.10.15	24,00	-	313,27	313,27	0,00	47,27	40,78	6,49	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
17.10.15	24,00	-	313,47	313,47	0,00	47,51	41,01	6,50	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
18.10.15	24,00	-	312,45	312,45	0,00	47,71	41,36	6,35	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
19.10.15	24,00	-	312,89	312,89	0,00	47,40	41,11	6,29	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
20.10.15	24,00	-	314,58	314,58	0,00	47,27	40,73	6,54	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
21.10.15	24,00	-	315,85	315,85	0,00	46,93	40,32	6,61	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
22.10.15	24,00	-	292,01	292,01	0,00	47,12	40,12	7,00	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
23.10.15	24,00	-	311,08	311,08	0,00	48,70	41,44	7,26	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
Среднее	24,00	-	250,92	250,92	-	39,42	34,79	4,62	7,00	5,00	1,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
Итого	552,00		5771,08	5771,08	0,00						33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	33,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.