

Адрес: ЖКС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЛО
 Обслуживающая организация: ЗАО "Дом Теплоком"
 Источники: 1а Невская котельная

Установка/наименование прибора:
 Часть в и стучи: арматура в фидале:
 Расчетные алгоритмы: эмика: Qот=п1*(t1-t2)*k
 Qот=п1*(t1-t2)*k
 Qот=п1*(t1-t2)*k

Расходомер:
 Подъем: г.р.(M1):
 Оборот: г.р.(M2):
 г.р.-д. ГЭС(M3):
 г.р.цирк.ГЭС(M4):
 г.р.подпитки(V5):

Расходомер:
 Подъем: г.р.(M1):
 Оборот: г.р.(M2):
 г.р.-д. ГЭС(M3):
 г.р.цирк.ГЭС(M4):
 г.р.подпитки(V5):

Узел учета: СЛО
 Код УТЭ:
 График: 150/70
 Тхв, гр.С = 12,67

Дата	Тх	НС	M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dvтес	Vтепл	T3	T4	Qтес.общ.	Qтес.кап.	Qтес.гвс	Q.общ.	
01.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.59	15.35	0.24	7.14	3.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
02.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.63	15.53	0.10	7.14	2.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
03.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.65	15.88	0.07	7.05	2.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
04.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.48	15.38	0.10	7.13	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
05.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.24	15.07	0.17	7.14	3.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
06.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.22	15.09	0.13	7.14	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.79
07.10.15	24.00	-	32.54	32.21	0.32	40.31	33.04	7.27	6.27	3.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.86
08.10.15	24.00	-	65.11	64.55	0.57	60.04	48.34	11.70	5.93	3.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20
09.10.15	24.00	-	69.93	69.19	0.74	60.79	49.06	11.73	6.06	3.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48
10.10.15	24.00	-	68.71	67.95	0.76	60.54	43.59	16.95	5.98	3.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.56
11.10.15	24.00	-	69.72	69.26	0.46	61.06	39.99	21.07	6.07	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57
12.10.15	24.00	-	69.68	69.23	0.45	61.24	40.30	20.94	6.07	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
13.10.15	24.00	-	70.06	69.38	0.69	62.90	41.03	21.90	6.10	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.52
14.10.15	24.00	-	70.15	69.58	0.56	62.90	40.83	22.07	6.10	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55
15.10.15	24.00	-	48.79	48.43	0.36	54.37	36.66	17.71	4.56	2.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55
16.10.15	24.00	-	70.57	69.99	0.57	62.94	41.79	21.15	6.13	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55
17.10.15	24.00	-	70.84	70.26	0.58	63.90	42.32	21.58	6.16	3.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54
18.10.15	24.00	-	70.73	70.22	0.52	63.97	41.95	22.02	6.15	3.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.53
19.10.15	24.00	-	70.62	70.17	0.46	64.08	42.37	21.71	6.15	3.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55
20.10.15	24.00	-	70.61	70.17	0.45	63.69	42.11	21.58	6.15	3.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57
21.10.15	24.00	-	69.27	68.86	0.41	63.04	41.22	21.82	6.02	3.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57
22.10.15	24.00	-	68.19	67.81	0.38	62.96	40.53	22.43	5.92	3.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
23.10.15	24.00	-	68.63	68.18	0.45	63.37	40.74	22.63	5.93	3.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
Среднее	24.00	-	48.88	48.50	0.38	48.91	34.69	14.22	6.28	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.90
Итого	552.00	-	1124.16	1115.43	8.73	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Показание счетчиков на момент	Дата, время	M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЛО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Трвб.ч
11.05.15 15:59	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.15 15:59	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотоплива, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

печать энергосбыта
 ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатационных КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать потребителя
 ЗАО "Теплоком"
 Для отчетов