Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015
Договор: 9073.038.1
Строит.Адрес: Седова 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 49 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204684
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204684-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 10,59
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.10.15 | 24,00 | - | 64,06 | 63,53 | 0,53 | 60,73 | 47,21 | 13,52 | 7,00 | 5,00 | 0,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,02 | | | 0,89 |
| 02.10.15 | 24,00 | - | 135,37 | 134,94 | 0,43 | 63,87 | 48,19 | 15,68 | 7,00 | 5,00 | 2,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,02 | | | 2,15 |
| 03.10.15 | 24,00 | - | 93,35 | 93,35 | 0,00 | 61,44 | 40,64 | 20,80 | 7,00 | 5,00 | 1,94 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,94 |
| 04.10.15 | 24,00 | - | 94,75 | 94,75 | 0,00 | 61,48 | 40,70 | 20,78 | 7,00 | 5,00 | 1,97 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,97 |
| 05.10.15 | 24,00 | - | 90,59 | 90,40 | 0,19 | 61,83 | 40,52 | 21,31 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,01 | | | 1,94 |
| 06.10.15 | 24,00 | - | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 62,12 | 39,43 | 22,69 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,02 |
| 07.10.15 | 24,00 | - | 109,51 | 109,05 | 0,46 | 60,75 | 39,59 | 21,16 | 7,00 | 5,00 | 2,32 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,02 | | | 2,34 |
| 08.10.15 | 24,00 | - | 119,63 | 119,63 | 0,00 | 60,43 | 39,10 | 21,33 | 7,00 | 5,00 | 2,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,55 |
| 09.10.15 | 24,00 | - | 114,78 | 114,78 | 0,00 | 64,03 | 39,56 | 24,47 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,81 |
| 10.10.15 | 24,00 | - | 113,04 | 113,04 | 0,00 | 63,85 | 38,71 | 25,14 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,85 |
| 11.10.15 | 24,00 | - | 111,54 | 111,54 | 0,00 | 63,24 | 38,26 | 24,98 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,78 |
| 12.10.15 | 24,00 | - | 112,15 | 112,15 | 0,00 | 63,92 | 38,80 | 25,12 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,82 |
| 13.10.15 | 24,00 | - | 112,29 | 112,29 | 0,00 | 65,17 | 39,41 | 25,76 | 7,00 | 5,00 | 2,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,89 |
| 14.10.15 | 24,00 | - | 111,27 | 111,27 | 0,00 | 64,60 | 39,41 | 25,19 | 7,00 | 5,00 | 2,80 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,80 |
| 15.10.15 | 24,00 | - | 111,48 | 111,48 | 0,00 | 64,23 | 39,32 | 24,91 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,77 |
| 16.10.15 | 24,00 | - | 78,31 | 78,31 | 0,00 | 60,49 | 40,83 | 19,66 | 7,00 | 5,00 | 1,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,55 |
| 17.10.15 | 24,00 | - | 133,22 | 133,22 | 0,00 | 64,20 | 40,77 | 23,43 | 7,00 | 5,00 | 3,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,13 |
| 18.10.15 | 24,00 | - | 91,62 | 91,55 | 0,07 | 63,42 | 39,80 | 23,62 | 7,00 | 5,00 | 2,17 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,17 |
| 19.10.15 | 24,00 | - | 105,68 | 105,68 | 0,00 | 64,28 | 38,67 | 25,61 | 7,00 | 5,00 | 2,71 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,71 |
| 20.10.15 | 24,00 | - | 100,88 | 100,88 | 0,00 | 63,48 | 37,33 | 26,15 | 7,00 | 5,00 | 2,64 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,64 |
| 21.10.15 | 24,00 | - | 101,43 | 101,43 | 0,00 | 63,28 | 36,74 | 26,54 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,69 |
| 22.10.15 | 24,00 | - | 104,67 | 104,67 | 0,00 | 64,25 | 37,05 | 27,20 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,85 |
| 23.10.15 | 24,00 | - | 149,72 | 149,72 | 0,00 | 63,94 | 41,70 | 22,24 | 7,00 | 5,00 | 3,33 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,33 |
| Среднее | 24,00 | - | 106,46 | 106,39 | 0,07 | 63,00 | 40,08 | 22,93 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 2,46 |
| Итого | 552,00 | | 2448,59 | 2446,91 | 1,68 | | | | | | 56,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 20 15 г.