Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14594
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 2С Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14594-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 10,59

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	*	14,49	0,00	14,49	60,45	22,28	38,17	5,20	4,00	-0,05	15,46	0,00	0,00	15,72	0,00	15,72	-	59,89	0,00	0,93			0,88
25.09.15	24,00	*	12,35	0,00	12,35	59,83	22,26	37,58	5,20	4,00	-0,04	13,22	0,00	0,00	13,44	0,00	13,44	-	59,22	0,00	0,78			0,74
26.09.15	24,00	*	13,23	0,00	13,23	59,98	22,00	37,98	5,20	4,00	-0,05	14,16	0,00	0,00	14,39	0,00	14,39	-	59,36	0,00	0,84			0,79
27.09.15	24,00	*	15,11	0,00	15,11	60,73	21,74	38,98	5,20	4,00	-0,05	16,10	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38	-	60,16	0,00	0,97			0,92
28.09.15	24,00	*	13,75	1,82	11,93	60,12	34,60	25,52	5,20	4,00	-0,11	14,67	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	-	59,54	0,00	0,87			0,76
29.09.15	24,00	*	14,28	2,69	11,59	60,76	36,39	24,38	5,20	4,00	-0,15	15,28	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	-	60,18	0,00	0,92			0,77
30.09.15	24,00	*	14,01	2,55	11,46	60,29	36,94	23,35	5,20	4,00	-0,14	14,92	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	-	59,74	0,00	0,89			0,75
01.10.15	24,00	*	15,12	4,53	10,59	59,85	45,97	13,88	5,20	4,00	-0,26	16,15	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	59,34	0,00	0,96			0,70
02.10.15	24,00	*	73,59	61,42	12,18	66,92	38,14	28,78	5,20	4,00	1,75	13,01	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	-	63,84	0,00	0,83			2,58
03.10.15	24,00	*	115,48	99,81	15,67	64,32	39,13	25,19	5,20	4,00	2,55	15,22	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	-	64,19	0,00	0,98			3,52
04.10.15	24,00	*	117,75	101,07	16,69	64,74	39,80	24,94	5,20	4,00	2,55	16,17	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	64,94	0,00	1,05			3,60
05.10.15	24,00	*	112,35	99,68	12,68	64,87	39,99	24,88	5,20	4,00	2,54	11,80	0,00	0,00	12,03	0,00	12,03	-	64,60	0,00	0,76			3,31
06.10.15	24,00	*	118,89	104,56	14,33	65,00	39,63	25,37	5,20	4,00	2,73	13,18	0,00	0,00	13,44	0,00	13,44	-	64,73	0,00	0,85			3,59
07.10.15	24,00	*	146,67	129,90	16,77	62,87	40,85	22,02	5,20	4,00	2,95	15,37	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65	-	62,61	0,00	0,96			3,92
08.10.15	24,00	*	161,72	145,97	15,75	62,65	41,22	21,44	5,20	4,00	3,19	14,82	0,00	0,00	15,09	0,00	15,09	-	62,86	0,00	0,93			4,12
09.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
10.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
11.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
12.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
13.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
14.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
15.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
16.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
17.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
18.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
19.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
20.10.15	24,00		142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
21.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
22.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
23.10.15	24,00	*	142,43	126,81	15,62	63,51	40,57	22,94	5,20	4,00	2,96	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	63,40	0,00	0,92	-	-	3,87
Среднее	24,00	-	103,17	88,54	14,64	62,87	37,65	25,22	5,20	4,00	2,06	14,55	-	-	14,81	-	14,81	-	62,54	-	0,91	-	-	2,97
Итого	720,00		3095,22	2656,14	439,08						61,79	436,39	0,00	0,00	444,36	0,00	444,36	0,00			27,29	0,00	0,00	89,08

22,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	20958,34	28664,50	4126,59	0,00	4209,80	0,00	40,77	269,93	6921,75
	24.10.15 03:00	24392,56	30255,05	4549,07	0,00	4640,21	0,00	19[illegible],62	296,70	7642,75

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 10,59 °C = -4,62 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **84,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **444,36** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 30 10 15 г.