Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038.1
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	21,51	-21,51	13,59	35,68	-22,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	17,62	-17,62	15,59	47,49	-31,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,50	15,22	-1,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	11,81	11,90	-0,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
05.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,15	12,35	-0,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
06.10.15	24,00	-	31,62	12,89	18,73	60,88	31,60	29,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
07.10.15	24,00	-	58,58	16,03	42,55	60,10	29,74	30,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
08.10.15	24,00	-	68,62	33,43	35,19	60,07	28,45	31,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
09.10.15	24,00	-	78,08	77,00	1,08	64,23	31,61	32,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
10.10.15	24,00	-	125,53	124,37	1,16	64,51	37,54	26,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
11.10.15	24,00	-	124,24	123,81	0,43	64,01	37,70	26,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
12.10.15	24,00	-	124,79	124,70	0,09	64,67	38,52	26,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
13.10.15	24,00	-	124,76	124,76	0,00	66,03	39,24	26,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
14.10.15	24,00	-	123,54	123,54	0,00	65,36	39,14	26,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
15.10.15	24,00	-	124,10	124,10	0,00	65,03	39,19	25,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
16.10.15	24,00	-	129,30	129,29	0,01	66,40	40,21	26,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
17.10.15	24,00	-	126,16	126,16	0,00	66,39	40,09	26,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
18.10.15	24,00	-	125,75	125,75	0,00	65,59	39,89	25,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
19.10.15	24,00	-	123,22	123,22	0,00	65,23	39,51	25,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
20.10.15	24,00		125,04	125,04	0,00	65,74	39,83	25,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
21.10.15	24,00		125,04	125,04	0,00	65,74	39,83	25,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
22.10.15	24,00		125,04	125,04	0,00	65,74	39,83	25,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
23.10.15	24,00		125,04	125,04	0,00	65,74	39,83	25,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
Среднее	24,00	-	86,45	83,84	2,61	53,40	34,54	18,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,16
Итого	552,00		1988,46	1928,35	60,11						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.15 17:00	41170,66	41104,11	-	-	-	-	1315,68	-	-
	20.10.15 23:00	42774,63	42638,47	-	-	-	-	1360,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
"30" 10 15 г.