Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9144.038.1
Строит.Адрес: Седова 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205583

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205583-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,59

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
02.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
03.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
04.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
05.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
06.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
07.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
08.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
09.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
10.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
11.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
12.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
13.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
14.10.15	24,00	-	128,62	128,62	0,00	66,15	37,61	28,54	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
15.10.15	24,00	-	129,16	129,16	0,00	65,85	37,63	28,22	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
16.10.15	24,00	-	135,37	135,37	0,00	67,45	38,79	28,66	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
17.10.15	24,00	-	132,16	132,16	0,00	66,96	38,54	28,42	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
18.10.15	24,00	-	131,82	131,82	0,00	66,48	38,41	28,07	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
19.10.15	24,00	-	128,94	128,94	0,00	65,96	38,09	27,87	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
20.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
21.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
22.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,71
23.10.15	24,00		131,01	131,01	0,00	66,48	38,18	28,30	7,00	5,00	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,71
Среднее	24,00	-	131,01	131,01	-	66,48	38,18	28,30			85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,26
Итого	552,00		3013,27	3013,27	0,00																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.10.15 13:00	375,99	375,99	0,00	-	0,00	-	10,68	-	-
	20.10.15 23:00	955,61	955,61	0,00	-	0,00	-	27,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта