Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Договор: 9145.038.1

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Строит.Адрес: Седова 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 10,59

Вычислитель: ВКТ-7 № 202697				Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,272 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=82,008 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
02.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
03.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
04.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
05.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
06.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
07.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
08.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
09.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
10.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
11.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
12.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
13.10.15	24,00		71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
14.10.15	24,00	-	65,98	63,49	2,49	67,29	37,32	29,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
15.10.15	24,00	-	70,68	66,80	3,88	66,98	37,52	29,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
16.10.15	24,00	-	53,15	55,02	-1,87	68,68	38,32	30,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
17.10.15	24,00	-	73,61	73,61	0,00	68,04	38,17	29,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
18.10.15	24,00	-	73,38	73,38	0,00	67,56	38,13	29,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
19.10.15	24,00	-	71,30	71,30	0,00	67,05	37,51	29,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91
20.10.15	23,00	-	65,89	67,52	-1,63	66,25	36,54	29,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
21.10.15	22,00	-	63,41	64,54	-1,13	66,11	35,95	30,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
22.10.15	24,00	-	72,20	74,61	-2,41	66,99	36,71	30,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
23.10.15	24,00	-	101,52	103,11	-1,59	65,98	40,35	25,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,53
Среднее	23,87	-	71,11	71,34	-0,23	67,09	37,65	29,44	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Итого	549,00		1635,58	1640,77	-5,20																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.