

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 71 / СЮ
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТеплоком"
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за октябрь 2015

Узел учета: СЮ
 Код УТЭ: 150/70

Тех. гр. С = 10.59

Установленные приборы: Часовые и счетч. арматура в шкафах: СТТ941-25960-СЮ-1015.0к
 Схема подключения: Двухтрубная замкнутая

Вычислитель: СТТ-941 № 24960

Расходомер: ПРЭМ-3.2
 Расходомер: ПРЭМ-3.2
 ТРД: ПС(М3)
 ТРД: ПС(М4)
 ТРД: ПС(М4)
 ТР: Подпитчик(У5)
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (t1 - tнв) * K1 * (t1 - tнв)$
 лето: $Q = M1 * (t1 - tнв) * K2 * (t1 - tнв)$

Режим (схема): 0
 Gmin =
 Gmax =
 Gmin =
 Gmax =
 Gmin =
 Gmax =
 Gmin =
 Gmax =

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр: КТТТР-01
 Термометр: КТТТР-01
 Термометр:
 Термометр:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qог=0.396 Qлет=0
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qог=118.8 Qлет=0
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут: Qог=118.8 Qлет=0

Учет отопления (ПВ-1)

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM		TL		T2		DT		P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	dVacc	Утопл	T3	T4	Qacc общ.	Qacc кап.	Qacc гвс	Q общ.	
			Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С																	Т
01.10.15	24.00	*	0.00	1.71	-1.71	18.32	20.69	-2.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
02.10.15	24.00	*	0.00	3.93	-3.93	20.48	31.09	-10.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53	
03.10.15	24.00	*	83.29	83.13	0.17	61.28	34.55	26.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53	
04.10.15	24.00	*	83.29	83.13	0.17	61.28	34.55	26.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11	
05.10.15	24.00	*	83.29	83.13	0.17	61.28	34.55	26.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32	
06.10.15	24.00	*	60.17	59.96	0.20	64.53	31.30	33.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.52	
07.10.15	24.00	*	62.42	62.19	0.24	64.65	30.99	33.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.26	
08.10.15	24.00	*	75.84	75.52	0.32	62.54	32.12	30.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.76	
09.10.15	24.00	*	84.93	84.48	0.45	62.38	32.86	29.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.75	
10.10.15	24.00	*	84.48	84.05	0.43	66.22	33.70	32.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.76	
11.10.15	24.00	*	85.39	84.92	0.47	65.66	33.73	31.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.92	
12.10.15	24.00	*	86.93	86.43	0.50	65.51	34.07	31.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.10	
13.10.15	24.00	*	86.93	86.43	0.51	66.15	34.66	31.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.07	
14.10.15	24.00	*	90.83	90.22	0.61	67.59	37.49	29.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.24	
15.10.15	24.00	*	104.42	103.90	0.52	66.92	37.49	29.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.17	
16.10.15	24.00	*	104.98	104.39	0.59	66.57	37.56	29.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.10	
17.10.15	24.00	*	104.98	108.85	0.61	67.97	38.64	29.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.02	
18.10.15	24.00	*	109.45	106.69	0.61	67.89	38.64	29.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.96	
19.10.15	24.00	*	107.30	106.34	0.61	67.13	38.42	28.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.99	
20.10.15	24.00	*	106.95	106.34	0.61	66.74	38.16	28.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.12	
21.10.15	24.00	*	104.81	104.22	0.60	65.87	37.20	28.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53	
22.10.15	24.00	*	102.58	102.01	0.57	65.87	37.20	28.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.26	
23.10.15	24.00	*	102.70	102.15	0.55	65.69	36.83	29.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
Среднее	24.00	-	104.78	104.22	0.56	66.78	37.20	29.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
Итого	552.00	-	83.29	83.13	0.17	61.28	34.55	26.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
Итого	552.00	-	1915.76	1911.96	3.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(М3)	V4(М3)	Q СЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Табл. ч
06.04.15 13:00	21620.36	20917.55	-	-	-	-	754.12	-	4176.38
06.04.15 15:00	21620.36	20917.55	-	-	-	-	1754.12	-	4176.38

УТЭС: Кал: М: Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10.59 °C = 0.00 Гкал;
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 58.26 Гкал;
 Период превышения t2: с учетом корректировок
 Корректировка на температуру колодезной воды: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: 58.26 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ЗАО "ДомТеплоком" для отчета

Филиал "Энергобыт-быт" Управления приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ген. Директор