Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-1015.txt

Txв, гр.С= 10,59

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24694
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,47	17,59	-0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	*	30,65	30,70	-0,05	58,06	27,54	30,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
03.10.15	24,00		63,21	63,16	0,05	64,85	32,28	32,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
04.10.15	24,00		57,56	57,55	0,01	61,92	30,94	30,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
05.10.15	24,00		58,10	58,13	-0,02	62,30	31,37	30,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
06.10.15	24,00		57,02	57,06	-0,03	62,54	31,62	30,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
07.10.15	24,00		60,09	60,12	-0,04	62,73	31,54	31,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
08.10.15	24,00		72,34	72,40	-0,06	61,01	32,62	28,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
09.10.15	24,00		80,08	80,11	-0,03	60,89	33,36	27,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
10.10.15	24,00		80,35	80,37	-0,02	64,60	34,40	30,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
11.10.15	24,00	*	66,14	70,29	-4,14	64,06	34,51	29,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
12.10.15	24,00		105,39	105,96	-0,57	64,33	37,86	26,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
13.10.15	24,00		106,55	106,65	-0,10	64,97	38,64	26,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
14.10.15	24,00		106,46	106,67	-0,21	66,36	39,33	27,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
15.10.15	24,00		105,10	105,28	-0,18	65,70	39,15	26,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
16.10.15	24,00		105,64	105,80	-0,16	65,35	39,11	26,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
17.10.15	24,00		110,23	110,38	-0,16	66,75	40,15	26,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
18.10.15	24,00		108,01	108,13	-0,11	66,72	40,12	26,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
19.10.15	24,00		107,62	107,77	-0,15	65,94	39,81	26,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
20.10.15	24,00		105,45	105,59	-0,14	65,55	39,54	26,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
21.10.15	24,00		103,20	103,39	-0,19	64,64	38,56	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
22.10.15	24,00		103,30	103,52	-0,22	64,45	38,15	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
23.10.15	24,00		105,50	105,73	-0,23	65,57	38,59	26,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
Среднее	24,00	-	82,52	82,82	-0,29	62,03	35,08	26,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
Итого	552,00		1897,99	1904,75	-6,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	52,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54		4950,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54		4950,28

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.