Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24947
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	*	0,00	2,25	-2,25	25,13	41,08	-15,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	*	32,22	31,87	0,35	67,75	30,58	37,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,15
03.10.15	24,00		64,82	63,69	1,13	64,96	32,12	32,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
04.10.15	24,00		65,36	64,27	1,09	65,30	32,77	32,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
05.10.15	24,00		64,21	63,17	1,04	65,51	33,20	32,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
06.10.15	24,00		67,56	66,48	1,09	65,51	33,12	32,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
07.10.15	24,00		80,73	79,47	1,25	63,27	33,78	29,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
08.10.15	24,00		88,54	87,07	1,47	62,79	34,18	28,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
09.10.15	24,00		87,60	86,26	1,34	66,81	34,99	31,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
10.10.15	24,00		86,20	84,84	1,37	66,50	34,77	31,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
11.10.15	24,00		85,45	84,07	1,38	65,92	34,62	31,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
12.10.15	24,00	*	93,43	91,81	1,62	66,65	36,03	30,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
13.10.15	24,00		104,63	103,02	1,62	68,17	37,86	30,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
14.10.15	24,00		104,14	102,30	1,84	67,47	37,85	29,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
15.10.15	24,00		104,51	102,58	1,92	67,08	37,99	29,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
16.10.15	24,00		107,01	105,02	2,00	68,32	38,76	29,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
17.10.15	24,00		106,52	104,51	2,01	68,54	38,98	29,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
18.10.15	24,00		105,95	104,03	1,92	67,57	38,58	28,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
19.10.15	24,00		104,55	102,54	2,01	67,25	38,49	28,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
20.10.15	24,00	*	79,45	80,15	-0,71	66,25	36,41	29,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
21.10.15	24,00		102,82	100,87	1,95	66,14	36,73	29,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
22.10.15	24,00		103,09	101,13	1,96	67,25	37,10	30,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
23.10.15	24,00		127,61	125,25	2,36	66,01	39,38	26,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
Среднее	24,00	-	85,50	84,20	1,29	64,62	36,06	28,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
Итого	552,00		1966,40	1936,65	29,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70
13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.