Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77-28а / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9251.038.1
Строит.Адрес: Седова 77-28а
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206176-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206176 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,44	26,54	-0,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	27,12	26,28	0,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,79	24,67	5,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	30,19	24,50	5,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
05.10.15	24,00	-	33,11	32,71	0,40	64,56	30,56	34,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
06.10.15	24,00	-	98,38	96,40	1,98	64,66	35,13	29,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
07.10.15	24,00	-	128,19	125,47	2,72	62,59	38,45	24,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
08.10.15	24,00	-	147,97	144,97	3,00	62,53	40,38	22,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
09.10.15	24,00	-	149,85	146,73	3,12	66,33	42,30	24,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
10.10.15	24,00	-	149,21	145,63	3,58	65,91	42,51	23,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
11.10.15	24,00	-	148,96	145,10	3,86	65,48	42,51	22,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
12.10.15	24,00	-	149,82	145,71	4,11	66,12	43,48	22,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
13.10.15	24,00	-	149,50	145,53	3,97	67,52	44,25	23,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
14.10.15	24,00	-	148,91	144,84	4,07	66,80	44,19	22,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
15.10.15	24,00	-	149,20	144,97	4,23	66,48	44,06	22,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
16.10.15	24,00	-	149,96	145,50	4,46	67,81	44,80	23,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
17.10.15	24,00	-	150,54	145,77	4,77	67,72	45,12	22,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
18.10.15	24,00	-	150,27	145,57	4,70	67,05	45,10	21,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
19.10.15	24,00	-	149,16	144,50	4,66	66,63	45,02	21,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
20.10.15	24,00	-	148,14	143,70	4,44	65,78	43,88	21,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
21.10.15	24,00	-	148,26	143,72	4,54	65,62	43,32	22,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
22.10.15	24,00	-	149,31	144,97	4,34	66,66	43,92	22,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
23.10.15	24,00	-	162,94	158,17	4,77	65,48	44,65	20,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
Среднее	24,00	-	115,73	112,61	3,12	59,36	39,37	19,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
Итого	552,00		2661,68	2589,96	71,72						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.15 17:00	64950,28	63312,26	-	-	-	-	1785,76	-	-
	24.10.15 02:00	67625,18	65915,03	-	-	-	-	1850,40	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта