Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206921 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	22,57	0,00	22,57	69,00	24,41	44,59	7,00	5,00	0,01	22,55	-	-	23,04	-	23,04	-	68,69	-	1,55			1,56
25.09.15	24,00	-	19,29	0,00	19,29	69,18	25,37	43,81	7,00	5,00	0,01	19,28	-	-	19,68	-	19,68	-	68,83	-	1,33			1,34
26.09.15	24,00	-	18,16	0,00	18,16	68,63	24,82	43,81	7,00	5,00	0,02	17,99	-	-	18,37	-	18,37	-	68,32	-	1,23			1,25
27.09.15	24,00	-	22,72	0,00	22,72	68,86	24,18	44,68	7,00	5,00	0,01	22,72	-	-	23,21	-	23,21	-	68,56	-	1,56			1,57
28.09.15	24,00	-	23,89	0,00	23,89	69,19	23,73	45,46	7,00	5,00	0,01	23,81	-	-	24,34	-	24,34	-	68,89	-	1,64			1,65
29.09.15	24,00	-	21,59	0,00	21,59	68,89	24,24	44,65	7,00	5,00	0,01	21,51	-	-	21,97	-	21,97	-	68,59	-	1,48	-	-	1,49
30.09.15	24,00	-	21,59	0,00	21,59	68,89	24,24	44,65	7,00	5,00	0,01	21,51	-	-	21,97	-	21,97	-	68,59	-	1,48	-	-	1,49
01.10.15	24,00	-	57,97	34,89	23,08	67,60	38,25	29,35	7,00	5,00	0,98	23,71	-	-	24,20	-	24,20	-	67,52	-	1,60			2,58
02.10.15	24,00	-	93,41	71,98	21,43	69,16	41,46	27,70	7,00	5,00	2,01	21,38	-	-	21,82	-	21,82	-	68,72	-	1,47			3,48
03.10.15	24,00	-	86,46	67,33	19,13	65,51	39,26	26,25	7,00	5,00	1,77	19,11	-	-	19,51	-	19,51	-	65,51	-	1,25			3,02
04.10.15	24,00	-	91,69	68,16	23,53	66,15	39,26	26,89	7,00	5,00	1,82	23,71	-	-	24,18	-	24,18	-	66,42	-	1,57			3,39
05.10.15	24,00	-	94,71	66,81	27,90	66,21	38,72	27,49	7,00	5,00	1,83	28,07	-	-	28,65	-	28,65	-	66,17	-	1,86			3,68
06.10.15	24,00	-	95,58	70,80	24,78	66,20	36,69	29,51	7,00	5,00	2,11	24,53	-	-	25,02	-	25,02	-	66,11	-	1,62			3,73
07.10.15	24,00	-	115,77	89,85	25,92	63,65	35,14	28,51	7,00	5,00	2,55	26,12	-	-	26,64	-	26,64	-	63,57	-	1,66			4,21
08.10.15	24,00	-	124,54	100,74	23,80	63,82	35,33	28,49	7,00	5,00	2,83	24,40	-	-	24,87	-	24,87	-	64,01	-	1,56			4,39
09.10.15	24,00	-	124,99	100,84	24,15	67,49	35,69	31,80	7,00	5,00	3,17	24,76	-	-	25,30	-	25,30	-	67,49	-	1,67			4,84
10.10.15	24,00	-	123,26	99,58	23,68	66,88	35,57	31,31	7,00	5,00	3,07	24,41	-	-	24,90	-	24,90	-	66,73	-	1,63			4,70
11.10.15	24,00	-	123,17	98,93	24,24	66,70	35,45	31,25	7,00	5,00	3,04	24,92	-	-	25,46	-	25,46	-	66,85	-	1,67			4,71
12.10.15	24,00	-	125,21	99,42	25,79	67,21	35,91	31,30	7,00	5,00	3,08	26,32	-	-	26,89	-	26,89	-	67,13	-	1,77			4,85
13.10.15	24,00	-	122,43	99,48	22,95	68,59	36,41	32,18	7,00	5,00	3,16	23,53	-	-	24,02	-	24,02	-	68,56	-	1,61			4,78
14.10.15	24,00	-	124,04	98,81	25,23	67,78	36,39	31,39	7,00	5,00	3,06	25,81	-	-	26,32	-	26,32	-	67,68	-	1,75			4,81
15.10.15	24,00	-	123,61	99,14	24,47	67,49	36,31	31,18	7,00	5,00	3,05	25,02	-	-	25,55	-	25,55	-	67,46	-	1,69			4,74
16.10.15	24,00	-	126,55	104,26	22,29	69,12	37,45	31,67	7,00	5,00	3,26	22,90	-	-	23,40	-	23,40	-	69,13	-	1,59			4,85
17.10.15	24,00	-	123,27	99,55	23,72	68,45	37,13	31,32	7,00	5,00	3,23	22,17	-	-	22,66	-	22,66	-	68,10	-	1,51			4,74
18.10.15	24,00	-	125,01	98,08	26,93	68,14	37,05	31,09	7,00	5,00	3,24	24,09	-	-	24,63	-	24,63	-	68,30	-	1,64			4,88
19.10.15	24,00	-	123,63	95,87	27,76	67,50	36,59	30,91	7,00	5,00	3,15	24,99	-	-	25,51	-	25,51	-	67,32	-	1,68			4,84
20.10.15	24,00	-	121,28	94,02	27,26	66,80	35,58	31,22	7,00	5,00	3,13	24,43	-	-	24,96	-	24,96	-	66,78	-	1,63			4,76
21.10.15	24,00	-	124,49	94,07	30,42	66,65	35,06	31,59	7,00	5,00	3,16	27,55	-	-	28,12	-	28,12	-	66,60	-	1,84			5,00
22.10.15	24,00	-	127,17	97,89	29,28	67,50	35,70	31,80	7,00	5,00	3,31	26,39	-	-	26,95	-	26,95	-	67,47	-	1,78			5,09
23.10.15	24,00		124,31	95,33	28,99	66,98	35,45	31,54	7,00	5,00	3,20	26,12	-	-	26,68	-	26,68	-	66,95	-	1,75	-	-	4,95
Среднее	24,00	-	92,41	68,19	24,22	67,47	33,89	33,58	7,00	5,00	2,11	23,79	-	-	24,29	-	24,29	-	67,37	-	1,60	-	-	3,71
Итого	720,00		2772,36	2045,83	726,54						63,30	713,81	0,00	0,00	728,82	0,00	728,82	0,00			48,06	0,00	0,00	111,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.02.15 12:00	3609,16	2094,00	557,94	-	574,35	-	206,89	-	-
	20.02.15 12:00	3609,16	2094,00	557,94	-	574,35	-	206,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = -7,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **728,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ГЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.