Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 82 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14862 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00		60,91	44,52	16,39	66,52	66,13	0,39	7,50	3,90	0,10	15,21	0,00	0,00	15,52	0,00	15,52	-	66,26	0,00	1,01			1,11
25.09.15	24,00		61,31	44,54	16,77	66,99	66,62	0,37	7,50	3,90	0,11	15,56	0,00	0,00	15,88	0,00	15,88	-	66,66	0,00	1,04			1,14
26.09.15	24,00		62,64	45,37	17,27	66,57	66,20	0,37	7,50	3,90	0,10	16,20	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	-	66,29	0,00	1,07			1,17
27.09.15	24,00		63,63	44,26	19,38	66,40	65,96	0,44	7,50	3,90	0,10	18,25	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	-	66,27	0,00	1,21			1,31
28.09.15	24,00		63,44	45,23	18,20	66,86	66,48	0,39	7,50	3,90	0,11	16,89	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24	-	66,59	0,00	1,12			1,24
29.09.15	24,00		62,79	46,27	16,52	67,01	66,64	0,38	7,50	3,90	0,11	15,25	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	-	66,69	0,00	1,02			1,13
30.09.15	24,00		62,84	46,04	16,80	66,49	66,13	0,36	7,50	3,90	0,11	15,53	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	-	66,14	0,00	1,03			1,14
01.10.15	24,00		57,48	40,81	16,67	65,03	64,64	0,39	7,50	3,90	0,10	15,55	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	-	64,69	0,00	1,01			1,10
02.10.15	24,00	*	54,43	41,11	13,32	66,82	60,04	6,78	7,50	3,90	0,92	15,60	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	-	66,35	0,00	1,04			1,96
03.10.15	24,00		68,17	34,48	33,69	63,48	32,10	31,38	7,50	3,90	2,15	16,93	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	63,42	0,00	1,07			3,22
04.10.15	24,00		67,91	33,64	34,28	63,80	31,98	31,82	7,50	3,90	2,10	18,23	0,00	0,00	18,57	0,00	18,57	-	63,94	0,00	1,17			3,26
05.10.15	24,00		58,91	27,71	31,20	64,40	31,58	32,82	7,50	3,90	1,79	17,69	0,00	0,00	18,03	0,00	18,03	-	64,25	0,00	1,14			2,92
06.10.15	24,00		46,75	35,51	11,24	65,33	31,06	34,27	7,50	3,90	0,92	15,92	0,00	0,00	16,24	0,00	16,24	-	65,12	0,00	1,04			1,95
07.10.15	24,00	*	48,14	31,75	16,39	63,30	36,75	26,55	7,50	3,90	1,32	17,62	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	-	62,51	0,00	1,10			2,43
08.10.15	24,00	*	47,11	29,09	18,02	62,73	24,26	38,47	7,50	3,90	1,15	17,61	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	-	62,41	0,00	1,10			2,25
09.10.15	24,00	*	58,08	41,41	16,67	66,86	27,75	39,11	7,50	3,90	1,71	15,59	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	66,11	0,00	1,03			2,74
10.10.15	24,00		110,22	89,79	20,42	66,65	33,44	33,21	7,50	3,90	3,19	17,50	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	-	66,27	0,00	1,16			4,35
11.10.15	24,00		109,42	88,45	20,97	66,11	33,42	32,69	7,50	3,90	3,07	18,36	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	-	66,07	0,00	1,21			4,28
12.10.15	24,00		108,87	89,10	19,77	66,74	33,98	32,76	7,50	3,90	3,09	17,41	0,00	0,00	17,76	0,00	17,76	-	66,39	0,00	1,16			4,24
13.10.15	24,00		108,07	89,36	18,71	68,16	34,58	33,58	7,50	3,90	3,17	16,40	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	-	67,79	0,00	1,11			4,28
14.10.15	24,00		107,40	88,76	18,64	67,44	34,59	32,85	7,50	3,90	3,08	16,43	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	67,04	0,00	1,10			4,18
15.10.15	24,00		107,37	89,09	18,28	67,06	34,64	32,43	7,50	3,90	3,05	16,06	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	-	66,75	0,00	1,07			4,12
16.10.15	24,00		111,54	93,00	18,54	68,33	35,63	32,70	7,50	3,90	3,21	16,28	0,00	0,00	16,63	0,00	16,63	-	68,09	0,00	1,11			4,31
17.10.15	24,00		110,37	91,86	18,51	68,49	35,80	32,69	7,50	3,90	3,17	16,23	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57	-	67,94	0,00	1,10			4,28
18.10.15	24,00		110,62	91,25	19,37	67,59	35,50	32,10	7,50	3,90	3,08	17,23	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	-	67,52	0,00	1,16			4,24
19.10.15	24,00		107,70	89,56	18,14	67,25	35,22	32,03	7,50	3,90	3,02	16,04	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	-	66,76	0,00	1,07			4,09
20.10.15	24,00		107,40	87,56	19,83	66,33	34,19	32,15	7,50	3,90	2,96	17,81	0,00	0,00	18,17	0,00	18,17	-	66,05	0,00	1,18			4,14
21.10.15	24,00		107,33	87,59	19,74	66,19	33,77	32,43	7,50	3,90	2,99	17,59	0,00	0,00	17,95	0,00	17,95	-	66,03	0,00	1,16			4,15
22.10.15	24,00		106,79	88,39	18,39	67,25	33,96	33,29	7,50	3,90	3,10	16,24	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	66,92	0,00	1,09			4,19
23.10.15	24,00		137,14	118,30	18,84	66,03	37,16	28,87	7,50	3,90	3,62	15,98	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	-	65,73	0,00	1,05			4,67
Среднее	24,00	-	83,16	63,79	19,37	66,27	43,01	23,27	7,50	3,90	1,89	16,64	-	-	16,98	-	16,98	-	65,97	-	1,10	-	-	2,99
Итого	720,00		2494,78	1913,81	580,97						56,69	499,19	0,00	0,00	509,26	0,00	509,26	0,00			32,91	0,00	0,00	89,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.09.15 02:00	59656,68	47035,29	13040,87	0,00	13304,66	0,00	3545,17	851,56	-
24.10.15 03:00	62166,52	48962,97	13540,89	0,00	13814,76	0,00	3635,41	884,53	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = -5,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **509,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

27,82

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.