Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 84 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318919-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 115,8 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,37	22,99	1,38	2,45	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	24,39	23,79	0,60	41,82	29,69	12,13	3,42	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,70
03.10.15	24,00	-	61,72	60,04	1,68	68,40	43,70	24,70	4,88	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
04.10.15	24,00	-	58,19	56,59	1,61	64,68	41,70	22,98	4,82	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
05.10.15	24,00	-	58,97	57,33	1,63	65,19	42,02	23,17	4,84	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
06.10.15	24,00	-	58,38	56,74	1,64	65,33	42,10	23,23	4,83	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
07.10.15	24,00	-	63,07	61,28	1,79	65,36	41,68	23,68	4,83	4,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
08.10.15	24,00	-	80,26	78,06	2,20	63,09	42,22	20,87	5,02	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
09.10.15	24,00	-	89,64	87,10	2,54	63,07	41,72	21,35	5,15	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
10.10.15	24,00	-	89,98	87,56	2,42	66,77	41,22	25,55	5,23	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
11.10.15	24,00	-	89,08	86,69	2,39	66,22	40,83	25,39	5,20	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
12.10.15	24,00	-	88,77	86,41	2,37	65,91	40,63	25,28	5,19	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
13.10.15	24,00	-	89,38	86,90	2,49	66,48	41,20	25,28	5,22	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
14.10.15	24,00	-	89,33	86,96	2,37	67,85	41,88	25,97	5,21	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
15.10.15	24,00	-	88,79	86,45	2,35	67,08	41,74	25,34	5,20	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
16.10.15	24,00	-	89,01	86,68	2,33	66,76	41,67	25,09	5,20	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
17.10.15	24,00	-	91,65	89,25	2,40	68,25	42,60	25,65	5,23	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
18.10.15	24,00	-	90,38	88,01	2,38	67,83	42,45	25,38	5,24	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
19.10.15	24,00	-	90,25	87,89	2,37	67,35	42,38	24,97	5,23	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
20.10.15	24,00	-	88,80	86,47	2,33	66,81	41,92	24,89	5,20	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
21.10.15	24,00	-	87,53	85,25	2,29	66,07	41,08	24,99	5,17	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
22.10.15	24,00	-	87,38	85,11	2,27	65,92	40,71	25,21	5,17	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
23.10.15	24,00	-	89,74	87,43	2,32	66,82	41,12	25,70	5,24	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
Среднее	24,00	-	75,86	73,83	2,03	63,37	40,40	22,96	4,92	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
Итого	552,00		1744,71	1697,98	46,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 10:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.04.15 10:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.