Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 9,77
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	94,77	81,58	13,19	67,10	66,95	0,15	7,00	5,00	-0,03	13,86	-	-	14,16	-	14,16	-	67,05	-	0,93			0,90
25.09.15	23,00	-	90,26	79,25	11,01	67,07	66,94	0,13	7,00	5,00	-0,08	12,41	-	-	12,67	-	12,67	-	67,01	-	0,83			0,75
26.09.15	24,00	-	93,34	81,86	11,48	66,97	66,82	0,15	7,00	5,00	-0,03	12,18	-	-	12,42	-	12,42	-	66,90	-	0,82			0,78
27.09.15	24,00	-	94,57	81,63	12,94	67,06	66,92	0,14	7,00	5,00	-0,03	13,64	-	-	13,91	-	13,91	-	66,95	-	0,92			0,88
28.09.15	24,00	-	94,00	82,28	11,72	66,90	66,75	0,15	7,00	5,00	-0,03	12,42	-	-	12,68	-	12,68	-	66,86	-	0,83			0,80
29.09.15	23,00	-	91,33	78,80	12,53	66,63	66,48	0,15	7,00	5,00	-0,06	13,66	-	-	13,95	-	13,95	-	66,57	-	0,91			0,85
30.09.15	24,00	-	93,91	81,04	12,87	66,92	66,78	0,14	7,00	5,00	-0,03	13,52	-	-	13,79	-	13,79	-	66,76	-	0,90			0,88
01.10.15	24,00	-	87,71	75,65	12,06	66,50	66,36	0,14	7,00	5,00	-0,02	12,66	-	-	12,92	-	12,92	-	66,23	-	0,84			0,82
02.10.15	24,00	-	81,70	68,19	13,51	62,89	53,36	9,53	7,00	5,00	0,69	13,04	-	-	13,29	-	13,29	-	62,66	-	0,82			1,50
03.10.15	24,00	-	81,04	67,10	13,94	62,76	43,36	19,40	7,00	5,00	1,28	14,21	-	-	14,47	-	14,47	-	62,79	-	0,89			2,18
04.10.15	24,00	-	82,41	65,72	16,69	62,59	42,90	19,69	7,00	5,00	1,27	16,99	-	-	17,29	-	17,29	-	62,60	-	1,06			2,34
05.10.15	24,00	-	80,95	68,19	12,76	61,76	42,86	18,90	7,00	5,00	1,29	12,90	-	-	13,12	-	13,12	-	61,60	-	0,79			2,08
06.10.15	24,00	-	89,05	74,01	15,04	62,09	43,04	19,05	7,00	5,00	1,41	15,14	-	-	15,40	-	15,40	-	61,68	-	0,93			2,35
07.10.15	24,00	-	93,93	79,47	14,46	60,92	42,91	18,01	7,00	5,00	1,43	14,54	-	-	14,81	-	14,81	-	60,65	-	0,88			2,31
08.10.15	24,00	-	109,36	95,02	14,34	62,68	45,12	17,56	7,00	5,00	1,66	14,51	-	-	14,78	-	14,78	-	62,50	-	0,91			2,57
09.10.15	24,00	-	107,97	94,41	13,56	63,17	44,58	18,59	7,00	5,00	1,74	13,99	-	-	14,23	-	14,23	-	62,89	-	0,88			2,61
10.10.15	24,00	-	111,94	95,67	16,27	63,24	44,68	18,56	7,00	5,00	1,75	16,77	-	-	17,08	-	17,08	-	63,13	-	1,06			2,81
11.10.15	24,00	-	112,93	95,11	17,82	64,02	45,25	18,77	7,00	5,00	1,74	18,57	-	-	18,91	-	18,91	-	64,07	-	1,19			2,93
12.10.15	24,00	-	109,20	95,52	13,68	63,96	45,49	18,47	7,00	5,00	1,72	14,45	-	-	14,73	-	14,73	-	63,73	-	0,92			2,64
13.10.15	24,00	-	110,51	96,99	13,52	63,79	45,62	18,17	7,00	5,00	1,72	14,25	-	-	14,51	-	14,51	-	63,39	-	0,90			2,63
14.10.15	24,00	-	110,03	96,55	13,48	62,59	45,03	17,56	7,00	5,00	1,69	13,60	-	-	13,84	-	13,84	-	62,46	-	0,85			2,54
15.10.15	24,00	-	111,91	96,11	15,80	61,69	44,27	17,42	7,00	5,00	1,64	16,39	-	-	16,67	-	16,67	-	61,31	-	1,01			2,65
16.10.15	24,00	-	110,64	96,24	14,40	60,40	43,57	16,83	7,00	5,00	1,58	15,16	-	-	15,42	-	15,42	-	60,06	-	0,91			2,49
17.10.15	24,00	-	110,38	95,22	15,16	59,50	42,86	16,64	7,00	5,00	1,51	16,67	-	-	16,94	-	16,94	-	59,05	-	0,98			2,49
18.10.15	24,00	-	108,16	94,16	14,00	59,81	43,15	16,66	7,00	5,00	1,48	15,45	-	-	15,70	-	15,70	-	60,06	-	0,93			2,41
19.10.15	24,00	-	107,73	95,62	12,11	61,95	44,19	17,76	7,00	5,00	1,63	13,30	-	-	13,52	-	13,52	-	61,94	-	0,82			2,45
20.10.15	24,00	-	108,83	95,93	12,90	62,88	44,52	18,36	7,00	5,00	1,71	14,01	-	-	14,28	-	14,28	-	62,19	-	0,87			2,58
21.10.15	24,00	-	110,10	95,09	15,01	61,35	43,10	18,25	7,00	5,00	1,64	16,58	-	-	16,87	-	16,87	-	61,59	-	1,02			2,66
22.10.15	24,00	-	109,20	95,82	13,38	63,68	44,71	18,97	7,00	5,00	1,73	14,76	-	-	15,04	-	15,04	-	64,06	-	0,94			2,67
23.10.15	24,00	-	108,83	96,88	11,95	64,64	45,94	18,70	7,00	5,00	1,74	13,21	-	-	13,47	-	13,47	-	63,74	-	0,84			2,59
Среднее	23,93	-	100,22	86,50	13,72	63,58	50,48	13,10	7,00	5,00	1,12	14,43	-	-	14,70	-	14,70	-	63,42	-	0,91	-	-	2,04
Итого	718,00		3006,69	2595,11	411,58						33,72	432,84	0,00	0,00	440,87	0,00	440,87	0,00			27,40	0,00	0,00	61,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -4,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **440,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта