Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9904.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 87-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	83,89	73,46	10,43	66,19	63,87	2,32	7,00	5,00	0,15	10,56	-	-	10,78	-	10,78	-	67,94	-	0,72			0,86
25.09.15	23,00	-	80,18	71,47	8,71	66,29	63,98	2,31	7,00	5,00	0,12	9,31	-	-	9,51	-	9,51	-	67,89	-	0,63			0,75
26.09.15	24,00	-	85,16	73,56	11,60	66,16	63,83	2,33	7,00	5,00	0,14	11,73	-	-	11,95	-	11,95	-	67,93	-	0,80			0,94
27.09.15	24,00	-	86,20	73,45	12,75	66,25	63,86	2,39	7,00	5,00	0,15	12,86	-	-	13,14	-	13,14	-	67,97	-	0,88			1,03
28.09.15	24,00	-	85,21	74,06	11,15	66,32	63,67	2,65	7,00	5,00	0,18	11,27	-	-	11,48	-	11,48	-	67,90	-	0,77			0,94
29.09.15	23,00	-	81,47	71,03	10,44	66,04	63,36	2,68	7,00	5,00	0,14	11,01	-	-	11,25	-	11,25	-	67,55	-	0,74			0,89
30.09.15	24,00	-	83,85	73,01	10,84	66,25	63,59	2,66	7,00	5,00	0,17	10,99	-	-	11,22	-	11,22	-	67,79	-	0,74			0,92
01.10.15	24,00	-	78,17	67,66	10,51	65,77	63,04	2,73	7,00	5,00	0,16	10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	67,23	-	0,72			0,88
02.10.15	24,00	-	72,99	62,84	10,15	62,00	48,38	13,62	7,00	5,00	0,76	11,46	-	-	11,69	-	11,69	-	63,34	-	0,73			1,49
03.10.15	24,00	-	72,69	60,05	12,64	62,35	38,87	23,48	7,00	5,00	1,39	12,63	-	-	12,84	-	12,84	-	63,91	-	0,81			2,20
04.10.15	24,00	-	73,42	58,81	14,61	62,06	38,65	23,41	7,00	5,00	1,35	14,65	-	-	14,91	-	14,91	-	63,66	-	0,93			2,28
05.10.15	24,00	-	74,40	61,62	12,78	61,12	38,98	22,14	7,00	5,00	1,34	12,90	-	-	13,12	-	13,12	-	62,64	-	0,81			2,15
06.10.15	24,00	-	79,86	67,30	12,56	61,58	39,28	22,30	7,00	5,00	1,48	12,73	-	-	12,96	-	12,96	-	62,39	-	0,79			2,28
07.10.15	24,00	-	86,17	72,75	13,42	60,43	39,37	21,06	7,00	5,00	1,50	13,65	-	-	13,90	-	13,90	-	61,55	-	0,84			2,34
08.10.15	24,00	-	98,09	86,49	11,60	62,07	41,90	20,17	7,00	5,00	1,72	11,88	-	-	12,10	-	12,10	-	63,10	-	0,75			2,47
09.10.15	24,00	-	99,50	85,81	13,69	62,62	42,10	20,52	7,00	5,00	1,73	13,87	-	-	14,15	-	14,15	-	63,50	-	0,88			2,62
10.10.15	24,00	-	99,80	87,08	12,72	62,67	42,47	20,20	7,00	5,00	1,74	12,96	-	-	13,20	-	13,20	-	63,74	-	0,82			2,56
11.10.15	24,00	-	101,19	86,41	14,78	63,37	42,82	20,55	7,00	5,00	1,74	15,04	-	-	15,31	-	15,31	-	64,74	-	0,97			2,72
12.10.15	24,00	-	99,13	86,67	12,46	63,25	42,97	20,28	7,00	5,00	1,73	12,64	-	-	12,88	-	12,88	-	64,33	-	0,81			2,55
13.10.15	24,00	-	101,16	87,79	13,37	62,88	42,87	20,01	7,00	5,00	1,74	13,33	-	-	13,60	-	13,60	-	64,02	-	0,85			2,60
14.10.15	24,00	-	98,36	87,25	11,11	61,74	42,35	19,39	7,00	5,00	1,68	11,07	-	-	11,28	-	11,28	-	63,12	-	0,70			2,38
15.10.15	24,00	-	98,74	86,97	11,77	60,86	41,90	18,96	7,00	5,00	1,65	11,69	-	-	11,90	-	11,90	-	61,86	-	0,72			2,37
16.10.15	24,00	-	99,18	87,07	12,11	59,41	41,26	18,15	7,00	5,00	1,57	12,00	-	-	12,21	-	12,21	-	60,48	-	0,73			2,30
17.10.15	24,00	-	99,30	86,06	13,24	58,62	40,59	18,03	7,00	5,00	1,51	13,85	-	-	14,08	-	14,08	-	59,61	-	0,83			2,33
18.10.15	24,00	-	99,86	85,14	14,72	59,03	40,86	18,17	7,00	5,00	1,47	15,52	-	-	15,79	-	15,79	-	60,99	-	0,95			2,42
19.10.15	24,00	-	97,95	86,19	11,76	61,13	41,80	19,33	7,00	5,00	1,61	12,27	-	-	12,52	-	12,52	-	63,04	-	0,78			2,39
20.10.15	24,00	-	99,23	86,57	12,66	61,78	41,82	19,96	7,00	5,00	1,69	13,06	-	-	13,28	-	13,28	-	62,86	-	0,82			2,51
21.10.15	24,00	-	98,09	85,87	12,22	60,68	40,72	19,96	7,00	5,00	1,66	12,75	-	-	12,97	-	12,97	-	62,33	-	0,80			2,46
22.10.15	24,00	-	98,78	86,66	12,12	62,92	42,09	20,83	7,00	5,00	1,76	12,50	-	-	12,74	-	12,74	-	64,77	-	0,81			2,57
23.10.15	24,00	-	101,02	87,70	13,32	63,00	43,04	19,96	7,00	5,00	1,74	13,52	-	-	13,78	-	13,78	-	63,13	-	0,85			2,59
Среднее	23,93	-	90,43	78,23	12,21	62,83	47,48	15,35	7,00	5,00	1,19	12,48	-	-	12,72	-	12,72	-	64,18	-	0,80	-	-	1,99
Итого	718,00		2713,04	2346,80	366,24						35,79	374,38	0,00	0,00	381,45	0,00	381,45	0,00			23,97	0,00	0,00	59,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

20,31

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -3,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **381,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" Для ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдела эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.