Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207114 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 52,5 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	94,66	81,90	12,76	80,48	53,42	27,06	7,00	5,00	2,66	7,29	-	-	7,49	-	7,49	-	79,93	-	0,58			3,25
25.09.15	24,00	-	95,67	81,29	14,38	78,75	52,42	26,33	7,00	5,00	2,57	9,03	-	-	9,27	-	9,27	-	78,66	-	0,71			3,28
26.09.15	24,00	-	95,54	81,01	14,53	78,90	52,55	26,35	7,00	5,00	2,57	9,12	-	-	9,38	-	9,38	-	78,90	-	0,72			3,29
27.09.15	24,00	-	94,47	81,35	13,12	78,93	52,51	26,42	7,00	5,00	2,58	7,78	-	-	7,99	-	7,99	-	78,78	-	0,61			3,19
28.09.15	24,00	-	94,16	81,07	13,09	78,89	52,31	26,58	7,00	5,00	2,59	7,70	-	-	7,94	-	7,94	-	78,72	-	0,60			3,19
29.09.15	24,00	-	54,16	44,14	10,02	67,36	66,91	0,45	7,00	5,00	0,07	9,26	-	-	9,46	-	9,46	-	67,30	-	0,62	-	-	0,70
30.09.15	24,00	-	58,81	48,95	9,86	67,97	67,55	0,42	7,00	5,00	0,08	9,09	-	-	9,27	-	9,27	-	67,97	-	0,62			0,69
01.10.15	24,00	-	58,07	47,97	10,10	66,68	66,28	0,40	7,00	5,00	0,08	9,28	-	-	9,49	-	9,49	-	66,61	-	0,62			0,70
02.10.15	24,00	-	45,60	35,49	10,11	67,43	66,90	0,53	7,00	5,00	0,07	9,40	-	-	9,62	-	9,62	-	67,31	-	0,63			0,70
03.10.15	24,00	-	40,95	30,92	10,03	64,84	64,25	0,59	7,00	5,00	0,08	9,18	-	-	9,34	-	9,34	-	64,90	-	0,59			0,67
04.10.15	24,00	-	40,85	30,66	10,19	63,94	63,33	0,61	7,00	5,00	0,09	9,13	-	-	9,30	-	9,30	-	63,99	-	0,59			0,67
05.10.15	24,00	-	41,22	29,89	11,33	64,82	64,22	0,60	7,00	5,00	0,11	9,98	-	-	10,18	-	10,18	-	64,84	-	0,65			0,75
06.10.15	24,00	-	41,01	30,49	10,52	64,53	63,93	0,60	7,00	5,00	0,09	9,43	-	-	9,61	-	9,61	-	64,58	-	0,61	-	-	0,70
07.10.15	24,00	-	54,85	39,95	14,90	62,45	62,06	0,39	7,00	5,00	0,17	12,53	-	-	12,78	-	12,78	-	62,36	-	0,78			0,95
08.10.15	24,00	-	56,20	42,58	13,62	62,49	55,67	6,82	7,00	5,00	0,52	9,84	-	-	10,01	-	10,01	-	63,11	-	0,62			1,14
09.10.15	24,00	-	53,67	39,35	14,32	66,18	35,57	30,61	7,00	5,00	1,44	10,68	-	-	10,92	-	10,92	-	66,23	-	0,71			2,15
10.10.15	24,00	-	52,30	39,12	13,18	65,66	32,94	32,72	7,00	5,00	1,49	9,94	-	-	10,11	-	10,11	-	65,54	-	0,65			2,15
11.10.15	24,00	-	52,16	37,98	14,18	65,34	32,74	32,60	7,00	5,00	1,43	11,15	-	-	11,34	-	11,34	-	65,64	-	0,73			2,17
12.10.15	24,00	-	52,73	38,20	14,53	65,89	33,66	32,23	7,00	5,00	1,49	10,59	-	-	10,81	-	10,81	-	65,81	-	0,70			2,19
13.10.15	24,00	-	53,14	39,54	13,60	67,24	34,98	32,26	7,00	5,00	1,54	9,61	-	-	9,81	-	9,81	-	67,23	-	0,65			2,19
14.10.15	24,00	-	52,14	39,17	12,97	66,49	35,05	31,44	7,00	5,00	1,49	9,15	-	-	9,35	-	9,35	-	66,39	-	0,61			2,09
15.10.15	24,00	-	52,50	38,57	13,93	66,18	34,59	31,59	7,00	5,00	1,49	9,89	-	-	10,10	-	10,10	-	66,24	-	0,65			2,14
16.10.15	24,00	-	56,77	42,64	14,13	67,81	35,83	31,98	7,00	5,00	1,64	10,06	-	-	10,28	-	10,28	-	67,99	-	0,69			2,32
17.10.15	24,00	-	55,01	40,85	14,16	67,28	35,65	31,63	7,00	5,00	1,56	10,21	-	-	10,40	-	10,40	-	66,91	-	0,69			2,24
18.10.15	24,00	-	55,21	40,02	15,19	66,80	35,38	31,42	7,00	5,00	1,52	11,15	-	-	11,37	-	11,37	-	67,04	-	0,75			2,27
19.10.15	24,00	-	52,91	39,72	13,19	66,24	35,14	31,10	7,00	5,00	1,51	9,14	-	-	9,33	-	9,33	-	65,92	-	0,60			2,11
20.10.15	24,00	-	50,90	38,30	12,60	65,43	33,55	31,88	7,00	5,00	1,49	8,51	-	-	8,66	-	8,66	-	65,34	-	0,55			2,05
21.10.15	24,00	-	51,53	37,70	13,83	65,28	32,90	32,38	7,00	5,00	1,49	9,69	-	-	9,87	-	9,87	-	65,33	-	0,63			2,12
22.10.15	24,00	-	54,61	38,83	15,78	66,23	33,46	32,77	7,00	5,00	1,55	11,59	-	-	11,81	-	11,81	-	66,23	-	0,77			2,32
23.10.15	24,00		52,35	38,28	14,07	65,65	33,30	32,34	7,00	5,00	1,51	9,93	-	-	10,11	-	10,11	-	65,63	-	0,65	-	-	2,16
Среднее	24,00	-	58,80	45,86	12,94	68,07	47,30	20,77	7,00	5,00	1,23	9,64	-	-	9,85	-	9,85	-	68,05	-	0,65	-	-	1,88
Итого	720,00		1764,14	1375,92	388,22						36,94	289,33	0,00	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00			19,59	0,00	0,00	56,53

16,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = -3,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **295,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.