Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10647.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	53,41	43,79	9,62	66,93	66,47	0,46	7,00	5,00	0,08	8,79	-	-	8,99	-	8,99	-	67,04	-	0,59			0,67
25.09.15	24,00	-	53,36	43,47	9,89	67,34	66,90	0,44	7,00	5,00	0,08	9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	67,38	-	0,61			0,69
26.09.15	24,00	-	54,35	44,51	9,84	66,89	66,47	0,42	7,00	5,00	0,07	9,02	-	-	9,19	-	9,19	-	66,87	-	0,61			0,68
27.09.15	24,00	-	55,02	42,98	12,04	66,78	66,25	0,53	7,00	5,00	0,08	11,23	-	-	11,45	-	11,45	-	67,06	-	0,75			0,83
28.09.15	24,00	-	55,06	44,62	10,44	67,22	66,75	0,47	7,00	5,00	0,08	9,55	-	-	9,76	-	9,76	-	67,27	-	0,64			0,72
29.09.15	24,00	-	54,81	45,24	9,57	67,42	66,95	0,47	7,00	5,00	0,08	8,74	-	-	8,93	-	8,93	-	67,49	-	0,59			0,67
30.09.15	24,00	-	54,60	45,68	8,92	66,76	66,35	0,41	7,00	5,00	0,07	8,14	-	-	8,30	-	8,30	-	66,62	-	0,54			0,62
01.10.15	24,00	-	46,57	36,37	10,20	65,67	64,10	1,57	7,00	5,00	0,10	9,49	-	-	9,68	-	9,68	-	65,97	-	0,63			0,73
02.10.15	24,00	-	36,95	27,71	9,24	67,69	62,79	4,90	7,00	5,00	0,17	8,79	-	-	8,97	-	8,97	-	67,20	-	0,59			0,76
03.10.15	24,00	-	33,74	23,38	10,36	63,81	58,75	5,06	7,00	5,00	0,13	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	63,58	-	0,65			0,78
04.10.15	24,00	-	34,04	22,55	11,49	64,25	58,68	5,57	7,00	5,00	0,13	11,38	-	-	11,58	-	11,58	-	64,60	-	0,73			0,87
05.10.15	24,00	-	33,05	22,53	10,52	64,39	58,77	5,62	7,00	5,00	0,13	10,40	-	-	10,58	-	10,58	-	64,11	-	0,67			0,80
06.10.15	24,00	-	33,53	23,02	10,51	64,51	58,54	5,97	7,00	5,00	0,16	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	64,28	-	0,66			0,82
07.10.15	24,00	-	40,31	28,50	11,81	62,42	56,70	5,72	7,00	5,00	0,20	11,24	-	-	11,43	-	11,43	-	62,26	-	0,70			0,90
08.10.15	24,00	-	88,45	75,46	12,99	63,67	54,25	9,42	7,00	5,00	0,83	11,14	-	-	11,35	-	11,35	-	63,39	-	0,71			1,54
09.10.15	24,00	-	156,11	141,96	14,15	66,50	56,80	9,70	7,00	5,00	1,66	9,99	-	-	10,19	-	10,19	-	66,79	-	0,67			2,32
10.10.15	24,00	-	152,79	139,07	13,72	66,00	56,47	9,53	7,00	5,00	1,58	9,97	-	-	10,15	-	10,15	-	66,07	-	0,66			2,23
11.10.15	24,00	-	151,93	134,79	17,14	65,68	56,03	9,65	7,00	5,00	1,53	13,49	-	-	13,74	-	13,74	-	66,27	-	0,90			2,43
12.10.15	24,00	-	153,24	139,72	13,52	66,24	56,85	9,39	7,00	5,00	1,56	9,88	-	-	10,08	-	10,08	-	66,46	-	0,65			2,22
13.10.15	24,00	-	157,14	143,38	13,76	67,58	58,05	9,53	7,00	5,00	1,63	9,91	-	-	10,14	-	10,14	-	67,78	-	0,67			2,30
14.10.15	24,00	-	153,74	139,80	13,94	66,84	57,43	9,41	7,00	5,00	1,58	10,11	-	-	10,30	-	10,30	-	66,92	-	0,68			2,25
15.10.15	24,00	-	153,18	139,94	13,24	66,52	57,13	9,39	7,00	5,00	1,57	9,47	-	-	9,66	-	9,66	-	66,74	-	0,63			2,20
16.10.15	24,00	-	163,13	149,85	13,28	68,12	58,69	9,43	7,00	5,00	1,69	9,33	-	-	9,53	-	9,53	-	68,27	-	0,64			2,32
17.10.15	24,00	-	157,34	143,47	13,87	67,62	58,17	9,45	7,00	5,00	1,62	10,14	-	-	10,34	-	10,34	-	67,35	-	0,68			2,30
18.10.15	24,00	-	157,60	142,53	15,07	67,13	57,73	9,40	7,00	5,00	1,59	11,29	-	-	11,53	-	11,53	-	67,74	-	0,77			2,36
19.10.15	24,00	-	153,61	138,96	14,65	66,59	57,21	9,38	7,00	5,00	1,56	10,87	-	-	11,07	-	11,07	-	66,57	-	0,72			2,29
20.10.15	24,00	-	149,17	135,04	14,13	65,78	56,28	9,50	7,00	5,00	1,53	10,47	-	-	10,70	-	10,70	-	65,99	-	0,69			2,22
21.10.15	24,00	-	152,78	138,53	14,25	65,61	56,15	9,46	7,00	5,00	1,56	10,43	-	-	10,64	-	10,64	-	65,89	-	0,69			2,25
22.10.15	24,00	-	155,89	142,16	13,73	66,57	56,99	9,58	7,00	5,00	1,62	9,94	-	-	10,13	-	10,13	-	66,76	-	0,66			2,28
23.10.15	24,00	-	205,39	190,37	15,02	65,60	57,53	8,07	7,00	5,00	1,86	10,14	-	-	10,34	-	10,34	-	65,79	-	0,67			2,53
Среднее	24,00	-	103,34	90,98	12,36	66,14	59,87	6,26	7,00	5,00	0,88	10,10	-	-	10,30	-	10,30	-	66,22	-	0,67	-	-	1,55
Итого	720,00		3100,29	2729,38	370,91						26,53	302,89	0,00	0,00	308,89	0,00	308,89	0,00			20,05	0,00	0,00	46,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	4382,35	3918,76	609,35	-	621,68	-	32,21	-	-
	24.10.15 02:00	7488,58	6653,84	912,33	-	930,66	-	78,86	-	-

16,84

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = -3,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **308,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

Принять работу системы отопления

ЗАО "Домтелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.