Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	16,38	10,38	6,00	67,83	66,25	1,58	7,00	5,00	-0,01	6,32	-	-	6,45	-	6,45	-	67,43	-	0,43			0,42
25.09.15	24,00	-	16,86	10,42	6,44	68,22	66,68	1,54	7,00	5,00	0,00	6,70	-	-	6,83	-	6,83	-	67,91	-	0,46			0,45
26.09.15	24,00	-	16,79	10,62	6,17	67,73	66,21	1,52	7,00	5,00	0,00	6,48	-	-	6,62	-	6,62	-	67,35	-	0,43			0,44
27.09.15	24,00	-	17,87	10,57	7,30	67,71	66,08	1,63	7,00	5,00	0,00	7,52	-	-	7,69	-	7,69	-	67,47	-	0,51			0,51
28.09.15	24,00	-	17,36	10,62	6,74	68,09	66,46	1,63	7,00	5,00	0,00	7,02	-	-	7,18	-	7,18	-	67,76	-	0,47			0,48
29.09.15	24,00	-	17,03	10,55	6,48	68,32	66,60	1,72	7,00	5,00	0,00	6,74	-	-	6,87	-	6,87	-	68,02	-	0,46			0,46
30.09.15	24,00	-	17,44	10,52	6,92	67,59	66,03	1,56	7,00	5,00	0,00	7,16	-	-	7,31	-	7,31	-	67,24	-	0,48			0,48
01.10.15	24,00	-	16,82	9,15	7,67	66,55	64,64	1,91	7,00	5,00	0,01	7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	66,41	-	0,52			0,53
02.10.15	24,00	-	14,85	8,63	6,22	67,90	65,33	2,57	7,00	5,00	-0,03	7,14	-	-	7,31	-	7,31	-	67,34	-	0,48			0,45
03.10.15	24,00	-	15,51	7,43	8,08	64,49	62,27	2,22	7,00	5,00	0,01	8,19	-	-	8,36	-	8,36	-	64,31	-	0,53			0,54
04.10.15	24,00	-	15,43	7,51	7,92	65,05	62,64	2,41	7,00	5,00	0,02	7,98	-	-	8,15	-	8,15	-	64,98	-	0,52			0,54
05.10.15	24,00	-	14,70	7,32	7,38	64,96	62,67	2,29	7,00	5,00	0,02	7,44	-	-	7,61	-	7,61	-	64,67	-	0,48			0,50
06.10.15	24,00	-	14,68	8,00	6,68	65,01	38,36	26,65	7,00	5,00	0,19	7,04	-	-	7,17	-	7,17	-	64,73	-	0,46			0,65
07.10.15	24,00	-	17,74	9,62	8,12	62,76	22,29	40,47	7,00	5,00	0,39	8,10	-	-	8,25	-	8,25	-	62,51	-	0,51			0,90
08.10.15	24,00	-	45,51	37,23	8,28	63,72	35,51	28,21	7,00	5,00	1,06	8,15	-	-	8,32	-	8,32	-	63,26	-	0,52			1,58
09.10.15	24,00	-	67,74	60,46	7,28	66,77	37,69	29,08	7,00	5,00	1,71	7,92	-	-	8,09	-	8,09	-	66,56	-	0,53			2,24
10.10.15	24,00	-	67,17	59,93	7,24	66,23	37,72	28,51	7,00	5,00	1,66	8,01	-	-	8,19	-	8,19	-	65,86	-	0,53			2,19
11.10.15	24,00	-	67,02	59,74	7,28	65,94	37,82	28,12	7,00	5,00	1,64	7,94	-	-	8,11	-	8,11	-	65,99	-	0,53			2,16
12.10.15	24,00	-	67,57	60,39	7,18	66,50	38,61	27,89	7,00	5,00	1,64	7,84	-	-	8,00	-	8,00	-	66,31	-	0,52			2,16
13.10.15	24,00	-	67,08	61,38	5,70	67,84	39,42	28,42	7,00	5,00	1,70	6,45	-	-	6,59	-	6,59	-	67,55	-	0,44			2,13
14.10.15	24,00	-	67,65	60,06	7,59	67,08	39,32	27,76	7,00	5,00	1,63	8,24	-	-	8,43	-	8,43	-	66,79	-	0,55			2,18
15.10.15	24,00	-	66,45	60,19	6,26	66,77	39,28	27,49	7,00	5,00	1,62	6,88	-	-	7,02	-	7,02	-	66,57	-	0,46			2,07
16.10.15	24,00	-	71,45	64,62	6,83	68,39	40,94	27,45	7,00	5,00	1,72	7,56	-	-	7,71	-	7,71	-	68,41	-	0,52			2,24
17.10.15	24,00	-	68,19	62,16	6,03	67,85	40,34	27,51	7,00	5,00	1,67	6,65	-	-	6,80	-	6,80	-	67,36	-	0,45			2,12
18.10.15	24,00	-	68,64	61,95	6,69	67,40	40,38	27,02	7,00	5,00	1,63	7,32	-	-	7,48	-	7,48	-	67,43	-	0,50			2,12
19.10.15	24,00	-	66,58	60,10	6,48	66,83	39,34	27,49	7,00	5,00	1,62	7,04	-	-	7,19	-	7,19	-	66,39	-	0,47			2,09
20.10.15	24,00	-	64,30	58,32	5,98	66,05	37,88	28,17	7,00	5,00	1,61	6,48	-	-	6,62	-	6,62	-	65,82	-	0,43			2,04
21.10.15	24,00	-	65,98	58,54	7,44	65,91	37,45	28,46	7,00	5,00	1,63	8,00	-	-	8,15	-	8,15	-	65,79	-	0,52			2,15
22.10.15	24,00	-	67,80	61,42	6,38	66,83	38,66	28,17	7,00	5,00	1,69	7,00	-	-	7,18	-	7,18	-	66,61	-	0,47			2,16
23.10.15	24,00		66,03	59,43	6,60	66,26	38,00	28,27	7,00	5,00	1,64	7,16	-	-	7,32	-	7,32	-	66,07	-	0,47	-	-	2,12
Среднее	24,00	-	42,82	35,91	6,91	66,62	48,70	17,92	7,00	5,00	0,88	7,34	-	-	7,50	-	7,50	-	66,36	-	0,49	-	-	1,37
Итого	720,00		1284,62	1077,26	207,36						26,48	220,28	0,00	0,00	224,98	0,00	224,98	0,00			14,62	0,00	0,00	41,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = -2,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **224,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

12/29

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.