Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 54,6 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	52,17	41,42	10,75	67,47	67,09	0,38	7,00	5,00	0,11	9,33	-	-	9,53	-	9,53	-	67,40	-	0,63			0,74
25.09.15	24,00	-	52,18	41,42	10,76	67,86	67,48	0,38	7,00	5,00	0,12	9,24	-	-	9,43	-	9,43	-	67,75	-	0,63			0,75
26.09.15	24,00	-	52,53	42,49	10,04	67,38	67,01	0,37	7,00	5,00	0,11	8,73	-	-	8,93	-	8,93	-	67,24	-	0,59			0,69
27.09.15	24,00	-	54,27	42,19	12,08	67,33	66,91	0,42	7,00	5,00	0,10	10,91	-	-	11,12	-	11,12	-	67,38	-	0,74			0,83
28.09.15	24,00	-	53,27	42,50	10,77	67,75	67,33	0,42	7,00	5,00	0,10	9,59	-	-	9,78	-	9,78	-	67,69	-	0,65			0,75
29.09.15	24,00	-	53,08	42,42	10,66	67,97	67,55	0,42	7,00	5,00	0,10	9,47	-	-	9,67	-	9,67	-	67,87	-	0,65			0,74
30.09.15	24,00	-	53,66	42,15	11,51	67,26	66,88	0,38	7,00	5,00	0,11	10,17	-	-	10,38	-	10,38	-	67,07	-	0,68			0,79
01.10.15	24,00	-	47,85	36,86	10,99	66,07	65,60	0,47	7,00	5,00	0,09	9,91	-	-	10,13	-	10,13	-	66,08	-	0,66			0,75
02.10.15	24,00	-	42,43	32,78	9,65	67,56	49,68	17,88	7,00	5,00	0,62	9,25	-	-	9,46	-	9,46	-	66,96	-	0,62			1,24
03.10.15	24,00	-	42,37	30,34	12,03	63,93	30,42	33,51	7,00	5,00	1,05	11,42	-	-	11,61	-	11,61	-	63,97	-	0,73			1,78
04.10.15	24,00	-	41,23	30,75	10,48	64,42	30,69	33,73	7,00	5,00	1,08	9,85	-	-	10,03	-	10,03	-	64,71	-	0,64			1,72
05.10.15	24,00	-	40,04	30,05	9,99	64,50	30,67	33,83	7,00	5,00	1,06	9,26	-	-	9,47	-	9,47	-	64,47	-	0,60			1,66
06.10.15	24,00	-	41,90	31,24	10,66	64,57	30,15	34,42	7,00	5,00	1,13	9,87	-	-	10,06	-	10,06	-	64,52	-	0,64			1,76
07.10.15	24,00	-	51,95	39,47	12,48	62,39	32,07	30,32	7,00	5,00	1,27	11,36	-	-	11,58	-	11,58	-	62,24	-	0,71			1,98
08.10.15	24,00	-	54,59	43,06	11,53	62,50	32,81	29,69	7,00	5,00	1,34	10,43	-	-	10,61	-	10,61	-	62,85	-	0,66			2,00
09.10.15	24,00	-	53,11	41,31	11,80	66,16	33,29	32,87	7,00	5,00	1,44	10,66	-	-	10,87	-	10,87	-	66,14	-	0,70			2,14
10.10.15	24,00	-	51,92	40,91	11,01	65,61	33,20	32,41	7,00	5,00	1,40	9,89	-	-	10,07	-	10,07	-	65,35	-	0,65			2,05
11.10.15	24,00	-	55,00	40,55	14,45	65,47	33,12	32,35	7,00	5,00	1,38	13,28	-	-	13,54	-	13,54	-	65,93	-	0,88			2,26
12.10.15	24,00	-	54,11	41,10	13,01	65,93	33,72	32,21	7,00	5,00	1,40	11,81	-	-	12,05	-	12,05	-	66,02	-	0,78			2,18
13.10.15	24,00	-	53,36	41,87	11,49	67,23	34,36	32,87	7,00	5,00	1,45	10,37	-	-	10,59	-	10,59	-	67,17	-	0,70			2,15
14.10.15	24,00	-	52,09	41,09	11,00	66,48	34,38	32,10	7,00	5,00	1,39	9,93	-	-	10,11	-	10,11	-	66,34	-	0,66			2,05
15.10.15	24,00	-	52,48	41,13	11,35	66,17	34,23	31,94	7,00	5,00	1,39	10,23	-	-	10,44	-	10,44	-	66,13	-	0,68			2,06
16.10.15	24,00	-	54,61	44,32	10,29	67,81	35,76	32,05	7,00	5,00	1,49	9,17	-	-	9,36	-	9,36	-	68,00	-	0,63			2,12
17.10.15	24,00	-	54,57	42,47	12,10	67,22	35,38	31,84	7,00	5,00	1,43	10,96	-	-	11,18	-	11,18	-	66,83	-	0,73			2,17
18.10.15	24,00	-	54,26	42,38	11,88	66,82	35,39	31,43	7,00	5,00	1,40	10,80	-	-	11,00	-	11,00	-	67,02	-	0,72			2,13
19.10.15	24,00	-	52,50	41,19	11,31	66,21	34,62	31,59	7,00	5,00	1,38	10,16	-	-	10,37	-	10,37	-	65,94	-	0,67			2,05
20.10.15	24,00	-	51,65	39,95	11,70	65,46	33,27	32,19	7,00	5,00	1,36	10,60	-	-	10,80	-	10,80	-	65,51	-	0,69			2,05
21.10.15	24,00	-	51,92	40,16	11,76	65,29	32,90	32,39	7,00	5,00	1,38	10,65	-	-	10,86	-	10,86	-	65,27	-	0,69			2,07
22.10.15	24,00	-	53,99	42,10	11,89	66,23	33,77	32,46	7,00	5,00	1,44	10,79	-	-	11,01	-	11,01	-	66,13	-	0,71			2,15
23.10.15	24,00	-	71,45	58,14	13,31	65,34	37,83	27,51	7,00	5,00	1,69	11,95	-	-	12,18	-	12,18	-	65,34	-	0,78			2,47
Среднее	24,00	-	51,68	40,26	11,42	66,08	42,92	23,16	7,00	5,00	0,99	10,33	-	-	10,54	-	10,54	-	66,04	-	0,68	-	-	1,68
Итого	720,00		1550,54	1207,81	342,73						29,81	310,04	0,00	0,00	316,22	0,00	316,22	0,00			20,48	0,00	0,00	50,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	3745,85	3235,80	485,65	-	495,32	-	35,01	-	-
	24.10.15 01:00	5296,39	4443,61	795,69	-	811,54	-	85,30	-	-

172

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = -3,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **316,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" Бюро ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.