Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318865-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318865 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,59

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 61,5 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.10.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 12,57 | 0,04 | 4,30 | 4,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| 02.10.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 13,54 | 0,04 | 4,42 | 4,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| 03.10.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,87 | 13,87 | 0,00 | 4,48 | 4,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| 04.10.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 13,38 | 0,13 | 4,49 | 4,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| 05.10.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 12,98 | 0,18 | 4,49 | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| 06.10.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 12,33 | 0,07 | 4,49 | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| 07.10.15 | 24,00 | - | 22,61 | 22,02 | 0,59 | 39,34 | 21,29 | 18,05 | 4,61 | 4,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,73 |
| 08.10.15 | 24,00 | - | 44,96 | 43,64 | 1,32 | 61,61 | 33,03 | 28,58 | 4,72 | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,32 |
| 09.10.15 | 24,00 | - | 48,52 | 46,91 | 1,61 | 61,46 | 33,91 | 27,55 | 4,75 | 4,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,39 |
| 10.10.15 | 24,00 | - | 48,65 | 47,00 | 1,65 | 65,07 | 35,13 | 29,94 | 4,83 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,51 |
| 11.10.15 | 24,00 | - | 47,17 | 45,54 | 1,63 | 64,84 | 34,89 | 29,95 | 4,79 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,47 |
| 12.10.15 | 24,00 | - | 46,89 | 45,28 | 1,61 | 64,43 | 34,92 | 29,51 | 4,78 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,44 |
| 13.10.15 | 24,00 | - | 47,09 | 45,47 | 1,62 | 65,03 | 35,54 | 29,49 | 4,80 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,44 |
| 14.10.15 | 24,00 | - | 47,33 | 45,80 | 1,53 | 66,37 | 36,20 | 30,17 | 4,79 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,48 |
| 15.10.15 | 24,00 | - | 47,12 | 45,56 | 1,56 | 65,62 | 36,14 | 29,48 | 4,78 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,44 |
| 16.10.15 | 24,00 | - | 46,93 | 45,39 | 1,54 | 65,33 | 36,02 | 29,31 | 4,78 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,43 |
| 17.10.15 | 24,00 | - | 50,84 | 49,33 | 1,50 | 66,73 | 37,58 | 29,15 | 4,80 | 4,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,54 |
| 18.10.15 | 24,00 | - | 48,77 | 47,46 | 1,31 | 66,55 | 37,15 | 29,40 | 4,81 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,48 |
| 19.10.15 | 24,00 | - | 48,98 | 47,66 | 1,32 | 65,90 | 37,18 | 28,72 | 4,81 | 4,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,45 |
| 20.10.15 | 24,00 | - | 47,12 | 45,78 | 1,34 | 65,43 | 36,55 | 28,88 | 4,78 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,41 |
| 21.10.15 | 24,00 | - | 45,18 | 43,87 | 1,31 | 64,67 | 35,32 | 29,35 | 4,76 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,37 |
| 22.10.15 | 24,00 | - | 45,20 | 43,88 | 1,32 | 64,53 | 34,78 | 29,75 | 4,76 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,39 |
| 23.10.15 | 24,00 | - | 47,75 | 46,30 | 1,45 | 65,54 | 35,37 | 30,17 | 4,81 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,48 |
| Среднее | 24,00 | - | 33,96 | 32,91 | 1,05 | 50,33 | 29,12 | 21,21 | 4,69 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,03 |
| Итого | 552,00 | | 781,10 | 756,89 | 24,21 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,78 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.04.15 21:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30.04.15 21:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 30 10 15 г.

печать энергосбыта