Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,59

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 78,96 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 02.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 03.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 04.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 05.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 06.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 07.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 08.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 09.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 10.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 11.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 12.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 13.10.15 | 24.00 | | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 14.10.15 | 24.00 | - | 70,02 | 70,02 | 0,00 | 64,50 | 33,63 | 30,87 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,16 |
| 15.10.15 | 24.00 | - | 70,55 | 69,23 | 1,32 | 64,17 | 33,53 | 30,64 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,20 |
| 16.10.15 | 24.00 | - | 49,54 | 49,54 | 0,00 | 59,55 | 36,32 | 23,23 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,17 |
| 17.10.15 | 24.00 | - | 82,84 | 82,84 | 0,00 | 64,61 | 34,62 | 29,99 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,48 |
| 18.10.15 | 24.00 | - | 58,42 | 59,47 | -1,05 | 64,04 | 33,91 | 30,13 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,75 |
| 19.10.15 | 24.00 | - | 75,44 | 74,90 | 0,54 | 64,25 | 34,28 | 29,97 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,28 |
| 20.10.15 | 24.00 | - | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 63,52 | 32,91 | 30,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,20 |
| 21.10.15 | 24.00 | - | 72,53 | 72,14 | 0,39 | 63,31 | 32,41 | 30,90 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,25 |
| 22.10.15 | 24.00 | - | 75,82 | 75,52 | 0,30 | 64,33 | 33,23 | 31,10 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,37 |
| 23.10.15 | 24.00 | - | 106,48 | 106,48 | 0,00 | 63,89 | 37,80 | 26,09 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,78 |
| Среднее | 24,00 | - | 73,36 | 73,21 | 0,15 | 63,62 | 34,26 | 29,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| Итого | 552,00 | | 1687,37 | 1683,92 | 3,45 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.10.15 10:00 | 197,75 | 193,21 | - | - | - | - | 6,25 | - | - |
| | 24.10.15 02:00 | 768,68 | 763,96 | - | - | - | - | 22,85 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.