Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9206.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
02.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
03.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
04.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
05.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
06.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
07.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
08.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
09.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
10.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
11.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
12.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
13.10.15	24.00		86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
14.10.15	24.00	-	77,40	77,40	0,00	65,04	34,40	30,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
15.10.15	24.00	-	77,63	77,21	0,42	64,71	34,28	30,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
16.10.15	24.00	-	53,92	53,96	-0,04	60,22	36,64	23,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
17.10.15	24.00	-	91,11	91,11	0,00	65,22	35,37	29,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
18.10.15	24.00	-	98,04	98,04	0,00	64,82	37,39	27,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
19.10.15	24.00	-	82,05	82,05	0,00	64,82	34,93	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
20.10.15	24.00	-	80,45	80,45	0,00	64,14	33,66	30,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
21.10.15	24.00	-	84,68	84,50	0,18	63,93	33,82	30,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
22.10.15	24.00	-	89,08	88,79	0,29	64,93	34,44	30,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
23.10.15	24.00	-	126,06	126,06	0,00	64,35	39,00	25,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
Среднее	24,00	-	86,04	85,96	0,09	64,22	35,39	28,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
Итого	552,00		1978,97	1977,01	1,96						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.10.15 10:00	218,36	217,28	-	-	-	-	6,72	-	-
	24.10.15 02:00	899,67	898,16	-	-	-	-	26,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 30 10 15 г.