

Абонент: ЖЭС Неваского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимлянская 54 / СЛО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДонТеплоком"
 Источник: За Неваская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за октябрь 2015
 Договор: Строит.Адрес: Цимлянская 54
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: Часовые и счетчи, арматура в фидалах: ВКГ7-20/134-С(С-10)5;1х4
 Режим (Схема): 3001
 Приборы УТЭЗ поверены до _____

Вычислитель: ВКГ7 № 20/134
 Податель ТР(М1): Расходомер: Глип= _____
 Обороты ТР(М2): Расходомер: Глип= _____
 ТР-Д. ГЭС(М3): Расходомер: Глип= _____
 ТР-Цикл. ГЭС(М4): Расходомер: Глип= _____
 ТР-подпитки(У5): Расчетный датчик: зима: Q=M1*(П1-П2)*K; лето: Q=M1*(П1-П2)*K*(П2-П1)/K

Договорные нагрузки: Гкал/час: Ост= _____
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Ост= _____
 Договорные расходы (гр.час): Гкал/час: Ост= _____
 Объектовое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015: Ост= _____

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	длвс	Уполл	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кил.	Qгвс гвс	Q общ.		
01.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
02.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
03.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
04.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
05.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
06.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
07.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
08.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
09.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
10.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
11.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
12.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
13.10.15	24.00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
14.10.15	24.00	-	81,10	81,10	0,00	64,62	33,07	31,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
15.10.15	24.00	-	81,28	81,28	0,00	64,28	32,96	31,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
16.10.15	24.00	-	56,11	56,68	-0,57	59,78	35,54	24,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38
17.10.15	24.00	-	94,45	94,45	0,00	64,78	34,07	30,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
18.10.15	24.00	-	101,60	101,60	0,00	64,42	36,27	28,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
19.10.15	24.00	-	85,74	84,88	0,86	64,38	33,80	30,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
20.10.15	24.00	-	81,04	80,76	0,28	63,68	32,07	31,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
21.10.15	24.00	-	80,80	80,31	0,49	63,49	31,54	31,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
22.10.15	24.00	-	84,71	84,34	0,37	64,01	32,42	32,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
23.10.15	24.00	-	119,68	119,68	0,00	64,01	32,29	26,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
Среднее	24,00	-	86,65	86,51	0,14	63,80	33,90	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
Итого	552,00	-	1992,97	1989,68	3,29	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,74

Показания счетчиков на момент: 16.10.15 02:00
 Дата: 24.10.15 02:00
 М1(Г): 228,90
 М2(Г): 228,72
 М3(Г): -
 М4(Г): -
 V3(кв3): -
 V4(кв3): -
 Q СЛО (ккал): 7,21
 Q ГВС (ккал): 7,21

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения L2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ЗАО "ТЭК СПб"
 печать энергосбыта
 Филиал "Энергобыт"
 Управление приборного учета
 Отдел обслуживания клиентов
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

10,59 С = 0,00
 59,74
 Кв.м. Кв.м.