Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 95,7 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	130,95	117,33	13,62	68,49	61,90	6,59	7,00	5,00	0,87	130,21	117,14	13,07	133,04	119,26	13,78	-	68,54	62,13	0,85			1,71
25.09.15	24,00	-	132,40	118,73	13,67	68,49	62,10	6,39	7,00	5,00	0,85	131,54	118,46	13,08	134,38	120,62	13,76	-	68,54	62,33	0,85			1,70
26.09.15	24,00	-	133,36	117,19	16,17	68,42	61,92	6,50	7,00	5,00	0,87	132,42	117,13	15,29	135,28	119,27	16,01	-	68,47	62,15	1,00			1,88
27.09.15	24,00	-	134,71	116,66	18,05	68,54	61,94	6,60	7,00	5,00	0,89	133,77	116,63	17,14	136,64	118,76	17,88	-	68,58	62,18	1,12			2,01
28.09.15	24,00	-	133,58	117,79	15,79	68,37	61,63	6,74	7,00	5,00	0,91	132,64	117,78	14,86	135,48	119,90	15,58	-	68,41	61,87	0,97			1,88
29.09.15	24,00	-	134,12	117,24	16,88	68,10	61,26	6,84	7,00	5,00	0,92	133,46	117,26	16,20	136,31	119,33	16,98	-	68,15	61,50	1,03			1,96
30.09.15	24,00	-	131,32	115,45	15,87	68,44	61,47	6,97	7,00	5,00	0,92	130,46	115,39	15,07	133,30	117,46	15,84	-	68,49	61,70	0,98			1,90
01.10.15	24,00	-	126,44	109,92	16,52	67,99	60,92	7,07	7,00	5,00	0,90	125,92	109,73	16,19	128,59	111,65	16,94	-	68,04	61,17	1,00			1,91
02.10.15	24,00	-	119,24	103,24	16,00	64,23	57,51	6,72	7,00	5,00	0,81	118,74	102,91	15,83	121,03	104,54	16,49	-	64,28	57,73	0,92			1,73
03.10.15	24,00	-	117,51	100,51	17,00	64,18	57,11	7,07	7,00	5,00	0,83	117,42	100,65	16,77	119,66	102,17	17,49	-	64,22	57,35	0,97			1,81
04.10.15	24,00	-	141,59	121,48	20,11	64,30	58,65	5,65	7,00	5,00	0,80	110,11	90,46	19,65	112,21	91,86	20,35	-	64,25	56,92	1,19			1,98
05.10.15	24,00	-	172,33	153,64	18,69	63,48	53,43	10,05	7,00	5,00	1,71	102,84	86,25	16,59	104,77	87,56	17,21	-	63,54	56,13	1,03			2,74
06.10.15	24,00	-	181,79	152,15	29,64	63,62	50,24	13,38	7,00	5,00	2,44	107,77	92,42	15,35	109,77	93,83	15,94	-	63,65	56,42	1,48			3,92
07.10.15	24,00	-	196,18	164,64	31,54	62,31	49,70	12,61	7,00	5,00	2,48	116,59	99,54	17,05	118,71	100,99	17,72	-	62,36	55,75	1,57			4,05
08.10.15	24,00	-	238,60	212,18	26,42	63,96	51,89	12,07	7,00	5,00	2,89	139,28	124,35	14,93	141,97	126,33	15,64	-	64,02	58,13	1,37			4,26
09.10.15	24,00	-	237,35	212,85	24,50	64,44	51,74	12,70	7,00	5,00	3,02	139,47	123,09	16,38	142,17	125,07	17,10	-	64,49	58,47	1,27			4,29
10.10.15	24,00	-	241,44	216,34	25,10	64,49	51,87	12,62	7,00	5,00	3,05	142,25	124,63	17,62	145,01	126,62	18,39	-	64,56	58,65	1,30			4,36
11.10.15	24,00	-	242,92	214,69	28,23	65,31	52,61	12,70	7,00	5,00	3,09	144,23	123,50	20,73	147,08	125,54	21,54	-	65,38	59,44	1,49			4,58
12.10.15	24,00	-	237,82	212,49	25,33	65,25	52,81	12,44	7,00	5,00	2,97	139,91	123,76	16,15	142,66	125,77	16,89	-	65,32	59,44	1,34			4,30
13.10.15	24,00	-	242,31	218,85	23,46	65,05	52,68	12,37	7,00	5,00	3,01	142,32	126,24	16,08	145,11	128,30	16,81	-	65,11	59,40	1,23			4,24
14.10.15	24,00	-	239,48	220,06	19,42	63,86	51,76	12,10	7,00	5,00	2,90	140,76	125,50	15,26	143,46	127,51	15,95	-	63,93	58,42	1,01			3,91
15.10.15	24,00	-	237,10	219,43	17,67	62,92	50,89	12,03	7,00	5,00	2,86	139,71	123,86	15,85	142,29	125,80	16,49	-	62,98	57,60	0,90			3,76
16.10.15	24,00	-	238,93	218,97	19,96	61,56	49,89	11,67	7,00	5,00	2,79	141,40	123,47	17,93	143,92	125,30	18,62	-	61,62	56,46	1,00			3,79
17.10.15	24,00	-	237,01	215,33	21,68	60,68	49,34	11,34	7,00	5,00	2,70	140,69	120,76	19,93	143,10	122,53	20,57	-	60,73	55,82	1,06			3,76
18.10.15	24,00	-	232,62	210,04	22,58	61,05	49,52	11,53	7,00	5,00	2,68	138,91	117,93	20,98	141,34	119,65	21,69	-	61,14	56,04	1,13			3,81
19.10.15	24,00	-	232,51	213,62	18,89	63,35	51,08	12,27	7,00	5,00	2,85	137,39	119,97	17,42	139,95	121,89	18,06	-	63,42	57,99	0,97			3,82
20.10.15	24,00	-	232,15	213,21	18,94	64,23	51,46	12,77	7,00	5,00	2,98	136,89	119,70	17,19	139,51	121,63	17,88	-	64,27	58,69	0,97			3,95
21.10.15	24,00	-	227,89	208,49	19,40	62,68	49,97	12,71	7,00	5,00	2,90	134,90	117,45	17,45	137,34	119,27	18,07	-	62,75	57,08	0,98			3,87
22.10.15	24,00	-	230,10	211,36	18,74	65,09	51,54	13,55	7,00	5,00	3,12	135,62	119,33	16,29	138,27	121,32	16,95	-	65,19	59,19	0,97			4,09
23.10.15	24,00	-	237,09	218,22	18,87	65,79	52,55	13,24	7,00	5,00	3,16	139,66	123,08	16,58	142,48	125,15	17,33	-	65,81	60,14	0,98			4,14
																			65,01	58,88	1,10	-	-	3,20
Среднее	24,00	-	192,36	172,07	20,29	64,96	54,71	10,24	7,00	5,00	2,11	131,91	115,28	16,63	134,49	117,16	17,33	-			32,90	0,00	0,00	96,08
Итого	720,00		5770,84	5162,10	608,74						63,18	3957,28	3458,37	498,91	4034,83	3514,88	519,95	0,00						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -4,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **519,95** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 05 г.

28.03