Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	18,62	2,40	16,22	66,84	58,81	8,03	7,00	5,00	0,00	16,49	-	-	16,82	-	16,82	-	66,91	-	1,10			1,11
25.09.15	24,00	-	19,14	2,40	16,74	66,88	59,36	7,52	7,00	5,00	-0,01	17,06	-	-	17,38	-	17,38	-	66,90	-	1,14			1,14
26.09.15	24,00	-	18,20	2,40	15,80	66,75	58,64	8,11	7,00	5,00	0,00	16,12	-	-	16,43	-	16,43	-	66,82	-	1,08			1,08
27.09.15	24,00	-	22,15	2,40	19,75	67,09	59,15	7,94	7,00	5,00	-0,01	20,09	-	-	20,50	-	20,50	-	67,13	-	1,35			1,34
28.09.15	24,00	-	18,45	2,40	16,05	66,69	58,56	8,13	7,00	5,00	0,00	16,35	-	-	16,69	-	16,69	-	66,74	-	1,09			1,09
29.09.15	24,00	-	18,85	2,40	16,45	66,47	58,47	8,00	7,00	5,00	-0,01	16,82	-	-	17,15	-	17,15	-	66,48	-	1,12			1,11
30.09.15	24,00	-	19,18	2,40	16,78	66,65	58,04	8,61	7,00	5,00	-0,01	17,13	-	-	17,49	-	17,49	-	66,71	-	1,14			1,14
01.10.15	24,00	-	17,42	2,40	15,02	66,04	57,95	8,09	7,00	5,00	0,00	15,37	-	-	15,68	-	15,68	-	66,08	-	1,02			1,01
02.10.15	24,00	-	18,69	2,40	16,29	62,30	55,87	6,43	7,00	5,00	0,00	16,52	-	-	16,81	-	16,81	-	62,31	-	1,03			1,03
03.10.15	24,00	-	19,37	2,40	16,97	62,76	55,91	6,85	7,00	5,00	0,01	17,09	-	-	17,39	-	17,39	-	62,84	-	1,07			1,08
04.10.15	24,00	-	68,18	47,78	20,40	64,11	39,45	24,66	7,00	5,00	1,21	20,12	-	-	20,51	-	20,51	-	63,76	-	1,28			2,49
05.10.15	24,00	-	116,82	97,93	18,89	63,26	42,68	20,58	7,00	5,00	2,04	18,49	-	-	18,84	-	18,84	-	63,37	-	1,17			3,21
06.10.15	24,00	-	120,25	102,99	17,26	63,37	40,45	22,92	7,00	5,00	2,39	16,85	-	-	17,16	-	17,16	-	63,19	-	1,06			3,46
07.10.15	24,00	-	128,35	108,86	19,49	62,16	40,57	21,59	7,00	5,00	2,39	18,93	-	-	19,28	-	19,28	-	62,20	-	1,18			3,56
08.10.15	24,00	-	146,91	128,20	18,71	63,81	42,63	21,18	7,00	5,00	2,77	17,91	-	-	18,26	-	18,26	-	63,73	-	1,14			3,91
09.10.15	24,00	-	145,52	126,75	18,77	64,24	42,20	22,04	7,00	5,00	2,89	17,40	-	-	17,74	-	17,74	-	64,15	-	1,12			4,00
10.10.15	24,00	-	149,43	129,28	20,15	64,35	41,79	22,56	7,00	5,00	2,95	19,71	-	-	20,10	-	20,10	-	64,44	-	1,27			4,21
11.10.15	24,00	-	148,83	128,76	20,07	65,18	42,27	22,91	7,00	5,00	2,97	19,62	-	-	20,02	-	20,02	-	65,48	-	1,29			4,26
12.10.15	24,00	-	146,80	128,74	18,06	65,07	42,47	22,60	7,00	5,00	2,94	17,61	-	-	17,94	-	17,94	-	64,98	-	1,15			4,09
13.10.15	24,00	-	147,91	130,26	17,65	64,83	42,51	22,32	7,00	5,00	2,97	16,78	-	-	17,10	-	17,10	-	64,56	-	1,08			4,05
14.10.15	24,00	-	145,98	120,59	25,39	63,71	41,80	21,91	7,00	5,00	3,10	18,16	-	-	18,52	-	18,52	-	63,59	-	1,16			4,26
15.10.15	24,00	-	154,42	134,81	19,61	62,71	41,54	21,17	7,00	5,00	2,88	19,32	-	-	19,64	-	19,64	-	62,57	-	1,21			4,09
16.10.15	24,00	-	153,12	134,46	18,66	61,34	41,03	20,31	7,00	5,00	2,76	18,25	-	-	18,56	-	18,56	-	61,18	-	1,12			3,88
17.10.15	24,00	-	150,38	132,19	18,19	60,45	40,42	20,03	7,00	5,00	2,65	18,30	-	-	18,59	-	18,59	-	60,14	-	1,10			3,75
18.10.15	24,00	-	150,85	130,25	20,60	60,97	40,46	20,51	7,00	5,00	2,62	21,29	-	-	21,66	-	21,66	-	61,50	-	1,31			3,93
19.10.15	24,00	-	148,63	131,18	17,45	63,23	41,48	21,75	7,00	5,00	2,81	18,14	-	-	18,48	-	18,48	-	63,60	-	1,15			3,96
20.10.15	24,00	-	147,13	130,99	16,14	63,94	41,62	22,32	7,00	5,00	2,89	16,82	-	-	17,13	-	17,13	-	63,40	-	1,07			3,96
21.10.15	24,00	-	147,77	129,87	17,90	62,56	40,42	22,14	7,00	5,00	2,80	19,06	-	-	19,40	-	19,40	-	63,06	-	1,20			4,00
22.10.15	24,00	-	149,79	130,90	18,89	64,99	41,54	23,45	7,00	5,00	3,01	19,70	-	-	20,11	-	20,11	-	65,54	-	1,29			4,30
23.10.15	24,00	-	147,99	132,75	15,24	65,33	42,35	22,98	7,00	5,00	3,06	15,48	-	-	15,77	-	15,77	-	64,16	-	0,99			4,05
Среднее	24,00	-	100,17	82,05	18,12	64,27	47,01	17,25	7,00	5,00	1,80	17,90	-	-	18,24	-	18,24	-	64,25	-	1,15		-	2,95
Итого	720,00		3005,13	2461,54	543,59						54,05	536,98	0,00	0,00	547,15	0,00	547,15	0,00			34,49	0,00	0,00	88,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -5,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **547,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.