Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219193 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	450,89	435,77	15,12	69,25	68,44	0,81	7,00	5,00	0,38	53,79	42,95	10,84	54,98	43,67	11,31	-	69,48	61,14	1,04			1,42
25.09.15	24,00	-	454,30	440,72	13,58	69,23	68,41	0,82	7,00	5,00	0,39	52,82	43,55	9,27	54,00	44,27	9,73	-	69,44	61,20	0,93			1,32
26.09.15	24,00	-	451,99	436,07	15,92	69,20	68,39	0,81	7,00	5,00	0,38	54,47	42,81	11,66	55,67	43,53	12,14	-	69,44	61,13	1,09			1,47
27.09.15	24,00	-	452,25	437,09	15,16	69,29	68,44	0,85	7,00	5,00	0,40	53,91	43,05	10,86	55,11	43,77	11,34	-	69,51	60,94	1,04			1,44
28.09.15	24,00	-	454,79	438,64	16,15	69,15	68,33	0,82	7,00	5,00	0,39	54,88	43,05	11,83	56,09	43,77	12,32	-	69,37	60,86	1,10			1,50
29.09.15	24,00	-	454,31	440,10	14,21	68,95	68,12	0,83	7,00	5,00	0,40	53,04	43,20	9,84	54,24	43,92	10,32	-	69,17	60,63	0,97			1,37
30.09.15	24,00	-	447,98	432,44	15,54	69,27	68,40	0,87	7,00	5,00	0,41	53,74	42,46	11,28	54,93	43,18	11,75	-	69,47	60,57	1,06			1,47
01.10.15	24,00	-	419,78	405,43	14,35	68,88	67,97	0,91	7,00	5,00	0,40	50,32	39,93	10,39	51,40	40,59	10,81	-	69,06	59,81	0,98			1,37
02.10.15	24,00	-	391,28	376,71	14,57	65,04	62,53	2,51	7,00	5,00	1,00	47,58	37,22	10,36	48,52	37,76	10,76	-	65,21	56,42	0,91			1,91
03.10.15	24,00	-	384,26	368,69	15,57	65,12	61,32	3,80	7,00	5,00	1,48	47,73	36,40	11,33	48,68	36,88	11,80	-	65,33	56,29	0,96			2,43
04.10.15	24,00	-	379,81	362,34	17,47	64,95	61,14	3,81	7,00	5,00	1,46	48,65	35,47	13,18	49,62	35,95	13,67	-	65,15	56,26	1,07			2,53
05.10.15	24,00	-	390,39	375,88	14,51	63,97	60,33	3,64	7,00	5,00	1,43	47,27	37,19	10,08	48,18	37,67	10,51	-	64,19	55,57	0,88			2,31
06.10.15	24,00	-	421,49	406,54	14,95	64,06	60,48	3,58	7,00	5,00	1,53	50,53	40,23	10,30	51,50	40,81	10,69	-	64,23	55,91	0,90			2,43
07.10.15	24,00	-	452,98	436,47	16,51	62,76	59,34	3,42	7,00	5,00	1,57	54,85	43,18	11,67	55,88	43,79	12,09	-	62,92	55,15	0,98			2,55
08.10.15	24,00	-	537,02	521,24	15,78	64,38	61,13	3,25	7,00	5,00	1,77	61,72	51,57	10,15	62,93	52,33	10,60	-	64,57	57,38	0,96			2,73
09.10.15	24,00	-	349,65	336,47	13,18	65,08	59,48	5,60	7,00	5,00	2,00	90,12	81,59	8,53	91,88	82,95	8,93	-	64,71	59,74	0,75			2,76
10.10.15	24,00	-	195,39	182,93	12,46	64,77	53,62	11,15	7,00	5,00	2,19	117,70	108,76	8,94	120,00	110,68	9,32	-	64,93	61,06	0,67			2,86
11.10.15	24,00	-	197,96	183,12	14,84	65,59	54,27	11,32	7,00	5,00	2,25	119,49	108,32	11,17	121,90	110,24	11,66	-	65,77	61,81	0,81			3,05
12.10.15	24,00	-	196,78	182,93	13,85	65,51	54,31	11,20	7,00	5,00	2,21	118,36	108,05	10,31	120,73	109,98	10,75	-	65,67	61,77	0,75			2,96
13.10.15	24,00	-	197,49	186,18	11,31	65,29	54,27	11,02	7,00	5,00	2,18	117,53	109,79	7,74	119,86	111,72	8,14	-	65,45	61,60	0,61			2,80
14.10.15	24,00	-	196,73	185,00	11,73	64,11	53,40	10,71	7,00	5,00	2,11	117,10	108,93	8,17	119,37	110,81	8,56	-	64,27	60,51	0,63			2,74
15.10.15	24,00	-	197,10	184,78	12,32	63,13	52,73	10,40	7,00	5,00	2,05	117,47	108,73	8,74	119,64	110,51	9,13	-	63,30	59,68	0,65			2,70
16.10.15	24,00	-	198,62	184,97	13,65	61,75	51,73	10,02	7,00	5,00	2,00	118,92	108,66	10,26	121,08	110,40	10,68	-	61,91	58,45	0,71			2,70
17.10.15	24,00	-	194,97	181,23	13,74	60,86	50,98	9,88	7,00	5,00	1,94	117,23	106,55	10,68	119,27	108,20	11,07	-	61,02	57,62	0,70			2,63
18.10.15	24,00	-	195,26	179,20	16,06	61,30	51,34	9,96	7,00	5,00	1,95	118,16	105,35	12,81	120,26	107,02	13,24	-	61,48	57,98	0,83			2,77
19.10.15	24,00	-	193,13	181,62	11,51	63,60	52,96	10,64	7,00	5,00	2,06	115,18	106,83	8,35	117,35	108,63	8,72	-	63,79	60,01	0,61			2,67
20.10.15	24,00	-	192,93	183,33	9,60	64,41	53,42	10,99	7,00	5,00	2,13	114,48	107,28	7,20	116,70	109,14	7,56	-	64,56	60,69	0,51			2,64
21.10.15	24,00	-	191,91	181,41	10,50	62,95	52,02	10,93	7,00	5,00	2,10	113,96	106,44	7,52	116,08	108,14	7,94	-	63,13	59,23	0,55			2,65
22.10.15	24,00	-	194,59	184,12	10,47	65,42	53,91	11,51	7,00	5,00	2,24	114,84	107,66	7,18	117,13	109,56	7,57	-	65,60	61,51	0,57			2,81
23.10.15	24,00	-	198,62	187,60	11,02	65,83	54,69	11,14	7,00	5,00	2,23	117,18	109,61	7,57	119,55	111,61	7,94	-	65,96	62,13	0,58			2,82
Среднее	24,00	-	321,16	307,30	13,85	65,44	59,20	6,24	7,00	5,00	1,50	83,77	73,83	9,94	85,42	75,05	10,37	-	65,60	59,44	0,83		-	2,33
Итого	720,00		9634,65	9219,02	415,63						45,03	2513,02	2214,81	298,21	2562,53	2251,48	311,05	0,00			24,78	0,00	0,00	69,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -2,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **311,05** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.