Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14798
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 9,77
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

131,1 40,57

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	0,00		176,82	150,77	26,05	68,83	68,84	-0,01	5,00	4,00	0,01	26,05			26,61		26,61	-	68,43		1,78			1,79
25.09.15	0,00		178,93	152,06	26,87	68,79	68,80	-0,01	5,00	4,00	0,01	26,87			27,45		27,45	-	68,44		1,84			1,85
26.09.15	0,00		178,34	151,33	27,01	68,76	68,76	0,00	5,00	4,00	0,01	27,01			27,59		27,59	-	68,39		1,85			1,86
27.09.15	0,00		181,48	150,97	30,51	68,87	68,87	0,00	5,00	4,00	0,01	30,51			31,17		31,17	-	68,51		2,09			2,10
28.09.15	0,00		180,11	151,76	28,35	68,79	68,78	0,01	5,00	4,00	0,01	28,35			28,96		28,96	-	68,48		1,94			1,95
29.09.15	0,00		185,66	158,34	27,32	68,52	64,57	3,95	5,00	4,00	0,64	27,32			28,23		28,23	-	68,19		1,86			2,51
30.09.15	0,00		217,74	190,77	26,98	68,94	50,70	18,24	5,00	4,00	3,49	26,98			29,40		29,40	-	68,60		1,85			5,34
01.10.15	0,00		208,41	181,38	27,03	68,65	50,72	17,93	5,00	4,00	3,27	27,03			29,33		29,33	-	68,29		1,85			5,11
02.10.15	0,00		197,13	167,26	29,87	65,09	48,05	17,04	5,00	4,00	2,87	29,87			31,90		31,90	-	64,67		1,93			4,80
03.10.15	0,00		193,10	163,37	29,72	64,93	47,28	17,65	5,00	4,00	2,90	29,72			31,76		31,76	-	64,63		1,92			4,82
04.10.15	0,00		193,01	161,55	31,45	64,63	46,61	18,03	5,00	4,00	2,93	31,45			33,52		33,52	-	64,33		2,02			4,95
05.10.15	0,00		194,78	163,80	30,97	63,79	46,24	17,54	5,00	4,00	2,89	30,97			32,98		32,98	-	63,47		1,97			4,85
06.10.15	0,00		205,32	177,45	27,87	64,04	46,72	17,33	5,00	4,00	3,09	27,87			29,93		29,93	-	63,64		1,77			4,86
07.10.15	0,00		216,20	186,73	29,46	62,61	45,91	16,70	5,00	4,00	3,13	29,46			31,53		31,53	-	62,27		1,83			4,97
08.10.15	0,00		258,19	227,63	30,56	64,13	48,44	15,68	5,00	4,00	3,59	30,56			32,95		32,95	-	63,73		1,95			5,53
09.10.15	0,00		255,39	227,23	28,16	64,85	48,75	16,10	5,00	4,00	3,67	28,16			30,57		30,57	-	64,50		1,82			5,49
10.10.15	0,00		261,23	231,36	29,86	64,76	48,89	15,87	5,00	4,00	3,69	29,86			32,31		32,31	-	64,44		1,92			5,61
11.10.15	0,00		262,68	231,57	31,11	65,44	49,34	16,10	5,00	4,00	3,74	31,11			33,64		33,64	-	65,17		2,03			5,77
12.10.15	0,00		265,95	238,06	27,89	65,55	49,87	15,68	5,00	4,00	3,75	27,89			30,37		30,37	-	65,16		1,82			5,57
13.10.15	0,00		290,44	262,17	28,28	65,45	50,71	14,74	5,00	4,00	3,88	28,28			30,83		30,83	-	65,10		1,84			5,72
14.10.15	0,00		288,72	261,09	27,63	64,14	50,03	14,11	5,00	4,00	3,70	27,63			30,03		30,03	-	63,83		1,76			5,46
15.10.15	0,00		288,24	260,49	27,75	63,35	49,55	13,80	5,00	4,00	3,61	27,75			30,09		30,09	-	63,04		1,75			5,36
16.10.15	0,00		288,89	260,15	28,74	61,96	48,71	13,26	5,00	4,00	3,46	28,74			30,98		30,98	-	61,63		1,77			5,23
17.10.15	0,00		283,08	256,49	26,59	61,10	48,07	13,03	5,00	4,00	3,36	26,59			28,70		28,70	-	60,76		1,62			4,97
18.10.15	0,00		284,00	252,15	31,86	61,11	47,97	13,14	5,00	4,00	3,32	31,86			34,04		34,04	-	60,91		1,94			5,26
19.10.15	0,00		281,78	254,95	26,83	63,31	49,35	13,96	5,00	4,00	3,57	26,83			29,13		29,13	-	63,04		1,69			5,26
20.10.15	0,00		282,19	255,55	26,64	64,83	50,14	14,70	5,00	4,00	3,77	26,64			29,09		29,09	-	64,45		1,72			5,49
21.10.15	0,00		283,34	252,89	30,45	62,76	48,35	14,41	5,00	4,00	3,66	30,45			32,83		32,83	-	62,50		1,90			5,56
22.10.15	0,00		284,56	255,04	29,52	65,08	49,71	15,37	5,00	4,00	3,93	29,52			32,11		32,11	-	64,81		1,91			5,85
23.10.15	0,00		288,00	258,69	29,31	66,96	51,08	15,88	5,00	4,00	4,13	29,31			32,07		32,07	-	66,60		1,95			6,08
Среднее	-	-	238,46	209,77	28,69	65,33	52,66	12,67	5,00	4,00	2,80	28,69	-	-	30,67	-	30,67	-	65,00	-	1,86	-	-	4,67
Итого	0,00		7153,69	6293,04	860,65						84,08	860,65	0,00	0,00	920,06	0,00	920,06	0,00			55,90	0,00	0,00	139,98

47,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 9,77 °C = -8,41 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **920,06** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.