Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06101
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

35,18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	*	45,40	26,24	19,16	69,19	68,30	0,90	7,30	3,60	-0,01	19,85	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	68,47	0,00	1,36			1,35
25.09.15	24,00	*	42,95	26,36	16,59	69,13	68,26	0,88	7,30	3,60	-0,01	17,23	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	68,40	0,00	1,18			1,17
26.09.15	24,00	*	44,31	26,39	17,92	69,12	68,21	0,91	7,30	3,60	0,00	18,57	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	-	68,41	0,00	1,27			1,27
27.09.15	24,00	*	44,47	26,31	18,16	69,23	68,30	0,93	7,30	3,60	-0,01	18,87	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	68,51	0,00	1,29			1,29
28.09.15	24,00	*	46,09	26,42	19,67	69,19	68,20	0,98	7,30	3,60	-0,01	20,39	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	68,55	0,00	1,40			1,39
29.09.15	24,00	*	44,96	26,37	18,59	69,18	68,24	0,94	7,30	3,60	-0,01	19,28	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	-	68,49	0,00	1,32			1,31
30.09.15	24,00	*	44,96	26,37	18,59	69,18	68,24	0,94	7,30	3,60	-0,01	19,28	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	-	68,49	0,00	1,32			1,31
01.10.15	24,00	*	44,96	26,37	18,59	69,18	68,24	0,94	7,30	3,60	-0,01	19,28	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	-	68,49	0,00	1,32			1,31
02.10.15	24,00	*	80,07	60,82	19,25	65,34	41,06	24,28	7,30	3,60	1,46	19,86	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	64,42	0,00	1,28			2,74
03.10.15	24,00	*	78,55	59,47	19,08	65,22	40,67	24,54	7,30	3,60	1,42	19,88	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	64,61	0,00	1,29			2,71
04.10.15	24,00	*	81,24	58,84	22,40	64,95	39,97	24,98	7,30	3,60	1,43	23,26	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71	-	64,34	0,00	1,50			2,93
05.10.15	24,00	*	82,68	59,63	23,05	64,04	40,01	24,03	7,30	3,60	1,42	23,62	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	63,42	0,00	1,50			2,92
06.10.15	24,00	*	87,29	66,22	21,06	64,14	40,18	23,97	7,30	3,60	1,57	21,78	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	63,27	0,00	1,38			2,95
07.10.15	24,00	*	92,10	69,65	22,45	62,75	39,56	23,19	7,30	3,60	1,59	23,11	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53	-	62,14	0,00	1,44			3,03
08.10.15	24,00	*	106,49	85,36	21,12	64,22	41,59	22,63	7,30	3,60	1,91	21,84	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	-	63,33	0,00	1,38			3,30
09.10.15	24,00	*	106,81	84,92	21,89	64,93	41,81	23,11	7,30	3,60	1,95	22,50	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	64,05	0,00	1,44			3,39
10.10.15	24,00	*	109,47	86,22	23,25	64,89	42,06	22,83	7,30	3,60	1,96	23,81	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	-	64,21	0,00	1,53			3,49
11.10.15	24,00	*	109,40	86,36	23,03	65,59	42,67	22,92	7,30	3,60	1,97	23,50	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	-	65,08	0,00	1,53			3,50
12.10.15	24,00	*	107,02	85,91	21,10	65,68	42,77	22,91	7,30	3,60	1,96	21,59	0,00	0,00	22,01	0,00	22,01	-	64,91	0,00	1,40			3,36
13.10.15	24,00	*	108,22	86,82	21,39	65,49	42,81	22,69	7,30	3,60	1,99	21,59	0,00	0,00	22,01	0,00	22,01	-	64,50	0,00	1,39			3,38
14.10.15	24,00	*	107,68	86,81	20,87	64,23	42,55	21,68	7,30	3,60	1,88	21,28	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	63,56	0,00	1,35			3,23
15.10.15	24,00	*	108,27	86,73	21,55	63,39	42,07	21,32	7,30	3,60	1,85	21,99	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	62,50	0,00	1,38			3,22
16.10.15	24,00	*	109,26	86,70	22,56	62,03	41,37	20,66	7,30	3,60	1,79	23,05	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	61,23	0,00	1,41			3,20
17.10.15	24,00	*	108,67	85,32	23,35	61,15	40,78	20,37	7,30	3,60	1,77	23,35	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	-	60,28	0,00	1,41			3,17
18.10.15	24,00	*	110,28	84,12	26,16	61,24	40,75	20,49	7,30	3,60	1,75	25,93	0,00	0,00	26,38	0,00	26,38	-	60,95	0,00	1,58			3,33
19.10.15	24,00	*	107,18	85,06	22,12	63,44	41,93	21,51	7,30	3,60	1,86	21,94	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	62,96	0,00	1,38			3,24
20.10.15	24,00	*	109,07	85,85	23,22	64,81	42,15	22,65	7,30	3,60	1,96	23,60	0,00	0,00	24,04	0,00	24,04	-	63,56	0,00	1,50			3,46
21.10.15	24,00	*	111,04	84,53	26,52	62,91	40,63	22,28	7,30	3,60	1,92	26,27	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	-	62,50	0,00	1,64			3,56
22.10.15	24,00	*	108,17	85,81	22,36	65,21	41,94	23,26	7,30	3,60	2,01	22,43	0,00	0,00	22,87	0,00	22,87	-	64,70	0,00	1,45			3,46
23.10.15	24,00	*	110,63	87,45	23,18	66,90	43,48	23,42	7,30	3,60	2,06	23,59	0,00	0,00	24,06	0,00	24,06	-	65,51	0,00	1,55			3,61
Среднее	24,00	-	86,59	65,31	21,27	65,53	48,63	16,90	7,30	3,60	1,31	21,75	-	-	22,17	-	22,17	-	64,79	-	1,41	-	-	2,72
Итого	720,00		2597,69	1959,44	638,25						39,41	652,54	0,00	0,00	665,24	0,00	665,24	0,00			42,19	0,00	0,00	81,60

35,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	22240,15	17338,62	4941,80	0,00	5054,06	0,00	656,34	346,32	-
	24.10.15 04:00	24776,79	19321,28	5600,14	0,00	5724,92	0,00	733,49	388,37	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -6,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **665,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.