

Абонент: ЖЭС Неважко района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелунова 37 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДокТеплом"
 Источники: Общественный э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за октябрь 2015

Договор: _____
 Строит. Адрес: Шелунова 37
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подполучения: Двухтрубная

Установленные приборы: СТП93-06055-4(С)-10155х
 Режим (смена): 0/7

Приборы УЛТЗ поверены до _____

Телефон: _____

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УЛТЗ: _____
 Расчетная мощность совместно с УЛТЗ: _____
 График: 150/70

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УЛТЗ: _____
 Расчетная мощность совместно с УЛТЗ: _____
 График: 150/70

Вычислитель: СТП-943 № 06057
 Подано: ТР.(М1): _____
 Оборот: ТР.(М2): _____
 ТР-д. ГВС(М3): _____
 ТР-цирк. ГВС(М4): _____
 ТР-подпитки(У): _____

Расходомер: ПРЭМ 32
 Расходомер: ПРЭМ 32
 Расходомер: ПРЭМ 30

Глиня = _____
 Глиня = _____
 Глиня = _____
 Глиня = _____
 Глиня = _____
 Глиня = _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=(M1*(T1-T2)+M2*(T2-T3)+M3*(T3-T4)+M4*(T4-T5))
 лето: Q=(M1*(T1-T2)+M2*(T2-T3)+M3*(T3-T4)+M4*(T4-T5))

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qотг=0,336 Qлетг=0,088
 Договорные расходы (Гр/сут.): Qотг.гр=0 Qлетг.гр=0
 Объектское потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015: Qотг=0,088 Qлетг=0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общее теплоснабжение											
			М1	М2	Т1	Т2	DT	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	DM	У3		У4	dtвс	Уполн	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.ял.	Qвс.гвс.	Q.общ.		
24.09.15	24.00	*	97,62	80,77	16,84	69,10	68,88	0,22	7,30	3,80	-0,07	18,26	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	68,80	0,00	1,26				1,19
25.09.15	24.00	*	98,37	81,57	16,80	69,04	68,83	0,21	7,30	3,80	-0,07	18,27	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	-	68,77	0,00	1,26				1,18
26.09.15	24.00	*	98,02	81,40	16,62	69,00	68,77	0,23	7,30	3,80	-0,07	18,10	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	68,72	0,00	1,25				1,17
27.09.15	24.00	*	100,61	81,25	19,36	69,11	68,88	0,23	7,30	3,80	-0,07	20,89	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	68,84	0,00	1,44				1,36
28.09.15	24.00	*	99,83	81,62	18,20	69,02	68,78	0,24	7,30	3,80	-0,07	19,70	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	68,77	0,00	1,36				1,28
29.09.15	24.00	*	98,28	79,04	19,23	64,96	64,96	0,00	7,30	3,80	1,44	20,95	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	64,61	0,00	1,35				2,79
30.09.15	24.00	*	98,28	79,04	19,23	64,96	64,96	0,00	7,30	3,80	1,44	20,95	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	64,61	0,00	1,35				2,79
01.10.15	24.00	*	81,36	61,57	19,78	65,20	65,20	0,00	7,30	3,80	1,45	21,43	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	64,76	0,00	1,39				2,84
02.10.15	24.00	*	77,46	60,02	17,44	65,03	65,03	0,00	7,30	3,80	1,46	19,12	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	64,78	0,00	1,24				2,70
03.10.15	24.00	*	78,13	59,51	18,63	64,73	64,73	0,00	7,30	3,80	1,48	20,39	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	64,46	0,00	1,32				2,80
04.10.15	24.00	*	78,93	60,44	18,49	63,84	63,84	0,00	7,30	3,80	1,45	20,20	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	20,58	-	63,57	0,00	1,28				2,74
05.10.15	24.00	*	85,14	66,33	18,82	63,94	63,94	0,00	7,30	3,80	1,60	20,99	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	20,97	-	63,40	0,00	1,31				2,91
06.10.15	24.00	*	89,22	69,48	19,74	62,50	62,50	0,00	7,30	3,80	1,61	21,67	0,00	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	-	62,02	0,00	1,35				2,96
07.10.15	24.00	*	102,66	83,60	19,06	64,06	64,06	0,00	7,30	3,80	1,88	20,92	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	21,31	-	63,60	0,00	1,33				3,21
08.10.15	24.00	*	100,36	83,54	16,82	64,76	64,76	0,00	7,30	3,80	1,92	18,94	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	-	64,27	0,00	1,22				3,14
09.10.15	24.00	*	103,52	84,74	18,78	64,70	64,70	0,00	7,30	3,80	1,91	21,03	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	64,35	0,00	1,35				3,26
10.10.15	24.00	*	106,07	84,63	21,44	65,99	65,99	0,00	7,30	3,80	1,92	23,80	0,00	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	-	65,22	0,00	1,55				3,47
11.10.15	24.00	*	102,74	84,12	18,62	65,50	65,50	0,00	7,30	3,80	1,91	20,80	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21	-	65,12	0,00	1,36				3,27
12.10.15	24.00	*	106,17	85,17	21,00	65,33	65,33	0,00	7,30	3,80	1,91	23,30	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	-	64,79	0,00	1,51				3,42
13.10.15	24.00	*	106,79	84,89	21,90	64,05	64,05	0,00	7,30	3,80	1,82	24,25	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	-	63,76	0,00	1,55				3,37
14.10.15	24.00	*	104,59	85,07	19,52	63,23	63,23	0,00	7,30	3,80	1,80	21,79	0,00	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	62,74	0,00	1,37				3,16
15.10.15	24.00	*	103,32	85,03	18,28	61,88	61,88	0,00	7,30	3,80	1,74	20,45	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	61,43	0,00	1,26				3,00
16.10.15	24.00	*	104,26	84,33	19,94	60,97	60,97	0,00	7,30	3,80	1,71	21,97	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	60,40	0,00	1,33				3,04
17.10.15	24.00	*	104,93	82,86	22,07	61,08	61,08	0,00	7,30	3,80	1,73	23,20	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00	23,61	-	61,24	0,00	1,42				3,15
18.10.15	24.00	*	103,77	83,71	20,06	63,24	63,24	0,00	7,30	3,80	1,86	21,04	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00	21,43	-	63,07	0,00	1,33				3,19
19.10.15	24.00	*	104,67	84,51	20,15	64,69	64,69	0,00	7,30	3,80	1,96	21,51	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	64,02	0,00	1,38				3,34
20.10.15	24.00	*	103,44	83,48	19,96	62,70	62,70	0,00	7,30	3,80	1,82	20,70	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	62,61	0,00	1,30				3,22
21.10.15	24.00	*	106,16	84,47	21,68	65,04	65,04	0,00	7,30	3,80	2,01	22,76	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	65,04	0,00	1,48				3,50
22.10.15	24.00	*	105,30	83,98	19,32	66,80	66,80	0,00	7,30	3,80	2,08	20,55	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	66,01	0,00	1,36				3,44
Среднее	24.00	-	98,28	79,04	19,23	64,96	64,96	0,00	7,30	3,80	1,44	20,95	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	64,61	0,00	1,35				2,79
Итого	720.00	-	2948,27	2371,22	577,05							43,10	628,47	0,00	0,00	640,67	0,00	640,67	0,00			40,38	0,00	0,00		83,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(М3)	У4(М3)	Q.СЦО (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.09.15 02:00	24809,48	20793,89	4445,49	0,00	4545,21	0,00	572,56	310,48	
	24.10.15 03:30	27792,08	23167,56	5567,63	0,00	5180,02	0,00	652,35	350,81	

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплотехнической, расчислительной по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения Ц: _____
 Корректировка на температурную холодной воды _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

9,77 °С = 5,14 Гкал;
 77,54 Гкал;
 640,67 КВт.ч.

Филиал «ТЭК СПб»
 Управление энергоснабжением
 Отдел эксплуатации КУУЛТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

9/11/15