Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 117,6 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	15,73	0,00	15,73	62,19	42,72	19,47	7,00	5,00	0,01	15,65	-	-	15,92	-	15,92	-	61,78	-	0,97			0,98
25.09.15	24,00	-	16,41	1,50	14,91	62,33	53,92	8,41	7,00	5,00	-0,01	15,37	-	-	15,64	-	15,64	-	61,97	-	0,95			0,94
26.09.15	24,00	-	18,28	2,62	15,66	62,32	56,96	5,36	7,00	5,00	0,01	15,90	-	-	16,17	-	16,17	-	62,01	-	0,98			0,99
27.09.15	24,00	-	20,88	3,25	17,63	62,89	58,62	4,27	7,00	5,00	0,02	17,63	-	-	17,96	-	17,96	-	62,69	-	1,10			1,13
28.09.15	24,00	-	21,09	3,83	17,26	62,76	59,10	3,66	7,00	5,00	0,02	17,31	-	-	17,60	-	17,60	-	62,54	-	1,08			1,10
29.09.15	24,00	-	31,42	14,41	17,01	63,50	62,25	1,25	7,00	5,00	0,02	17,02	-	-	17,32	-	17,32	-	63,40	-	1,08			1,10
30.09.15	24,00	-	27,63	11,20	16,43	63,34	61,75	1,59	7,00	5,00	0,02	16,37	-	-	16,65	-	16,65	-	63,22	-	1,04			1,06
01.10.15	24,00	-	25,85	10,17	15,68	62,68	61,11	1,57	7,00	5,00	0,03	15,63	-	-	15,90	-	15,90	-	62,51	-	0,98			1,00
02.10.15	24,00	-	46,33	20,07	26,26	61,31	46,90	14,41	7,00	5,00	0,94	15,94	-	-	16,18	-	16,18	-	60,59	-	0,97			1,90
03.10.15	24,00	-	90,18	38,31	51,87	62,76	42,10	20,66	7,00	5,00	3,04	16,08	-	-	16,38	-	16,38	-	62,65	-	1,01			4,05
04.10.15	24,00	-	89,76	41,78	47,98	62,59	40,74	21,85	7,00	5,00	2,80	17,84	-	-	18,17	-	18,17	-	62,44	-	1,11			3,92
05.10.15	24,00	-	88,22	52,65	35,57	61,71	38,92	22,79	7,00	5,00	2,42	15,92	-	-	16,19	-	16,19	-	61,43	-	0,98			3,40
06.10.15	24,00	-	90,69	54,96	35,73	61,87	38,28	23,59	7,00	5,00	2,48	16,72	-	-	17,00	-	17,00	-	61,38	-	1,03			3,51
07.10.15	24,00	-	93,71	57,24	36,47	60,73	37,33	23,40	7,00	5,00	2,48	17,87	-	-	18,16	-	18,16	-	60,51	-	1,08			3,56
08.10.15	24,00	-	101,14	66,53	34,61	62,42	38,32	24,10	7,00	5,00	2,75	16,39	-	-	16,68	-	16,68	-	62,14	-	1,02			3,76
09.10.15	24,00	-	99,20	74,10	25,10	62,76	37,67	25,09	7,00	5,00	2,40	16,55	-	-	16,85	-	16,85	-	62,38	-	1,03			3,43
10.10.15	24,00	-	100,01	82,00	18,01	62,84	37,27	25,57	7,00	5,00	2,09	18,15	-	-	18,46	-	18,46	-	62,64	-	1,14			3,23
11.10.15	24,00	-	103,64	81,26	22,38	63,67	37,70	25,97	7,00	5,00	2,11	22,38	-	-	22,81	-	22,81	-	63,62	-	1,43			3,54
12.10.15	24,00	-	101,05	82,89	18,16	63,56	38,11	25,45	7,00	5,00	2,13	17,88	-	-	18,21	-	18,21	-	63,26	-	1,13			3,27
13.10.15	24,00	-	101,54	84,28	17,26	63,38	38,17	25,21	7,00	5,00	2,15	16,89	-	-	17,19	-	17,19	-	62,90	-	1,06			3,22
14.10.15	24,00	-	101,39	83,23	18,16	62,28	37,83	24,45	7,00	5,00	2,04	18,19	-	-	18,51	-	18,51	-	62,00	-	1,13			3,17
15.10.15	24,00	-	97,21	80,53	16,68	61,32	37,29	24,03	7,00	5,00	1,95	16,54	-	-	16,82	-	16,82	-	60,79	-	1,01			2,96
16.10.15	24,00	-	97,45	80,49	16,96	60,01	36,76	23,25	7,00	5,00	1,89	16,75	-	-	17,04	-	17,04	-	59,58	-	1,00			2,89
17.10.15	24,00	-	96,06	77,92	18,14	59,13	36,11	23,02	7,00	5,00	1,81	18,04	-	-	18,30	-	18,30	-	58,62	-	1,06			2,86
18.10.15	24,00	-	95,76	74,66	21,10	59,58	35,93	23,65	7,00	5,00	1,75	21,35	-	-	21,70	-	21,70	-	59,88	-	1,28			3,02
19.10.15	24,00	-	92,72	77,24	15,48	61,65	36,85	24,80	7,00	5,00	1,91	15,56	-	-	15,83	-	15,83	-	61,86	-	0,96			2,87
20.10.15	24,00	-	94,35	76,02	18,33	62,44	36,84	25,60	7,00	5,00	1,96	18,31	-	-	18,61	-	18,61	-	61,79	-	1,14			3,09
21.10.15	24,00	-	87,87	70,87	17,00	60,90	35,15	25,75	7,00	5,00	1,83	17,01	-	-	17,29	-	17,29	-	61,01	-	1,04			2,86
22.10.15	24,00	-	87,50	71,19	16,31	63,18	35,83	27,35	7,00	5,00	1,94	16,28	-	-	16,57	-	16,57	-	63,41	-	1,04			2,98
23.10.15	24,00	-	85,93	69,21	16,72	63,97	36,29	27,68	7,00	5,00	1,95	16,34	-	-	16,64	-	16,64	-	63,37	-	1,04			2,99
Среднее	24,00	-	73,97	51,48	22,49	62,20	43,09	19,11	7,00	5,00	1,56	17,13	-	-	17,43	-	17,43	-	61,95	-	1,06	-	-	2,63
Итого	720,00		2219,00	1544,41	674,59						46,92	513,86	0,00	0,00	522,75	0,00	522,75	0,00			31,83	0,00	0,00	78,75

26,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	15252,00	12329,97	2989,33	-	3047,36	-	352,61	-	-
	24.10.15 04:00	17481,12	13883,36	3504,27	-	3571,21	-	431,61	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -5,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **522,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.
печать энергосбыта